

현지조치사항 내역서

감사반장: 종합감사부장 ○ ○ ○ (인)

감사기간: 20xx. x. x. ~ 20xx. x. xx.                      본부장: □□□□□□□□본부장                      ○ ○ ○ (인)

| 번호                         | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 조치의견                                                                                                                       | 결과회보여부 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 종합<br>20xx<br>-xxx-<br>현xx | <p>○ 고소작업차 폐축전지 관리 소홀</p> <p>- ◆◆기획부는 20xx. x. xx. “◆◆분야 작업 현장 안전관리 강조사항 알림”을 통해 축전지 및 종이 포장재 등 가연성 자재는 차량 적재 후 방치를 금지하고 당일 처리하도록 ◆◆분야 안전관리 강조사항을 공지하였다.</p> <p>- 그러나 ♡♡지사는 ○○○ 성능관리 고장보수 및 예방보수 업무 수행 후 발생한 폐축전지를 고소작업차에 방치하거나 자재창고 내에 보관하고 있는 등 폐축전지 관리가 소홀한 것으로 확인되었다.</p> <p>- 따라서 ○○○ 성능관리 유지보수 이후 철거한 폐축전지에 대한 관리 미흡으로 화재가 발생 할 우려가 있다.</p> | <p>○ □□□□□□□□본부장은 고소작업차 내에 폐축전지 보관을 금지하고 당일 반납이 불가능할 경우 극성단자를 절연테이프와 단자캡을 이용하여 2중 단락 방지 처리한 후 지정장소(자재창고 등)에 보관하기 바랍니다.</p> | 결과 미회보 |