

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-♣♠■♣♠♥-001

제 목 적극적 예방점검을 통한 완벽정비로 회사 신뢰도 제고

관계부서 ♣♠■♣♠♥

조치부서 ♣♠■♣♠♥

내 용

1. 추진배경

- ☐ ???냉각재펌프 분해점검을 위해 TBA Lifting을 수행하였으나, 유압 펌프 Unit의 불건전성으로 작업지연이 수차례 발생하여 건전성 확인 필요성 대두

2. 추진 중 어려움

- ☐ 종래에는 TBA Lifting수행시 유압펌프 Unit을 이용하여 RCB에서 건전성 확인 방법이 없어서 바로 수행
- ☐ 해당 장비가 수차례 고장을 일으켜 밖으로 반출하여 정비하거나 타사업장 장비를 대여하여 정비 수행함에 따라 공기지연 가능성 발생

3. 해결노력

- ☐ (장비 개량) TBA Lifting 장비 실린더 설치 및 연장 어댑터 제작
- ☐ 테이블 4곳에 실린더를 설치하거나 연장할 수 있는 어댑터를 만들어 LEG와 연결하여 바닥까지 연장함

4. 주요 성과

- ☐ (공기지연 방지) 원자로냉각재펌프 분해점검을 위한 TBA Lifting시 Tool 작동 불능으로 인한 공기지연 방지
- ☐ (효율성 증대) 장비 신뢰성 증가로 작업의 효율성 증대
- ☐ (안전 리스크 감소) 중량물 작업으로 산업안전과 밀접한 관계가 있는 작업이나 장비 개선으로 산업안전 리스크 제로화

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ♣♠■♣♠♥ ???? 과장 ▶▼◆