

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-●●●사업소-002

제 목 현장 설비문제점 조기발견 및 정비방법 제안으로 발전정지 및 출력감소 예방

관계부서 ●●●사업소

조치부서 ●●●사업소

내 용

1. 추진배경

☐ 주급수계통 MFIV E/C(V2134) 누설(배관, 밸브 용접부 갈라짐)로 인한 설비 문제 발생으로 고객사와 누설 원인분석, 정비방법(랩핑 작업, 차기 OH 시 밸브교체)제시하였고, BOX-UP 설치작업에서 랩핑작업으로 정비방향 개선을 통한 취약설비 개선으로 설비신뢰도를 제고하고 발전정지 및 출력감소 예방

2. 추진 중 어려움

☐ 주급수계통 MFIV E/C(V2134) 누설관련 Box-up clamp 무게로 인해 배관 휘어질 가능성 존재

3. 해결노력

☐ 누설관련 기존 BOX-UP 설치작업에서 랩핑작업으로 정비방향 개선

4. 주요 성과

☐ 취약 발전설비 선제적 예방으로 발전정지 예방 등 설비신뢰도 제고

☐ ◆◆◆ 협력사 우수정비원으로 발전소 안정적 운영기여 ◆◆◆ 사장상 수상

5. 공적자

☐ (주 공적자) ●●●사업소 ??? 과장 000. 끝.