

2019년도 ○○본부 종합감사 결과 현지조치 통보서

□ 현지조치 : 7건

연번	내 용	비 고
1	□ 주요물품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구는 주요물품으로 물품운용장은 취득내역, 주요 부대품내역, 수리·개조 내역, 가동내역, 검사내역, 보험가입내역, 관리처분 이관내역, 불용 및 처분내역 등에 대하여 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하여야 함. ○ 업무용 차량(봉고 더블캡)의 타이어 등 11종에 대해 '19.4.19. 수리를 완료하고, 동 내용에 대한 물품취득(수리) 내용보고를 '19.5.3. 완료하였으나 수리내역을 ERP에 기록하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 업무용 차량 수리내역을 ERP에 기록하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	물품
2	□ 직인날인대장 관리에 관한 사항 ○ 「사무관리규정」 제92조(날인기록)는 기관인 및 직인은 날인 후 직인날인대장에 제목, 제출처(용도), 수량, 청구자를 기록하도록 하고 있으며, 직인날인대장은 「사무관리규정」 제7조 및 제8조에 따른 비치문서에 해당하여, 제43조(문서의 보존기간)에 따라 보존기간을 정하여 보존하여야 함. ○ 비치문서에 해당하는 직인날인대장을 「사무관리규정」에 따라 보존기간을 지정하여 보존하지 않고 폐기처리 하고 있음. ○ 조치할 사항 : 직인날인대장을 「사무관리규정」 제43조에 따라 보존기간을 지정하여 보존하시기 바랍니다.	총무

연번	내 용	비 고
3	□ 업무용 차량(렌트) 정기점검에 관한 사항 ○ 차량 임대차 계약조건 제8조에서는 ‘업무용 차량은 안전운전을 위해 월 2회 이상 정기 점검을 실시하여야 한다.’라고 명시하고 있음. ○ 이에 따라 계약상대자가 실제 정기점검을 실시하고는 있으나, 점검 내용은 계약상대방에 의해서만 관리되어지고 있어, 公社 담당부서 차원의 체계적인 관리 이루어지고 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 체계적인 업무용 차량 관리를 위해 정기점검 관리대장을 운영하시기 바랍니다.	차량
4	□ 스프링클러 소화설비 송수구 관리에 관한 사항 ○ NFSC 103 제11조(송수구) 제4항에 의하면 스프링클러 소화설비 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 설치토록 하고 있음. * NFSC : National Fire Safty Codes (국가화재안전기준) ○ 그러나 ◎◎의 스프링클러 소화설비 송수구에 설치된 송수압력범위 표지가 노후, 퇴색되어 인식이 불가능한 상태임. ○ 조치할 사항 : 노후된 송수압력범위 표지를 교체토록 하며, 설치시 외부에서 인식이 가능한 위치에 설치하시기 바랍니다.	안전
5	□ 기계실 관리에 관한 사항 ○ 공기조화기가 설치된 기계실에는 회전 구동하는 장비의 특성상 주변 청결을 유지해야 장비 효율적 운영이 가능하며 또한 운영 및 유지보수자의 안전을 확보할 수 있음. ○ 그러나 ◎◎ 1층 기계실(2개소)에 설치된 공기조화기 상단 및 주변에 일반물품, 유지보수용 공기구, 전산용품 등을 보관하고 있어 장비의 장애 우려 및 운영인원의 안전에 영향을 줄 수 있는 상태임. ○ 조치할 사항 : 상기 기계실내 장비 운영과 관련없이 방치된 물품을 별도의 보관 장소로 이동 조치하시기 바랍니다.	안전

연번	내	용	비 고						
6	□ 항행안전시설 등의 유지관리운영지침 준수에 관한 사항 ○ 항행안전시설 관리 현장에서는 우리공사 「항행안전시설등의 유지관리 운영지침」 제16조(공항시설관리대장)에 따른 ‘공항시설관리대장’과 제 19조(지침서 등의 작성·비치)에 따른 ‘기술지원지침서’를 현장에 비치하여야 하나 아래 현장에서는 컴퓨터 내 파일로 보관하고 있었음. <table> <tr> <td>현장명</td> <td>현장에 비치해야 할 서류</td> </tr> <tr> <td>관제장비관리소</td> <td>공항시설관리대장, 기술지원지침서</td> </tr> <tr> <td>관제통신소</td> <td>기술지원지침서</td> </tr> </table> ○ 조치할 사항 : 공항시설관리대장 및 기술지원지침서를 출력하여 눈에 잘 띄는 곳 비치하시기 바랍니다.		현장명	현장에 비치해야 할 서류	관제장비관리소	공항시설관리대장, 기술지원지침서	관제통신소	기술지원지침서	항행 시설 관리
현장명	현장에 비치해야 할 서류								
관제장비관리소	공항시설관리대장, 기술지원지침서								
관제통신소	기술지원지침서								
7	□ 개인정보 처리에 관한사항 ○ 개인정보처리자는 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에 따라 당사자 동의를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 아래 사업관련 서류 중 현장대리인계, 인감증명서 등에 주민등록번호가 기재되어 있음. <table> <tr> <td>1</td> <td>○○본부 업무용 무선송수신기 및 중계기 구매설치</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018년 ○○본부 측정기기 교정용역</td> </tr> </table> ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인고유식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.		1	○○본부 업무용 무선송수신기 및 중계기 구매설치	2	2018년 ○○본부 측정기기 교정용역	기타		
1	○○본부 업무용 무선송수신기 및 중계기 구매설치								
2	2018년 ○○본부 측정기기 교정용역								