

기 관 주 의

제 목 시설검사 부적합시설 사후관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 3법(고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 도시가스사업법)에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있다.

상기에서 위임받은 업무 수행에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호(이하 “훈령”이라 한다)으로 정하여 운영하고 있으며, 공사 내부적으로도 훈령에서 정한 내용을 검사업무규정(이하 “규정”이라 한다)에 이를 반영하였다. 규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS코드 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 검사 결과는 크게 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

2. 관련규정 및 판단기준

훈령 제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)에서는 검사 결과 시설 기준 및 기술 기준에 맞지 않을 경우 부적합 사항을 통지하는 것에서부터 주어진

개선기한 내 미시정 시 조치 사항에 대하여 정하고 있으며, 이를 공사·검사 신청인·행정관청 간에 이루어져야 할 절차를 정리하면 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 검사 결과 부적합 발생 시 단계별 조치사항

부 적 합 통 지	• 부적합 통지서 발부(공사→검사 신청인·가스 공급자) • 통지 내용 : 부적합 내용, 조치 사항, 재검사 기한, 미조치 시 위험 요소
미시정 업소 통지	• 정기검사 부적합 시설 재검사 기한 내 미개선 시, 공사→행정관청 통지 • 시기 : 허가시설은 즉시, 사용시설은 재검사 기한 익월 10일 이내
행 정 조 치	• 개선 명령, 과태료 부과 등 조치(행정관청→가스 사용자) • 시기 : 미시정 통지를 받은 날로부터 1개월 이내
개 선 여 부 통 지	• 통지 결과가 개선 명령일 경우, 시설개선 여부 확인 후 통지(공사→행정관청) • 시기 : 개선기간 종료일로부터 1개월 이내

따라서 부적합 사항 개선 후 사용자 또는 가스공급자가 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-29조(재검사 처리)제1항에 따라 담당 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 (재)검사 신청 후 1주일 이내에 처리해야 한다.

또한 정기검사 결과 부적합 이후 재검사가 익년도에 이루어질 경우(예> '23.12.1. 정기검사 결과 부적합 및 '24.2.1. 재검사 결과 적합), 재검사 이후 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 시행규칙 제71조제4항 및 제5항에서 정하는 시기에 당해년도 정기검사가 이루어져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 정기검사 중 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(부적합 통지, 재검사 실시 여부 등)를 확인한 결과, ① 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 익년도에 실시하고 이후 해당 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 재검사 이후 정기검사 이력이 없었으며(누락 6건, 세부내용

‘표2’ 참조), ② 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대하여 별다른 사유 없이 1주일을 초과하여 처리한 사례가 30건 있는 것으로 확인되었다.(최장 14주 소요, 세부내역 ‘표3’ 참조)

[표 2] 부적합 재검사 후 당해연도분 정기검사 누락 내역

연번	업소번호	업소명	시설 구분	정기검사 부적합 및 재검사 이력		정기검사 누락 사항	
				최초 (부적합)	재검사	누락년도	담당 검사원
1	023317560001	“A”	LPG사용	20221226 정기 (○○○/부적합)	20230104 재검 (○○○/적합)	2023년	○○○
2	017429940001	“B”	LPG사용	20221118 정기 (○○○/부적합)	20230113 재검 (○○○/적합)	2023년	○○○
3	023781850001	“C”	LPG사용	20211228 정기 (○○○/부적합)	20220126 재검 (○○○/적합)	2022년	○○○
4	022268440001	“D”	LPG사용	20211224 정기 (○○○/부적합)	20220120 재검 (○○○/적합)	2022년	○○○
5	013516990001	“E”	LPG사용	20211216 정기 (○○○/부적합)	20220111 재검 (○○○/적합)	2022년	○○○
6	020415310001	“F”	LPG사용	20211215 정기 (○○○/부적합)	20220408 재검 (○○○/적합)	2022년	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-검사계획-배정관리-배정 및 검사일정관리 내역 재구성

[표 3] 부적합 재검사 처리기한 미준수 내역

연번	업소번호	업소명	시설 구분	부적합일자	재검사		소요 기간	검사원
					신청일	검사일		
1	02451839-0001	“A”	LPG사용	20231130	20231229	20240206	5주	○○○
2	00282599-0001	“B”	LPG사용	20221013	20221112	20230103	8주	○○○
3	00330247-0001	“C”	LPG사용	20221013	20221112	20230103	8주	○○○
4	01497428-0001	“D”	LPG사용	20221013	20221112	20230103	8주	○○○
5	02339595-0001	“E”	LPG사용	20230626	20230720	20230912	8주	○○○
6	02469929-0001	“F”	LPG사용	20220121	20220203	20220325	7주	○○○
7	00669137-0001	“G”	LPG사용	20221230	20230129	20230314	6주	○○○
8	01930679-0001	“H”	LPG사용	20230626	20230717	20230831	6주	○○○
9	01885916-0001	“I”	LPG사용	20220725	20220902	20221013	6주	○○○
10	02120353-0001	“J”	LPG사용	20220808	20220907	20221013	6주	○○○

연번	업소번호	업소명	시설 구분	부적합일자	재검사		소요 기간	검사원
					신청일	검사일		
11	02214129-0001	“K”	LPG사용	20220421	20220530	20220705	5주	○○○
12	02368974-0001	“L”	LPG사용	20220707	20220720	20220826	5주	○○○
13	02066545-0001	“M”	LPG사용	20211105	20211117	20211222	5주	○○○
14	00468745-0002	“N”	특정사용	20210804	20210903	20211005	5주	○○○
15	02285507-0001	“O”	특정사용	20230906	20231005	20231106	4주	○○○
16	02389604-0001	“P”	LPG사용	20211021	20211120	20211221	4주	○○○
17	01669345-0001	“Q”	LPG사용	20220314	20220413	20220512	4주	○○○
18	00467349-0001	“R”	LPG사용	20231116	20240108	20240206	4주	○○○
19	00382545-0001	“S”	LPG사용	20220706	20220713	20220811	4주	○○○
20	02095664-0001	“T”	LPG사용	20230427	20230526	20230623	4주	○○○
21	02150679-0001	“U”	LPG사용	20220317	20220416	20220512	4주	○○○
22	02150711-0001	“V”	LPG사용	20220317	20220416	20220512	4주	○○○
23	00830796-0001	“W”	LPG사용	20230628	20230817	20230912	4주	○○○
24	02377953-0001	“X”	LPG사용	20210630	20210729	20210823	4주	○○○
25	01015238-0001	“Y”	LPG사용	20220708	20220808	20221115	14주	○○○
26	02109050-0001	“Z”	LPG사용	20210902	20211001	20211221	12주	○○○
27	02041531-0001	“AA”	LPG사용	20211215	20220114	20220408	11주	○○○
28	02296865-0001	“AB”	LPG사용	20220614	20220628	20220920	11주	○○○
29	01806877-0001	“AC”	특정사용	20211231	20220125	20220413	11주	○○○
30	02167663-0001	“AD”	특정사용	20240202	20240205	20240415	10주	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 정기검사 부적합 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

시설검사 부적합 시설에 대해 재검사 이후 정기검사를 누락하거나 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대하여 별다른 사유 없이 1주일을 초과하여 처리한 사례가 다수 확인되었음에 따라, 각별한 주의를 기하여 주시기 바랍니다.

(기관주의)