

시 정 요 구

제 목 특정설비등 제조시설 완성검사 후 전산관리 미흡

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「고압가스안전관리법(이하 “고법”이라 한다.)」 제16조 제3항에 따라 냉동기, 특정설비 등 제조시설의(이하 “특정설비 제조시설”이라 한다.) 설치공사 또는 변경공사에 대해 기술검토 및 완성검사를 실시하고 있으며, 부산광역시본부에서는 감사대상 기간(2021.06.01.~2024.03.31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비 제조시설에 대한 완성검사를 총 32건 실시하였다.

[표 1] 특정설비 등 제조시설 완성검사 실시 현황

구분	냉동기 제조			특정설비 제조			합계
	최초	부분 변경	소계	최초	부분 변경	소계	
건수	2	-	2	21	9	30	32

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 완성검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비 제조시설의 완성검사 기준은 고법 제16조제6항 및 동법 시행규칙 제28조제4항에 따른 별표11 및 별표12에 명시하고 있으며, 관련 규정에 의해 제품 제조의 안전관리에 지장을 줄 우려가 없다고 인정되는 범위에서 전문업체(외주업체)의 설비나 부품을 사용할 경우, 그 설비를 갖추지 않을 수 있도록 하고 있다.

고법 시행규칙 별표12 (특정설비 제조의 시설·기술·검사기준과 특정설비의 재검사기준)

1. 시설기준

가. 특정설비를 제조하려는 자는 이 별표에 따른 기술기준에 따라 특정설비를 제조하기 위하여 필요한 제조설비를 갖추어야 한다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 해당 특정설비의 안전관리에 지장을 줄 우려가 없다고 인정하는 범위에서 해당 특정설비와 관련한 열처리 또는 도장을 전문으로 하는 전문업체의 설비를 이용하거나, 부품의 전문생산업체로부터 해당 특정설비의 부품 등을 공급받아 사용하는 경우에는 그 설비를 갖추지 않을 수 있다. <이하생략>

또한 공사에서는 이에 대한 효율적인 업무처리를 위해 『용기 등 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다.』 제4장제3절제5조에 따라 기술검토 시 외주업체 관련 서류(계약서, 제조업등록증 또는 외주품질관리등록증 등)를 징구하고 완성 검사 후 또는 외주업체 변경 시 외주품질등록업체에 대한 정보를 전산시스템(가스피아)에 입력하여 관리하도록 하고 있다.⁴⁾

따라서 특정설비 제조업체가 주요 공정에 대해 외주업체의 설비나 부품을 이용할 경우 검사원은 그 외주업체가 특정설비의 안전관리에 지장을 줄 우려가 없는지 여부를 완성검사 시 반드시 확인하여야 하며 관련서류 징구, 전산등록 등 지침에 명시된 업무처리 절차를 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사대상 기간(2021. 05. 01. ~ 2024. 03. 31.)동안 실시한 특정설비 제조시설 기술검토·완성검사 업무 처리 적정성을 확인한 결과, 특정설비 제조시설 32개소에 대한 기술검토 및 완성검사를 실시하였으며 이 중 외주품질등록업체현황을 전산(가스피아)에 미입력한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 28건 확인되었다.

4) 감사지원처-1561호(2015.5.11. “특정설비 외주품질등록업체 전산관리 계획”)

[표 2] 검사원 별 외주업체 현황 미입력 내역

연번	검사원	접수번호	시설번호	업소명
1	○○○	2022-0608148	024939570002	<업소명 삭제>
2		2022-0512423	024939570001	<업소명 삭제>
3	○○○	2022-0601267	024886970003	<업소명 삭제>
4	○○○	2022-0390085	024939570001	<업소명 삭제>
5		2021-0915393	019777470003	<업소명 삭제>
6	○○○	2023-0910802	004366210003	<업소명 삭제>
7		2023-0917354	004366210002	<업소명 삭제>
8		2024-1625370	023802150002	<업소명 삭제>
9		2023-1622376	023802150001	<업소명 삭제>
10	○○○	2021-0915394	019777470004	<업소명 삭제>
11	○○○	2023-1508728	025642930006	<업소명 삭제>
12		2023-1508724	025642930005	<업소명 삭제>
13		2023-2055614	025964830001	<업소명 삭제>
14		2022-0362753	020858660006	<업소명 삭제>
15		2022-0362751	020858660005	<업소명 삭제>
16		2024-0896644	017488300004	<업소명 삭제>
17	○○○	2022-0947484	025272490001	<업소명 삭제>
18		2022-0511552	025027340003	<업소명 삭제>
19		2023-2122211	025027340003	<업소명 삭제>
20		2022-0511551	025027340002	<업소명 삭제>
21		2023-2122209	025027340002	<업소명 삭제>
22		2022-0511550	025027340001	<업소명 삭제>
23		2023-2122206	025027340001	<업소명 삭제>
24	○○○	2021-0811888	009059920003	<업소명 삭제>
25	○○○	2022-0800247	025205620002	<업소명 삭제>
26		2023-0809442	019964190007	<업소명 삭제>
27		2023-0071124	008081090019	<업소명 삭제>
28	○○○	2018-0489369	014368490002	<업소명 삭제>

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-업소관리-업소/시설관리-시설상세-외주품질관리업소 내역 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

위 [표 2]의 전산시스템(가스피아)에 미등록한 외주품질등록업체 현황에 대하여 전산
등록을 완료하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍
니다.(시정)