

통 보

제 목 사용자공급관 시공감리 시 PE용착부 현장번호 오류

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제11조제4항, 제14조 및 시행규칙 제12조제5항, 제20조의2에 따라 사용자공급관⁸⁾에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 부산광역시본부에서는 감사대상기간(2021.06.01. ~ 2024.03.31.) 동안 관할 지역 내 사용자공급관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] 부산광역시본부 사용자공급관 시공감리 처리현황

구분	○○구	○구	○구	○○구	○구	○○구	○○구	○구	○○구	○○구	○구	계
사용자 공급관	3	29	13	1	74	25	17	16	25	10	10	223

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 도시가스 사용자공급관의 설치 시 도법 제11조제4항, 제14조 및 시행규칙 제12조제5항, 제20조의2에 따라 신청자로부터 접수를 받아 기술검토, 시공감리를 실시하고 있다.

사용자공급관의 시설기준 및 기술기준은 KGS FS551(일반도시가스사업

8) 공급관 중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관

제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, “이하 FS551”이라 한다)에서 규정하고 있으며, 기술검토 담당자 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 시공감리를 진행하여야 한다.

또한 사용자공급관의 지하매설배관이 PE배관인 경우 용착을 실시하여야 하며, 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제3-36조 (PE배관의 용착부 시공감리)제2항에 따라 PE배관 용착 시에는 용착성적서에 출력, 표시되도록 현장관리번호를 용착기에 입력하되 현장관리번호(4~6자리)는 시공감리 신청 접수번호를 입력하여야 한다.

2302-1 도시가스시설검사업무처리지침

제3-36조 【PE배관의 용착부 시공감리】 ② PE배관 용착시에는 용착성적서에 출력, 표시되도록 현장관리번호를 용착기에 입력하되, 현장관리 번호(4~6자리)는 시공감리 신청 접수번호를 입력토록 하고, 전기용착이음관 용착시에는 해당 제품별로 제시된 용착기준을 따르도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사대상기간(2021. 06. 01. ~ 2024. 03. 31.) 중 실시한 사용자공급관 시공감리 적정 여부를 확인한 결과, 지하매설배관이 PE배관인 사용자공급관 용착 시 용착기 현장관리 번호에 시공감리 접수번호가 아닌 다른 번호가 입력되어 있는 사례가 아래 [표 2]와 같이 1건 확인되었다.

PE배관 용착의 경우 다른 현장에서 용착한 데이터를 해당 현장에서 용착한 것으로 혼동하여 잘못 제출할 우려가 있으므로, 검사원은 PE용착 데이터의 현장 관리 번호를 시공감리 시 현장에서 반드시 확인하여 해당 현장에서 실시한 PE배관 용착에 대한 신뢰성을 확보하여야 한다.

[표 2] PE배관 용착기 현장번호 오류

시공감리 접수번호	공사명	검사원	검사일자
2022-0756464	“A”	5급 ○○○	2022.12.16
<사진 생략>			

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 부산광역시본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

사용자공급관 시공감리 중 PE배관(지하매설배관) 용착 시 용착기 현장관리 번호에 시공감리 접수번호가 아닌 다른 번호가 입력되어 있는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)