

현 지 조 치

제 목 휴·폐업 가스시설 증빙서류 전산 미등록

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

제주본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(업무분장)에 따라 관할지역 내의 LPG특정가스시설에 대한 검사업무를 담당하고 있으며, 2021년부터 2024년 현재까지 LPG특정사용시설에 대하여 아래 [표1]과 같이 정기검사를 수행하였고, 2023년에는 검사 수행 중 1,254개의 시설에 대하여 영업상태를 폐업·폐지·휴업·휴지(이하 ‘휴·폐업’ 이라 한다.)로 변경하였다.

[표1] LPG특정사용시설 정기검사 실시 내역 (2024.4.17.기준)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
건수	9,822	10,496	9,276	2,954	32,548

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-검사품질관리-실적관리-LPG 정기검사현황 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

검사지원처에서는 휴·폐업 처리된 시설에서 가스사고가 발생 (2018.11.11., ○○ ○○시 소형저장탱크 가스누출 화재사고)함에 따라, 향후 해당시설의 정기검사 미실시 및 휴·폐업 적합성 등에 대한 논란을 없애기 위하여 2018. 12. 27. 지역본부·지사에 「휴·폐업 가스시설 정기검사 처리 착안사항(검사지원처

-7361호)」을 시달하였다.

상기 착안사항에 따르면 정기검사 및 정기점검 시 휴·폐업 처리된 시설에 대하여 행정관청 공문, 가스공급자, 국세청 등에서 휴·폐업을 확인할 수 있는 증빙자료¹⁾를 징구하여 아래 [그림 1]과 같이 전산(가스피아)에 업로드 하도록 되어 있다.

[그림 1] 휴·폐업 증빙자료 전산 업로드 방법 (※차세대 정보시스템 기준)

(경로) 안전공통 → 고객정보관리 → 업소관리 → 업소/시설 관리

- 해당시설 조회 후 오른쪽 하단 “① 첨부” 클릭 → “② 파일업로드” 클릭
- 팝업창 생성 후 증빙자료를 선택하여 “첨부구분”을 “휴폐업증빙”으로 업로드

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 제주본부에서 감사지원처의 착안사항 공문 시행(2018. 12. 27) 후 실시된 LPG특정가스사용시설 정기검사(점검) 결과 처리대상 중 휴·폐업으로 처리

1) 공 통 : ① 행정관청 공문, ② 국세청 홈페이지 휴·폐업여부 캡처, ③ 휴지업소(시설) 확인서
LPG사용 : ① 안전관리 실시대장, ② 소비설비 안전점검표

된 시설 총 15건의 증빙 내역([표 2] 참조)이 누락된 것으로 확인되었으나, 감사 실시 기간 내에 조치(전산 수정사항 확인)를 완료하였다.

[표2] LPG특정사용시설 휴·폐업 증빙 누락 내역

연번	업소번호	시설명	상태	최종 검사	사용처
1	00239477-0001	<시설명 생략>	폐지	2021.04.06정기 적합	학교
2	00334680-0002	<시설명 생략>	폐지	2021.11.17정기 불능	학교
3	00493303-0001	<시설명 생략>	폐업	2017.12.06정기 적합	일반음식점
4	01736271-0001	<시설명 생략>	폐지	2021.06.02정기 적합	기타
5	01818759-0001	<시설명 생략>	폐지	2022.06.20정기 불능	기타
6	01863155-0001	<시설명 생략>	폐업	2022.05.18정기 적합	일반음식점
7	02193644-0001	<시설명 생략>	폐업	2020.01.30정기 적합	일반음식점
8	02206310-0001	<시설명 생략>	폐지	2021.06.28정기 불능	일반음식점
9	02210907-0001	<시설명 생략>	폐업	2022.10.28정기 불능	일반음식점
10	02269848-0001	<시설명 생략>	폐업	2022.02.14정기 적합	일반음식점
11	02285063-0001	<시설명 생략>	폐지	2021.07.28정기 불능	일반음식점
12	02300126-0001	<시설명 생략>	폐지	2022.08.10정기 적합	일반음식점
13	02311475-0001	<시설명 생략>	폐지	2022.12.15정기 적합	일반음식점
14	02330182-0001	<시설명 생략>	폐지	2021.10.20정기 적합	일반음식점
15	02509573-0001	<시설명 생략>	폐지	2022.08.26완성 적합	기타

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

시설검사 과정에서 휴·폐업 등으로 처리되는 시설에 대해서는 그에 대한 증빙 자료의 전산등록이 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)