

통 보

제 목 1일 감리 및 공정검사 결과 처리 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 사용자공급관 시공감리 및 특정가스사용시설의 완성검사를 수행하고 있으며, 제주본부에서는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 204건의 시공감리 및 완성검사를 실시하였다.

[표 1] 제주본부 시공감리 및 완성검사 처리현황

(단위 : 건)

구 분		계
시공감리	사용자공급관	93
완성검사	특정가스사용시설	111
총 계		204

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관의 시공감리²⁾는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다)을 따르며, 특정가스사용시설의 완성검사는 상세기준 KGS FU551(도시

2) ‘시공감리’라 함은 가스공급시설이 법령 등 관련 기준에 따라 적합하게 시공되었는지의 여부를 시공감리의 권한을 가진 자가 확인하는 행위를 말한다.

가스사용시설의 시설·기술·검사기준)에 따라 처리하여야 한다.

또한 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침” 이라 한다」에서 정하는 업무처리 방법 등의 철자를 준수하여야 한다.

사용자공급관의 시공감리 시에는 지침 제3-10조(감시결과 표시 및 1일 시공도면 확인)에 따라 1일 감리³⁾ 후 기술검토 도면에 감리일자, 감리부분, 감리원⁴⁾ 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 1일 감리 결과를 표시하여야 한다.

특정가스사용시설 완성검사 시에는 지침 제4-15조(공정검사)에 따라 시설 완공 후 확인이 곤란한 배관 지하매설 공정의 경우 공정검사 대상으로 시공감리 검사항목에 대한 검사를 실시하고, 지침 제4-5조(공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법)에 따라 공정검사 후에는 기술검토 도면에 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다.

도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1)

제3-10조 【감리결과 표시 및 1일 시공도면 확인】

- ① 감리원은 1일 감리 후 기술검토 도면(기술검토 비대상시설 경우에는 시공도면)에 다음과 같이 감리일자, 감리부분, 감리원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 1일 감리 결과를 표시하여야 한다.

<표시방법 “예”>

2007. 11. 5, 150A×125m, 홍길동(서명),
(1일 시공도면 현장확인 필)

제4-5조 【공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법】

- ① 검사원은 공정검사 후 기술검토 도면(기술검토 비대상시설 경우에는 시공도면)에 다음과 같이 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다.

<표시방법 “예”>

2007. 11. 5, 150A×125m, 홍길동(서명),
(1일 시공도면 현장확인 필)

3) ‘1일 감리’라 함은 배관의 지하매설공정 등 공사가 완료되기 전의 공정에 대하여 실시하는 시공감리를 말한다.

4) ‘감리원’이라 함은 한국가스안전공사에 소속되어 시공감리 업무를 수행하는 자를 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제주본부에서 감사대상기간(2021. 06. 01. ~ 2024. 03. 31.) 동안 실시한 사용자 공급관 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사 업무에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, 감리 및 공정검사 후 해당도면에 결과 표시를 하지 않은 사례가 28건이 확인되었다.

[표 2] 감리결과 및 공정검사 도면 미표시 내역

연 번	공사명	구분	접수번호	검사일자	검사원	부적정 내역
1	<공사명 생략>	특정사용	2021-0604735	2021.07.21.	○○○	공정검사 미표시
2	<공사명 생략>	특정사용	2022-0650505	2022.08.24.	○○○	공정검사 미표시
3	<공사명 생략>	특정사용	2020-0950269	2020.11.26.	○○○	공정검사 미표시
4	<공사명 생략>	특정사용	2020-0950269	2020.11.27.	○○○	공정검사 미표시
5	<공사명 생략>	특정사용	2020-0950269	2021.10.01.	○○○	공정검사 미표시
6	<공사명 생략>	특정사용	2021-0838030	2021.11.04.	○○○	공정검사 미표시
7	<공사명 생략>	특정사용	2021-0898560	2021.12.03.	○○○	공정검사 미표시
8	<공사명 생략>	특정사용	2021-0386706	2021.04.22.	○○○	공정검사 미표시
9	<공사명 생략>	특정사용	2022-0886437	2022.11.18.	○○○	공정검사 미표시
10	<공사명 생략>	특정사용	2022-0768334	2022.09.29.	○○○	공정검사 미표시
11	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0854430	2021.11.15.	○○○	감리결과 미표시
12	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0931731	2021.12.24.	○○○	감리결과 미표시
13	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0901321	2021.12.21.	○○○	감리결과 미표시
14	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0901321	2021.12.30.	○○○	감리결과 미표시
15	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0714190	2021.10.14.	○○○	감리결과 미표시
16	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0714190	2021.10.23.	○○○	감리결과 미표시
17	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0714190	2021.11.09.	○○○	감리결과 미표시

연 번	공사명	구분	접수번호	검사일자	검사원	부적정 내역
18	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0714190	2021.12.15.	○○○	감리결과 미표시
19	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0439824	2021.05.21.	○○○	감리결과 미표시
20	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0463766	2021.05.27.	○○○	감리결과 미표시
21	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0459365	2021.05.57.	○○○	감리결과 미표시
22	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0459365	2021.06.19.	○○○	감리결과 미표시
23	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0685669	2021.11.15.	○○○	감리결과 미표시
24	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0544816	2021.07.20.	○○○	감리결과 미표시
25	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0656426	2021.09.02.	○○○	감리결과 미표시
26	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0656431	2021.09.02.	○○○	감리결과 미표시
27	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0544862	2021.07.30.	○○○	감리결과 미표시
28	<공사명 생략>	사용자공급관	2021-0308603	2021.05.26.	○○○	감리결과 미표시

※ 자료출처 : 제주본부 시공감리 및 완성검사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

1일 시공감리 및 중간검사 결과에 대한 기술검토 도면 표기가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)