

주 의 요 구

제 목 검사증명서 발급·사용 및 관리 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

검사원은 액화석유가스·도시가스 시설에 대한 완성·정기검사를 실시할 경우 관련 법령 및 KGS코드 상세기준 등에 따라 검사를 실시하여야 하고, 완성·정기검사에 합격한 자에게는 검사증명서를 교부하도록 규정하고 있다.

[표 1] 검사증명서 발급·교부 법적 근거(관련법 중 일부 발췌)

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙
제 52 조 (정기검사) ⑤ 한국가스안전공사 사장은 <u>법 제37조 제1항* 본문에 따른 검사에 합격한 자에게는 별지 제37호 서식의 완성·정기 검사 증명서를 내주어야 한다.</u> * 액화석유가스 사업자 등(액화석유가스 위탁운송사업자와 가스용품 제조사업자는 제외)은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기 또는 수시로 허가관청의 검사를 받아야 한다. 제 71 조 (액화석유가스 특정사용시설의 검사) ⑩ 한국가스안전공사 사장은 <u>완성검사나 정기검사에 합격한 자에게는</u> 다음 각 호의 구분에 따른 <u>증명서를 내주어야 한다.</u> (이하 내용 생략)

2. 관련규정 및 판단기준

검사증명서를 관리함에 있어 관련 규정과 지침에 따르면, 전산으로 발급되는 검사증명서가 부득이하게 사용이 부적당하다고 판단되는 경우, 사용자가 전산으로 ‘불용’ 처리를 하고 폐기 절차에 따라 파쇄토록 규정하고 있다.

[표 2] 검사증명서 불용 처리 근거(관련규정 등 일부 발췌)

검사증명서 관리규정(31400)	제 11 조 (검사증명서의 반납) 관리책임자는 검사증명서 사용이 부적당하다고 판단되는 검사증명서를 기획책임자에게 반납하여야 한다. 다만, 전산으로 발급되는 검사증명서는 제12조의 규정에도 불구하고 <u>사용자가 전산으로 불용처리 후 직접 파쇄하여 폐기</u>하며, 사용책임자(담당부장)는 폐기여부를 확인한다.
LPG시설분야 검사업무 처리지침(2201-1)	제8-15조 (검사증명서 발급 등) ④ LPG사용시설 담당자는 다음 각 호에 해당하는 검사증명서를 사용책임자에게 반납하여야 한다. 1. LPG사용시설 검사 후 검사 부적합 등으로 불용처리된 검사증명서 2. 등기우편으로 검사신청자에게 발송하였으나 반송된 검사증명서 3. 제1호 및 제2호 외의 사유로(상호 및 소재지 오류입력 등) 불용사유가 생긴 검사증명서

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 실시한 시설 검사 및 검사 결과에 따른 검사증명서 발급에 대한 적정성 여부를 확인한 결과, 아래와 같이 검사증명서 발급·관리에 적정을 기하지 않은 것으로 나타났다.

가. 검사증명서 1일 사용 결재 미실시

공사 「검사증명서 관리규정」 제13조제1항에 따라 사용자¹⁰⁾가 검사증명서를 사용하고자 할 때에는 검사증명서 관리대장에 기록(입력)하고 소요 매수를 수령하며, 검사증명서 담당자는 일일 검사증명서 사용현황을 검사증명서 사용대장에 따라 사용책임자¹¹⁾에게 결재를 받고 보존하도록 정하고 있다.

그러나, ○○광역시본부에서 발급한 검사증명서 중 234건(7일분)에 대해서는 사용책임자 1일 결재를 득하지 않은 것으로 나타났다. ([표 3] 및 [표 4] 참조)

10) 검사증명서 사용자는 검사증명서를 직접 사용하는 검사원을 의미(「검사증명서 관리규정」 제3조제2항)

11) 검사증명서 사용책임자는 검사증명서 관리부장을 의미(「검사증명서 관리규정」 제3조제2항)

[표 3] 검사증명서 1일사용 결재 미실시

발행일자	계	23.1.14.	23.4.3.	23.4.18.	23.4.20.	23.4.25.	23.5.2.	23.5.3.
결재 누락 수	234	1	122	1	2	54	43	11

[표 4] 검사증명서 1일사용 결재 미실시 내역(일부 발취, 전체 내역은 별도 첨부)

연 번	접수번호	업소명	검사증명서		발급일자	검사원	검사	시설구분	비고
			번호	종류					
1	2023-0406894	<시설명 삭제>	2023-0176391	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	특정사용	불용
2	2023-0500103	<시설명 삭제>	2023-0126168	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	사용
3	2023-0491784	<시설명 삭제>	2023-0126169	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	사용
4	2023-0361728	<시설명 삭제>	2023-0126170	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	사용
5	2023-0370261	<시설명 삭제>	2023-0126171	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	사용
6	2023-0527860	<시설명 삭제>	2023-0126172	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	불용
7	2023-0500134	<시설명 삭제>	2023-0126173	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	불용
8	2023-0338967	<시설명 삭제>	2023-0126151	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	사용
9	2023-0493795	<시설명 삭제>	2023-0126152	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	불용
10	2023-0522794	<시설명 삭제>	2023-0126153	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	사용
11	2023-0150803	<시설명 삭제>	2023-0126154	현장필증	2023-04-03	○○○	정기	LPG사용	사용
12	2023-0500115	<시설명 삭제>	2023-0126155	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	불용
13	2023-0521346	<시설명 삭제>	2023-0126156	현장필증	2023-04-03	○○○	완성	LPG사용	사용
14	2023-0411913	<시설명 삭제>	2023-0175927	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
15	2023-0501913	<시설명 삭제>	2023-0175930	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
16	2023-0383781	<시설명 삭제>	2023-0175932	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
17	2023-0372468	<시설명 삭제>	2023-0175969	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
18	2023-0372546	<시설명 삭제>	2023-0175972	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
19	2023-0372545	<시설명 삭제>	2023-0175973	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	사용
20	2023-0122116	<시설명 삭제>	2023-0176058	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	LPG사용	불용
- 종 략 -									
231	2023-0634248	<시설명 삭제>	2023-0176214	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	특정사용	사용
232	2023-0707948	<시설명 삭제>	2023-0176215	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	특정사용	사용
233	2023-0658975	<시설명 삭제>	2023-0176216	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	특정사용	사용
234	2023-0560141	<시설명 삭제>	2023-0176217	현장필증	2023-05-02	○○○	정기	특정사용	사용

나. 검사증명서(현장필증) 불용처리 미실시

또한, 검사 결과가 ‘부적합’, ‘검사불능’ 또는 ‘검사일정 취소’ 상태로서 실제 검사증명서 사용이 불가하여 검사증명서에 대한 불용 처리를 해야 함에도 불구하고 불용 처리를 하지 않은 채 전산상 ‘발급’ 상태로 방치된 사례가 22건 있었다. ([표 5] 참조, 감사기간 중 조치완료)

[표 5] 검사증명서 불용처리 미실시 내역(감사기간 중 불용처리 완료)

연번	접수번호	업소번호	업소(시설) 명	검사	시설구분	증명서 번호	발급일	검사원
1	2022-0915631	01014160	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2022-0585010	2023-01-02	○○○
2	2023-0372477	02497436	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0409202	2023-09-25	○○○
3	2023-0390570	01907317	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0109871	2023-03-23	○○○
4	2023-0167150	00934551	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0343479	2023-08-09	○○○
5	2023-0135470	01215340	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0349568	2023-08-16	○○○
6	2023-0217823	02027112	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0349576	2023-08-16	○○○
7	2023-0268507	02148027	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0360101	2023-08-23	○○○
8	2023-0423189	01317844	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0448618	2023-10-30	○○○
9	2023-0093991	00139521	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0057167	2023-02-20	○○○
10	2023-1945982	02595988	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0506016	2023-11-27	○○○
11	2023-0112502	00236969	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0067188	2023-02-28	○○○
12	2023-0868506	02115090	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0318275	2023-07-20	○○○
13	2023-0222408	00000751	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	2023-0325114	2023-07-26	○○○
14	2023-0071879	02546106	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0013871	2023-01-16	○○○
15	2023-0071877	02498335	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0013874	2023-01-16	○○○
16	2023-0137353	02133149	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0031496	2023-02-02	○○○
17	2023-0531886	02557910	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0130358	2023-04-05	○○○
18	2022-0959225	02542368	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0132984	2023-04-06	○○○
19	2023-0842345	02565914	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	2023-0250037	2023-06-15	○○○
20	2023-1212735	00780358	<시설명 삭제>	정기	특정사용	2023-0357763	2023-09-06	○○○
21	2023-1768861	00155980	<시설명 삭제>	정기	특정사용	2023-0480623	2023-11-13	○○○
22	2023-0895210	02293546	<시설명 삭제>	정기	특정사용	2023-0460328	2023-11-01	○○○

다. 검사증명서(현장필증) 발급·사용 절차 미준수

시설검사(자율검사 포함) 검사증명서 발급 형태는 크게 ‘신규’, ‘현장필증’, ‘재발급’으로 구분되며, 공사 전산시스템(가스피아)을 통해 신청·발급할 수 있다. 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」 제8-15조(검사증명서 발급 등) 등에 따라 LPG 특정사용시설 완성·정기검사, 특정가스사용시설 완성검사, 허가시설 자율검사 등에 대한 검사증명서는 현장에서 발급(‘현장필증’)하는 것을 원칙으로 정하고 있다.

현장에서 검사증명서를 발급하였으나 검사일정 취소, 불합격 등의 사유로 인해 발급한 당일 검사증명서를 사용하지 못하게 된 경우에는 전산상 불용 처리를 한 후 증명서 관리자에게 반납 후 폐기 처분하여야 한다. (단, 특정가스사용시설 정기 검사의 경우에는 근무일 기준 익일에 한하여 재사용 가능)

그러나, ○○광역본부 4급 ○○○ 차장 외 2명은 시설검사 업무를 수행하면서 당일에 현장 발급한 검사증명서를 사용하지 못하게 되어 이를 반납·폐기하여야 함에도 후일 검사를 실시할 때 재사용한 사례가 43건 있었다. (세부 내용 [표 6] 참조)

[표 6] 당일 미사용 현장필증 이후 재사용 사례

연 번	접수번호	업소번호	증명서번호	업소명	검사	시설	검사원	발급일 (A)	검사일 (B)	B-A
1	2023-0603417	01023765	2023-0245114	<시설명 삭제>	정기	특정사용	○○○	2023-06-13	2023-08-14	62
2	2023-0033713	02543259	2023-0130916	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-04-06	2023-05-30	54
3	2023-1741916	01786939	2023-0451351	<시설명 삭제>	정기	특정사용	○○○	2023-10-26	2023-11-28	33
4	2023-0033818	02372297	2023-0231956	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-08	2023-06-29	21
5	2023-0034048	02436904	2023-0231957	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-08	2023-06-29	21
6	2023-0034038	02430039	2023-0231964	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-08	2023-06-29	21
7	2023-0033676	02096184	2023-0231950	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-08	2023-06-29	21
8	2023-0557188	02407915	2023-0135373	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-04-07	2023-04-18	11
9	2023-1982717	02126919	2023-0521709	<시설명 삭제>	정기	특정사용	○○○	2023-12-05	2023-12-11	6
10	2023-0033995	02389894	2023-0314086	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-21	2023-07-26	5
11	2023-1325481	02180127	2023-0518666	<시설명 삭제>	정기	특정사용	○○○	2023-12-04	2023-12-08	4

연 번	접수번호	업소번호	증명서번호	업소명	검사	시설	검사원	발급일 (A)	검사일 (B)	B-A
12	2023-0033954	02432402	2023-0109569	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-03-23	2023-03-27	4
13	2023-0032830	00538603	2023-0034826	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-02-06	2023-02-09	3
14	2023-0033688	02108014	2023-0034828	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-02-06	2023-02-09	3
15	2023-0228039	01791534	2023-0089435	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-03-13	2023-06-14	93
16	2023-1055298	02445603	2023-0384528	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-09-07	2023-12-08	92
17	2023-0185493	01921026	2023-0101696	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-03-20	2023-06-14	86
18	2023-0033904	02159796	2023-0118559	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-03-29	2023-06-14	77
19	2023-0547122	02458349	2023-0130357	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-04-05	2023-06-14	70
20	2023-1528437	02167812	2023-0439877	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-10-19	2023-12-20	62
21	2023-0033304	01809728	2023-0045771	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-02-13	2023-04-11	57
22	2023-0033530	02528829	2023-0045770	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-02-13	2023-03-29	44
23	2023-1053722	00366898	2023-0355324	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-08-21	2023-09-19	29
24	2023-1053721	00366898	2023-0355327	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-08-21	2023-09-19	29
25	2023-1910763	02188893	2023-0492206	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-11-20	2023-12-01	11
26	2023-0033864	02368433	2023-0071750	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-02-28	2023-03-09	9
27	2023-0383811	00155400	2023-0142772	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-04-12	2023-04-21	9
28	2023-1927427	00191710	2023-0497165	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-11-22	2023-11-29	7
29	2023-1528342	02122314	2023-0540373	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-12-14	2023-12-20	6
30	2023-1586253	02443805	2023-0536780	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-12-13	2023-12-18	5
31	2023-0894978	02289692	2023-0267175	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-22	2023-06-26	4
32	2023-0910714	02076834	2023-0267176	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-06-22	2023-06-26	4
33	2023-1926883	02595363	2023-0502264	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	○○○	2023-11-24	2023-11-28	4
34	2023-0032732	01648386	2023-0089431	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-03-13	2023-03-16	3
35	2023-0591830	02559314	2023-0148048	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	○○○	2023-04-14	2023-04-17	3
36	2023-0522941	01915195	2023-0302800	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-12	2023-11-07	118
37	2023-0556693	00634707	2023-0303091	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-12	2023-10-20	100
38	2023-1227451	00992511	2023-0311609	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-18	2023-10-12	86
39	2023-1219125	02277234	2023-0311610	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-18	2023-10-12	86
40	2023-1240468	02310862	2023-0322751	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-25	2023-10-05	72
41	2023-0823285	02421653	2023-0322753	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-07-25	2023-10-05	72
42	2023-0393992	02360196	2023-0343478	<시설명 삭제>	정기	LPG사용	○○○	2023-08-09	2023-10-04	56
43	2023-1197049	02572112	2023-0296058	<시설명 삭제>	완성	LPG사용	○○○	2023-07-07	2023-07-10	3

[첨 부] 검사증명서 1일 사용 결재 미실시 내역(별도파일) 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

- ① 검사원이 검사증명서를 사용하고자 할 때에 「검사증명서 관리규정」 제13조제1항에 따른 검사증명서 1일 사용 결재를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 또한, 차후 시설검사 결과가 ‘부적합’, ‘검사불능’ 또는 ‘검사일정 취소’ 상태로서 실제 검사증명서(현장필증) 사용이 불가할 경우에는 해당 검사증명서를 「검사증명서 관리규정」 제11조에 따라 불용 처리하도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, (현지조치_회보불요)
- ③ 검사증명서(현장필증)를 발급하였으나 검사일정 취소, 불합격 등의 사유로 인해 발급한 당일 검사증명서를 사용하지 못하게 되었음에도 관련 지침에 따라 불용 처리하지 않고, 차후 검사 시에 해당 검사증명서(현장필증)를 재사용한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 ○○○

4급 ○○○

5급 ○○○