

통보·시정요구

제 목 전문 신규·보수교육 등 교재 개편 미흡

관 련 부 서 가스안전교육원(교수실)

내 용

1. 업무 개요

공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「직제관리요령」에 정한 바에 따라 교육제도 개선, 계획수립, 제규정 및 지침을 관리하고 교육에 관한 관리·감독업무를 수행하고 있으며 이에 따라 양성교육, 전문교육 등 교육종류별 목적에 적합한 교재를 제작·사용하기 위해 매년 제작계획을 수립하여 관리하고 있다.

[표 1] 가스안전교육원 연도별 교재 제작 및 배부 내역

연번	생산등록번호	보고일자	제목	수량	비 고
1	교육실-333	2021.02.17.	2021년도 교재(양성·전문·특별교육) 인쇄·제작 및 배부계획 보고	50종 29,890부	연간 단가계약
2	교수실-165	2022.02.07.	2022년도 교재(양성·전문·특별교육) 인쇄·제작 및 배부계획 보고	62종 37,270부	
3	교수실-133	2023.01.30.	2023년도 교재(양성·전문·특별교육) 인쇄·제작 및 배부계획 보고	65종 50,168부	

※ 자료출처 : 전자결재문서 등록대장(가스안전교육원) 조회내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

가스안전교육원에서는 교재 제작에 앞서 교재 개발이 필요할 경우 내부규정인 「교재 및 교보재 개발·관리 지침(이하 “지침”이라 한다)」 제3조(교재 및 교보재 개발)에 따라 교재의 종류·난이도·집필방법·분량 적절성 등을 ‘교재(교보재)

개발심의위원회’를 거쳐 개발하고 있으며 각종 통계 수정 등 단순 개편사항은 교수총괄부 자체적으로 개발하고 있다. 또한 같은 지침 제4조(교재의 개편 등)에 따라 교수실장이 필요하다고 인정하는 사항일 경우에는 교재를 수시로 수정·보완할 수 있도록 명시하고 있다.

3101 교재 및 교보재 개발·관리 지침	
제3조 (교재 및 교보재 개발) ② 교재(교보재를 포함한다. 이하 동 조문에서 같다)의 종류·난이도·집필방법·분량의 적절성 등은 「교재(교보재)개발심의위원회(이하 위원회라 한다)」를 거쳐 결정한다. ③ ~ ④ <생략> ⑤ 교재개발 필요시 각 분과장은..<중략>..처리한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 위원회 상정절차 없이 교수총괄부 자체적으로 개발할 수 있다. 1. 교재의 구성, 편집 등 디자인 개편 2. 위탁교육 교재 3. 각종 통계, 오타자 수정 등 단순 개편사항 제4조 (교재의 개편 등) ① 교재의 개편은 교수실장이 필요하다고 인정하는 경우에 수시로 교재를 수정·보완할 수 있다. ② <생략>	

이에 따라 가스안전교육원에서는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 1. 31.)동안 교재개발심의위원회(2022년 4회, 2023년 4회)를 개최하여 법령 개정사항, 사고통계 최신화 등을 위한 기존 교재 개편사항과 수소법 제정 등에 따른 신규 교재 개발 사항에 대한 안건을 심의 의결하고 교재 제작 시 반영하고 있었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 가스안전교육원에서 각종 교육 시 사용중인 교재 내용 적정성 여부를 확인한 결과, 법규 이론 중 법 개정 후 1년 이상이 지났음에도 개정사항이 교재에 반영되지 않은 사례가 아래 [표 2]와 같이 9건 확인되었다.

이와 같이, 시설 안전관리책임자 등 업계 종사자들이 필수적으로 이수해야 하는 해당 교육에서 교재에 법규 개정사항이 반영되지 않은 점은 교육생들에게 현업 수행 시 혼란을 발생시킬 수 있으며 교육과정에 대한 신뢰성 훼손 또한 우려된다.

[표 2] 교육용 교재 법규 개정사항 미반영 내역

연 번	교육구분	교재명 (발행정보)	법규명 (시행일자)	미반영 내역
1	양성교육	냉동시설 안전관리 (2023년 3차분 228p)	고법 시행규칙 별표3 (2022.1.21.)	- 냉동능력 합산기준 신설 문구 누락 -(바) 동일 건축물에서 동일 냉매를 사용하는 동일 용도의 냉동설비
2	전문신규	독성가스 냉동제조시설 (2023년 4차분 64p)		
3	전문보수	독성가스 냉동제조시설 (2023년 4차분 52p)		
4	전문신규	냉동·냉동기제조시설 및 검사기관 (2023년 3차분 25p)		
5	전문신규	독성가스 일반제조· 충전·저장·판매시설 (2023년 2차분 50p)	고법 시행규칙 제4조 (2022.6.2.)	- 변경허가변경신고·변경등록사항 신설 문구 누락 -(8) 위치를 변경하거나 수량 또는 용량을 증가시키는 압축가스설비의 교체 설치
6	전문보수	독성가스 일반제조시설 (2023년 3차분 51p)		
7	전문신규	고압가스 일반제조· 충전·저장시설 및 검사기관 (2023년 3차분 25p)		
8	전문보수	독성가스 일반제조시설 (2023년 3차분 51p)	고법 시행규칙 제20조 (2022.1.7.)	- 안전관리규정확인평가 시기 신설 문구 누락 -(가) 정기검사 1년주기(독성가스 등) 해당 사업자 등 : 매 5년마다 정기검사를 할때
9	전문신규	용기·특정설비 제조시설 및 검사기관 (2023년 4차분 44p)	고법 시행령 제15조 (2021.12.7.)	- 용기등의 검사 전부생략 개정 문구 미반영 -(기존) 고압가스 수입목적 6개월 이내 반송 되는 용기로서 외국에서 검사 받은 것 -(개정) 고압가스 수입목적 1년 이내 반송 되는 용기로서 외국에서 검사 받은것

※ 자료출처 : 감사기간중 제출한 교육용 교재 인쇄본 참조

관련부서 및 관련자 의견

이에 대하여 가스안전교육원(교수총괄부)에서는 총 68종의 교재를 단기적으로 개편하기 어려워 ‘교재개발 중장기 계획 수립’을 통해 순차적으로 개편하고 있음을 고려하여 주기를 요청하였다.

그러나, 전체 내용이 아닌 법규 이론 일부 개정사항에 대해서는 법제처 사이트 등 검색을 통해서도 수시 확인이 가능하므로 교수실장 권한에 따라 단기적인 수정·보완이 충분히 가능하다고 판단된다.

따라서, 교육원에서는 해당 교재에 최신 법규 개정사항을 즉시 반영하고 차후 교재개발심의위원회 개최 시 각 분과별 교재 담당자의 법규 개정사항 사전조사 후 심의 안전에 반영하는 등 심의 계획 수립 과정에 대한 보완이 필요하다.

조치할 사항 가스안전교육원장은

- ① 위 [표 2]의 교재(9개)에 대해서는 최신 법규 개정사항을 조속히 반영하시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 또한, 차후 교재개발심의위원회 개최 시에는 법규 개정사항을 심의 안전에 상정하여 논의가 될 수 있도록 위원회 기능을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)