

## 주 의 요 구

제 목 특정가스사용시설 완성검사 시 기밀시험 절차 미준수

관 련 부 서 충북본부 4급 ○○○

내 용

### 1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법(이하 “도법”이라 한다)」 제15조제6항 및 같은법 시행규칙 제20조의2에 따라 특정가스사용시설에 대해 완성검사를 실시하고 있으며, 충북본부는 감사대상기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안 1,191건의 특정가스사용시설의 완성검사를 처리하였다.

[표 1] 충북본부 특정가스사용시설 완성검사 처리현황

(단위 : 건)

| 구분   | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 계     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 완성검사 | 112   | 433   | 372   | 274   | 1,191 |

※ 자료출처 : 가스피아 검사처리내역 현황 재구성

### 2. 관련 규정 및 판단기준

특정가스사용시설 완성검사는 도법 시행규칙 별표7, 상세기준 KGS FU551 (도시가스사용시설의 시설·기술·검사기준) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 준용하여 처리하여야 한다.

KGS FU551의 4.2.2.1.15(기밀시험)에 따르면 연소기를 제외한 사용시설에 대해 기밀시험을 실시하여 가스의 누출여부를 확인하여야 한다.

## 4.2.2.1.15 기밀시험

가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험(완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사 방법은 다음 기준에 따른다.

<이하 내용 생략>

한편 공사 검사원은 기밀시험 시 자기압력기록계와 전기식다이어프램형압력계를 주로 사용하고 있으나 기밀시험 장비의 사용 및 관리하는 방법 등이 지역별, 검사원별 상이하여 검사의 일관성이 없으며 나아가 검사 신뢰성 저하로 이어질 수 있다는 문제가 제기되었다.<sup>4)</sup>

이에 감사실에서는 기밀시험 장비 사용실태에 대한 성과감사를 실시('21.4월) 하였고 그 조치결과로써 검사장비 주관부서인 ○○○○처는 법정검사 시 사용하는 기밀시험장비(자기압력기록계, 전기식다이어프램형압력계) 사용방법의 표준화를 위해 착안사항 공문<sup>5)</sup>을 시달하였다.

착안사항에 따르면 검사업무 시, 우리공사 장비를 사용하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 사유로 타인의 장비를 활용하는 경우 현장에서 교정성적서 등 확인을 통해 장비의 소급성·신뢰성을 확보한 후 사용하여야 한다.

또한 전기식다이어프램 압력계를 사용하는 경우 기밀시험 전 장비의 날짜·시간이 실제 날짜·시간과 불일치할 경우 교정하여 사용하거나 잘못된 날짜·시간을 이미 출력한 경우 출력된 기록지에 수기로 날짜·시간을 수정하고 검사원 서명을 실시하여 검사업무의 신뢰성을 확보하여야 한다.

4) 2021.02.25 가스신문 보도, “가스안전공사 검사원 기밀시험 기준 통일 해야”

5) ○○○○처-2826(2021.7.29.), 기밀시험장비 사용관련 검사업무 착안사항 시행계획

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북본부 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 특정가스 사용시설 완성검사 처리 적정 여부를 확인한 결과, 착안사항이 시달된 2021. 7. 29. 이후 ① 아래 [표 2]와 같이 검사업무(기밀시험) 수행 시 특별한 사유 없이 공사 장비를 사용하지 않은 사례(64건), ② 아래 [표 3]과 같이 검사일자와 기밀시험 기록지의 시험일자가 불일치함에도 이를 제대로 확인하지 않고 검사 처리를 한 사례(1건)가 확인되어 관련자가 수행한 검사업무의 신뢰도가 저하되는 결과를 초래하였으며 동일 사례가 재발하지 않도록 주의할 필요가 있다.

[표 2] 특정가스사용시설 완성검사 시 공사 장비 미사용 내역

(단위 : 건)

| 연번 | 관련자<br>(검사원) | 공사장비<br>미사용 건수 |
|----|--------------|----------------|
| 1  | 4급 ○○○       | 64             |

※ 자료출처 : 가스피아 검사처리내역 및 완성검사 서류

[표 3] 검사일자와 기밀시험 일자 상이한 내역

| 연번 | 접수번호       | 업소명 | 검사일자       | 기밀시험일자<br>(기록지) | 검사원<br>(관련자) | 비고       |
|----|------------|-----|------------|-----------------|--------------|----------|
| 1  | 2024-***** | "A" | 2024.09.09 | 2024.09.08      | ○○○          | 공사장비 미사용 |

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-결과등록-시설검사결과등록(검사원) 및 완성검사 서류

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

위 [표 2]. [표 3]과 같이 특정사용시설에 대한 기밀시험 수행 시 특별한 사유 없이 공사장비를 사용하지 않거나 검사일자와 기밀시험 기록지의 시험일자가 불일치함에도 이를 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 충북본부 ○○○