

통보(모범사례)

제 목 가정어린이집 충북도 제정고시 해제를 통한 합리적 규제 완화

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 추진배경

- 충북도 고시*에 따라, 영유아보육법에 따른 ‘가정어린이집’의 경우 도시가스 특정가스사용시설에 해당되어 제1종 가스시설시공업체만 시공 가능
 - 이로 인하여 연소기, 호스 등 단순 교체 시에도 과도한 시간 및 비용이 발생한다는 관련 단체로부터의 지속적인 제도개선 요구가 있어, 충북도와 고시 개정을 검토함

* (관련고시) 충청북도 고시 제****-***(***.**,**) “액화석유가스 다중이용시설 및 도시가스 특정가스사용시설 대상지정 고시 → 영유아보육법에 의한 어린이집 포함

(참고) ‘22.1월 건설산업기본법 개정으로 단순 호스교체시에도 1종 시공업 등록업체만 시공 가능하며, 단순 호스(가스렌지) 교체시에도 20~50만원 요구, 특히, 군·면단위 원거리는 시간, 추가비용이 발생하는 등 다수민원 발생

2. 추진내용

- ‘가정어린이집’ 고시지정 해제시 문제점 유관기관 검토 (충북도 등)
 - (도시가스) 고시지정 해제하여도 시설점검 주기*는 증가 (안전관리 강화)

* 現) 총 11회/10년 (도시가스사 수요자 시설점검 1회/년, 가스안전공사 1회/10년)

改) 총 20회/10년 (도시가스사 수요자 시설점검 2회/년)

- (액화석유가스) 1종 보호시설로서 특정사용자에 해당하며, 고시지정 해제시
에도 현행 안전관리체계*와 동일 → 완성검사 및 매년 정기검사 대상임

- 최근 14년간 어린이집 가스사고 1건 발생 (2018년 CO중독사고, 부상2명)

* 가정어린이집은 가스사고 없음 (재난안전처 가스사고 통계자료)

○(검토결과) 가정어린이집은 고시에서 제외, 그 외 어린이집은 현행 유지

3. 추진성과 및 기대효과

○ ‘가정어린이집’ 약 374개소 고시지정 해제에 따른 불합리한 제도개선 (‘24.10.14.)

○ 그외 어린이집은 시설의 규모, 다양성, 타 사회복지시설과 형평성 등을 고려
하여 현행유지

○ 현행 안전관리체계와 동등이상의 안전관리는 유지하되, 사용자 부담은 대폭 감소

* 호스 권장사용기간 7년 고려시, 10년간 10,686만원 절감 [374개소×(1.43시공/10년)×20만원]

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전
부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)

[첨 부 생 략]