

통 보

제 목 시공감리 Raw data 서식 사용 부적정

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

1. 업무 개요

서울서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○○구, ○○구 등 6개 구의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

서울서부지사는 관내 ○○○○○타워 인입관 공사 등 일일에 감리가 완료되는 일반도시가스사업자 배관 시공감리를 수행하면서 ‘일반도시가스배관 최종시공감리 보고서’ 서식을 사용하여 감리결과를 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사는 일반도시가스사업자 배관에 대한 시공감리 결과를 처리할 때 일일시공감리보고서 서식과 최종감리보고서 서식을 구분하여 사용하도록 하고 있다.

일일시공감리보고서는 일반적인 배관 및 사용자공급관 공통으로 사용하는 서식으로 ① 「일반도시가스 배관(사용자공급관) 일일시공감리보고서(이하 “일일감리보고서”라 한다)」을 적용하고 있고 최종감리보고서는 일반적인 사업자공급관과 사용자공급관의 감리내역에 다소 차이가 있어서 각각 ② 「일반도시가스 배관 최종감리보고서」 서식과 ③ 「사용자공급관 최종감리보고서」 서식으로 구분하여 적용하고 있다.

이때, 일일감리보고서는 해당 감리일에 확인한 지하매설배관의 설치 위치, 지반 구조의 적정성, 매설 심도 및 이격거리 등에 대한 감리내역이 포함되어 있으나, 최종감리보고서에는 이러한 내용이 포함되어 있지 않다.

이와 관련, 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침 (2302-1)」 제3-12조 제2항에서는 당일에 시공이 완료되는 단거리 배관 등의 경우는 당일 최종감리 종료 후 1일 감리보고서를 사용하여 최종여부를 “완료”로 표시한 후 처리하도록 하고 있다.

따라서, 서울서부지사는 당일에 감리 완료되는 일반도시가스사업자 배관 시공 감리를 처리할 때에는 일일감리보고서 서식을 사용하여 결과를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울서부지사는 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.)동안 당일에 완료되는 일반도시가스사업자 배관에 대한 시공감리 12건을 수행하면서, 일일감리 보고서 서식을 사용하지 않고 최종시공감리 보고서를 사용하여 감리결과를 적합으로 처리하였다. 이 경우 보고서에 매설 심도, 이격거리 등이 표시되지 않아 감리 결과에 대한 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 해당 사례가 재발하지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 1] 당일 완료가 된 시공감리 내역 및 사용한 서식 내역

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	사용한 감리보고서 서식
1	2022-*****	“A”	2022.04.28. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
2	2022-*****	“B”	2022.05.11. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
3	2022-*****	“C”	2022.07.18. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	사용한 감리보고서 서식
4	2022-*****	“D”	2022.10.01. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
5	2022-*****	“E”	2022.10.14. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
6	2022-*****	“F”	2022.11.24. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
7	2023-*****	“G”	2023.03.28. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
8	2023-*****	“H”	2023.09.07. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
9	2023-*****	“I”	2023.09.21. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
10	2023-*****	“J”	2023.11.24. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
11	2024-*****	“K”	2024.05.24. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서
12	2024-*****	“L”	2024.08.01. (○○○)	일반도시가스 배관 최종시공감리보고서

※ 자료출처 : 검사서류철 편철 자료 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

① 위 [표 1]과 같이 당일 완료되는 일반도시가스 배관 최종시공감리 보고서 작성 시 일일감리보고서 서식을 사용하여야 함에도 최종시공감리 보고서를 사용하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화해 주시기 바랍니다. (통보)