

시정 및 개선요구

제 목 소방안전관리에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ○○○

조 치 부 서(기관) ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○는 ☆☆☆ 제조과정에서 마찰열과 스파크 등의 여러 가지 사유로 인해 해마다 화재가 발생하고 있다.

2. 소방 기구 관리 불철저

가. 판단 기준

○○○ 생산 제품인 ☆☆☆의 원재료 ♣♣는 화재에 취약한 소재로 한번 화재가 발생하면 진화하기 어렵고 대형 화재로 번질 우려가 있어 화재 발생 시 초기에 진압하는 것이 중요하다.

따라서 화재의 초기 진압을 위해서는 소화기 등의 소방 기구를 정해진 위치에 보관하고 화재발생에 취약한 장소는 소방 기구를 추가로 비치해야 하며, 소방 기구가 고장으로 인해 사용이 불가할 경우에는 이를 조속히 수리하거나 교체하는 등 화재발생 대비를 위한 소방 기구 관리를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 ○○○ 소방 기구 관리 현황을 점검한 결과 화재 감지기가 고장난 채로 방치되어 있었고, 소화기 위치를 표기한 현황판과 소화기 위치가 일치하지 않았으며 화재 발생에 취약한 흡연실과 직원식사 조리시설(외부)은 소화기를 비치하지 않는 등 소방 기구가 일부 미흡하게 관리되고 있었다.

3. 소방시설 점검방법 부적정

가. 판단 기준

소방시설 점검은 소방시설이 제대로 작동하는지의 여부를 사전에 파악하여 화재를 대비하고 화재가 발생할 경우에는 소방 기능이 정상적으로 작동하도록 하는 등 화재로 인한 인명피해를 줄이고 회사 재산 손실을 최소화하기 위한 활동이다.

한편 소방시설 중 화재감지기와 스프링클러, 소방펌프, 비상알림벨 등을 점검하기 위해서는 특수 장비가 필요하고 소방시설에 대한 작동 원리와 기능 등을 이해해야 하므로 해당 소방시설은 소방분야 전문가를 통해 점검하는 것이 바람직하다.

따라서 소방시설의 정확한 점검과 진단을 위해서는 소방시설 점검을 전문으로 하는 업체에 의뢰하여 정기적으로 점검하는 것이 필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○의 소방시설 점검 현황을 확인한 결과 ○○○는 현재 화재감지기와 소방 펌프, 스프링클러, 비상알림벨 등의 전문 소방시설을 운영하고 있으나 소방시설 점검을 소방분야 전문 업체가 아닌 비전문가인 ○○○ 근로자가 점검하고 있었다.

이와 같이 비전문가인 ○○○ 근로자가 소방점검을 하는 경우 소방시설에 대한 이해도가 부족하여 소방시설 상태를 정확하게 판단하지 못하거나 고장 등의 이상 유무를 잘못 판단하여 정확한 점검을 하지 못할 우려가 있으며 소방시설에 문제를 발견하더라도 정상적인 조치를 하지 못하여 화재 발생 시 대형 화재로 확대될 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○○는 감사결과를 수용하면서 소방 기구를 철저히 관리하고 소방시설 점검은 전문 업체에 의뢰하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○ 대표이사는

화재발생 시 초기 진압을 위하여 소방 기구 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

○○○가 보유한 소방시설은 소방분야 전문 업체에 의뢰하여 정기적으로 점검 받으시기 바랍니다.(개선)