

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)
18	■ 폐수처리 작업장 CCTV 설치 필요 ○ 내 용 ○○○는 CCTV를 통해 안전사고 취약 구역에서의 사고 발생 여부를 서버실에서 모니터링하고 있다. 따라서 ○○○는 안전사고에 취약한 구역, 근로자 X인이 근무하는 작업장 등에 CCTV를 설치하고 모니터링함으로써 안전사고 예방을 위해 노력하여야 한다. 그런데 ○○○의 폐수처리 작업장의 경우 주로 근로자 X인이 작업하고 있으며, 폐수처리 작업장 아래는 폭기조, 침전조 등의 폐수처리 시설이 설치되어 있고, 작업자 이동 통로 등의 작업 공간이 협소하여 낙상사고 발생 시 발견하기 어려운 구조로 안전사고에 취약한 작업장임에도 CCTV가 설치되어 있지 않았다. ○ 조치할 사항 － 폐수처리 작업장에 CCTV 설치 필요	현지 시정	○○○