

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 작업오더 관리 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 제○발전소 ▲호기 ◆부, ◆부,

◆부,

제○발전소 ◆부, ◆부, ◆부, ◆부,

제●발전소 ◆부, ◆부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 각 발전소 부서는 설비 점검 및 정비 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「작업계획서」(표준정비-****+) 4.0 정의와 7.4 검토 및 승인에는 아래와 같이 작업계획서의 정의와 검토부서를 명시하고 있다.

또한, 표준절차서 「작업계획서」(표준정비-****+) 4.0 정의, 6.0 유의사항과 붙임 8.16 긴급작업 처리 흐름도에는 아래와 같이 긴급고장정비(CM03) 작업오더 처리 방법을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 품질검사부서의 작업계획서(Q,A 등급) 검토 누락

드림스(DREAMS)에 등록된 작업계획서를 살펴본 결과, 작업계획서 작성부서가 품질등급 Q, A인 작업계획서임에도 불구하고 품질검사부서를 지정하지 않아서 품질검사부서의 작업계획서 검토가 누락된 사실을 확인하였다.

② 취약시간대 경미한 작업을 긴급고장정비(CM03)로 처리

긴급작업지시 오더 개념을 도입(2004. 7월)한 시점부터 감사일 현재까지 발행된 발전소 긴급고장정비를 살펴본 결과,

취약시간대에 발전소가 과도상태 또는 발전정지로 이어질 수 있는 긴급한 정비 가 아님에도 긴급작업지시 아닌 긴급고장정비(CM03)로 오더를 설계한 사실을 확인하였다.

또한, 작업내용이 긴급고장정비에 해당한다면 검토위원회 또는 PNSC에서 승인한 중요작업계획서가 있어야 하지만, 일반작업계획서로 작업을 수행하였다.

관련자 의견 관련부서에서는 감사 지적 사항을 수용하고 교육 등 필요한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

① 직원들이 품질등급이 Q, A인 작업계획서를 작성할 경우 품질검사부의 검토를 받도록 하거나, ② 발전소 과도상태 또는 발전정비로 이어질 수 있는 긴급고장정비

ㄴ와 취약시간대 ERT(긴급대응팀)에 의해 발행 및 수행되는 정비작업오더를 구분하여 작업오더를 발행하도록 부서 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 1)