

우수활동(모범)사례 추천서

일련번호	2025-☆종합-15	관계부서	☆ 제○발전소 ○부
제 목	적극적인 규제대응으로 폐수처리장 사물인터넷 측정기기(IoT) 부착 면제		
<내용> 해당 직원은 ① 설비특성에 대한 이해 및 환경법규 검토를 통해 제1종합폐수처리장 내 대기배출시설 사물인터넷 측정기기(IoT) 부착 불필요 근거를 확보한 후, ② 인허가청(환경부 및 경상북도) 설득 및 적극 대응으로 사물인터넷 측정기기(IoT) 부착 면제로 현안을 해결하였으며, ③ ♡본부 및 ♡본부 등 타본부도 동일한 조건으로 부착 면제를 받을 수 있도록 관련경험을 전파하였다.			
참고사항	상품권 지급		