

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [1] 고압 증설고객 용량요금 미청구
관 계 부 서 : 영업처, 남서울본부 등 10개 지역본부
조 치 부 서 : 영업처, 남서울본부 등 10개 지역본부
내 용

1. 업무 개요

신규로 전기사용을 신청하거나 계약전력을 증설하려는 고객은 ★*▼에서 시행하는 수전설비에 대한 사용전점검 또는 검사를 받고 합격필증을 한전에 제출해야 전기를 공급받을 수 있으며, ★*▼는 일반용전기설비¹⁾에 대해서는 사용전점검을 시행하고, 자가용전기설비²⁾에 대해서는 사용전검사를 시행한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기사업법」 제63조 및 「전기안전관리법」 제9조에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사를 하는 자는 ★*▼에서 실시하는 검사에 합격한 후에 이를 사용하여야 한다.

영업업무처리지침 제2장 3절에 의거 전기사용 신청 후 외선공사가 준공되면 자가용전기설비에 대한 사용전검사 결과를 확인한 후에 이상이 없을 경우 전기

1) 600V 이하로서 75kW(제조업 또는 심야전력은 100kW)미만의 한정된 구역에서 사용하는 소규모 전기설비

2) 고압 이상의 전기설비, 저압의 경우 75kW 이상. 단, 제조업 및 심야전력 이용 전기설비는 100kW 이상(위험시설 및 다중이용시설의 경우 20kW 이상)

를 공급한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

전기사용을 신규로 신청하는 고객은 사용전검사 완료 후 합격필증을 한전에 제출하지 않으면 송전처리가 되지 않기 때문에 적극적으로 합격필증을 한전에 제출하는 반면, 증설 신청 고객은 이미 전기를 사용하는 장소에서 용량만을 증가시키는 것이므로 사용전검사 합격필증을 한전에 제출하지 않더라도 전기를 사용할 수 있기 때문에 합격필증 미제출 현상이 자주 발생한다.

본부 관내에 계약전력 증설 신청 고객 중에서 접수 후 6개월이 경과되었는데도 증설처리가 완료되지 않은 46호의 고객들을 대상으로 사용전검사 합격필증 제출 누락 현상이 발생하였는지 확인한 결과, 18호가 ★*▼에서 시행한 사용전검사가 완료되었음에도 합격필증을 한전에 제출하지 않았음이 확인되었다.

[표 1] 사용전검사 완료 후 합격필증 제출 누락 건수(30kW 증설신청 후 6개월 이상 지연건)

구 분	♣██♥	%%%	@@@	◀◀◀	♠▽%	♣♠○	합 계
건수	익명화						18

사용전검사를 완료하였음에도 사용전검사 합격필증 제출이 누락된 고객에 대해서는 사용전검사일을 기점으로 전기요금을 재계산하여 고객에게 소급 청구해야 하며 그 내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] 증설신청 고객 중 합격 필증 제출 지연에 따른 소급청구 필요금액

1차 사업소명	2차 사업소명	고객명	계약종별	계약전력(kW)		접수일자	검사완료 일자	소급청구 필요액 (원)
				증설 전	증설 후			
남서울 본부	%%%	♣♣●	교육용(갑)고압A	600	950	'24.4.11	'24.4.27	익명화
	%%%	☒★△	교육용(갑)고압A	500	950	'24.4.8	'24.5.11	
	♣☒♥	◀●●	일반용(갑)저압	80	90	'23.2.14	'23.3.24	
	♣☒♥	■▼*	일반용(갑)저압	40	50	'23.8.8	'23.8.14	
	♣♠●	☒@\$	일반용(갑)저압	36	46	'24.4.2	'24.4.30	
합 계								8,992,585

* (요금차액) 747,148원, (계약전력 초과 사용에 따른 초과사용부가금 기납부액 환불대상) 862,400원

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 19:58:46

특히 ♣♣●와 ☒★△는 계약전력 증설 시 계기교체가 수반되어 증설 전·후의 계기 배수 차이로 인해 전력량요금까지 소급청구해야 하는 상황이다.

전사적으로도 동일한 현상이 발생되는지 확인하기 위해, 증설신청 후 6개월 이상 경과된 236호를 확인한 결과, [표 3]과 같이 약 27%에 해당하는 65호가 사용전검사를 완료하였음에도 합격필증을 미제출 하였으며, 이에 따른 소급청구 금액은 502,526천 원으로 확인되었다.

[표 3] 사용전검사 완료 후 합격필증 제출 누락 현황(증설신청 후 6개월이상 지연건)

구 분	☐☐☐	■☐☐	☐☐☐	▷☐☐	●☐☐	※▷☐	%●☐
조사대상	익명화						
누락건수							
소급청구 필요금액 (천원)							
구 분	▼★%	☐☐☐	●▷●	&◀☐	▽▽▽	■☐☐	합 계
조사대상	익명화						236
누락건수							65
소급청구 필요금액 (천원)							502,526

이중 [그림 1]의 ▷☐☐ ▽%☐는 계약전력 증설 접수 후에 사용전검사 합격 필증을 제출되지 않아, 증설 처리가 완료되지 않았음에도 현장에서는 이미 증설 용량(100kW)에 대한 전력을 사용하고 있었고, 이에 따른 무단 증설 위약금은 5,808천 원으로 확인되었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 19:58:46

특히 본부 담당자 및 ★*▼에서도 ▽%☐의 사용전검사 시행 여부를 확인하기 어려운 상황이었어서 사용전검사 완료 여부를 정확하게 확인할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 판단된다.

[그림 1] 증설처리 완료 전 변압기 무단 사용 현장(▷☐☐ ▽%☐)

익명화	익명화	익명화
증설분(100kW) 변압기	준공표지판	MOF (30/5A)

한편 일반용설비를 대상으로 ★*▼에서 시행하는 사용전점검 결과는 완료가 되면 [그림 2]의 ①과 같이 영업정보시스템 내 담당자의 대기목록에서 해당 목록이 핑크색으로 전환되어 완료여부를 확인할 수 있다.

그러나 자가용설비를 대상으로 시행하는 사용전검사는 사용전점검과 마찬가지로 검사가 완료되면 [그림 2]의 ②과 같이 담당자의 대기목록에서 파란색으로 표기가 되도록 시스템은 구축되어 있지만, ★*▼에서 검사를 완료하였는데도 영업정보시스템에는 완료 대상으로 표기되지 않음을 확인하였다.

[그림 2] 사용전점검 및 사용전검사 결과 확인(영배4.0)

00=50-56-F3-13B-9D / 20202734 / 2024-11-20 19:58:46 익명화	익명화
① 사용전점검 결과(영배4.0)	② 사용전검사 결과(영배4.0)

따라서 증설 시 합격필증 제출 누락에 따른 전기요금 재청구 등 불필요한 행정 낭비를 제거하기 위해 사용전검사 결과도 사용전점검 결과처럼 영업정보시스템에서 자동 확인이 가능하도록 ★*▼와의 협의를 통해 시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

★*▼ 담당자는 사용전점검을 시행할 때에는 한전으로 접수된 전기사용신청 정보를 기반으로 점검을 하기 때문에 한전과 ★*▼의 고객번호가 동일하여 점검이 완료되면 시스템에서 데이터의 연계가 가능하나, 사용전검사는 고객이 제출하는 공사계획 신고서를 기준으로 검사를 진행하기 때문에 한전의 고객번호(10자리)와 ★*▼의 고객번호(8자리)가 상이하여 데이터 연계가 힘들다고 설명하였다.

하지만, 금년도 8월에 시행한 ‘△☐♣ \$☐& ☐☐● 회의’시 ★*▼ \$☐◎과 협의한 결과, 조속히 사용전검사 결과가 시스템에 연계될 수 있도록 협조하겠다는 답변을 받았으며, 시스템이 구축되기 전까지는 ★*▼에서 시행한 사용전검사 완료 리스트를 ♡#■ 영업정보시스템으로 매월 전송하는 방안을 논의하고 있다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은 ① 사용전검사가 완료되면 영업정보시스템 대기목록에서 자동으로 확인이 가능하도록, ★*▼와의 협의를 통해 시스템을 개선하여 주시기 바라며, (개선)

② 시스템 개선 전까지 ★*▼로부터 매월 사용전점검 완료 리스트를 제공받을 수 있도록 협의하여 주시기 바랍니다. (통보)

남서울본부 등 10개 지역본부의 장은 사용전검사 완료 후 합격필증 제출
이 누락된 고객들에 대해 전기요금을 재계산하여 증설용량 요금 차액을 추징하
여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 개 선 1 통 보 1	추 징 [502,526,544원]	-	영업처 남서울본부 등 10개 지역본부	영업처 남서울본부 등 10개 지역본부



00-50-56-F3-DB-9D / 20202734 / 2024-11-20 19:58:46