

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇국립공원△△사무소 (◇◇◇국립공원△△사무소)	처분요구일자	2018.11.05. 2018.11.05.	회신기일	2019.05.04. 2018.12.04.

◇◇◇국립공원△△사무소
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 먹는 물 자외선 살균기 관리 부적정

관 계 기 관 ◇◇◇국립공원△△사무소

내 용

1. 현 황

- 「국립공원 물 관련 시설 관리 매뉴얼」에 의거 야영장 취사장, 대피소, 사무소 등의 급수시설에 대한 수질 관리를 시행하도록 규정하고 있음

2. 지적내용

- ◇◇◇국립공원△△사무소는 ○○야영장 이용 탐방객에게 양질의 음용수를 제공하기 위하여 2014년 자외선 살균기를 설치하였으나, 2018. 8. 8. 복무 점검 당시 ○○야영장 내 설치된 자외선살균기가 미작동 중임에도 이를 적시에 점검·보수하지 않는 등 관리를 소홀히 함

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【◇◇◇국립공원△△사무소】
 - 자외선 살균기가 정상작동될 수 있게 정비하도록 ◇◇◇국립공원△△사무소에 대하여 “행정상 시정” 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇국립공원△△사무소】
 - 수질 관련 지침 숙지 및 재발방지 직원 교육을 실시하도록 ◇◇◇국립공원△△사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치