

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▶▶▶00000 (▶▶▶00000)	처분요구일자	2018.12.04.	회신기일	2019.01.03.

▶▶▶○○○○○

(행정상 시정)

제 목 건물내 피난안내정보 미설치

관 계 기 관 ▶▶▶○○○○○

내 용

1. 현 황

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행) 제3항에 의거 피난시설의 위치, 피난 경로 또는 대피 요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 함

2. 지적내용

- ▶▶▶○○○○○은 복무점검 당시(‘18.6.13.) 피난유도 안내정보를 각 객실 등 이용객이 쉽게 확인할 수 있는 곳에 비치하여야 함에도 비치하지 아니함

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【▶▶▶○○○○○】
 - 근무자 및 방문객 등이 긴급상황시 신속히 대처할 수 있도록 ▶▶▶○○○○○에 “행정상 시정” 조치