

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	●●●●●●●● (●●●●●●●●)	처분요구일자	2018.05.22.	회신기일	2018.06.21.

●●●● ●●●●●●●●
(행정상 통보)

제 목 피난안내도내 소화기 위치 표기 오류

관 계 기 관 ●●●● ●●●●●●●●

내 용

1. 현 황

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제21조의2(피난 계획의 수립 및 시행) 제3항에 의거 피난시설의 위치, 피난 경로 또는 대피 요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 함

2. 지적내용

- ●●●● ●●●●●●●●은 복무점검일 현재(‘18.3.23.) 연수원내 소화기 위치와 피난안내도상 표기 위치가 상이(2개소)한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치 : 1개월 이내) 【●●●● ●●●●●●●●】
 - 소방시설 관리 철저 및 재발방지 교육을 실시하도록 ●●●● ●●●●●●●●에 대하여 “행정상 통보” 조치.