

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□□ (○○처 ○○○부, ◇◇처 ◇◇◇부, □□□□□□□□ □□□□□□)	처분요구일자	2018.09.27.	회신기일	2018.10.26. 2018.12.26. 2018.12.26.

○○처 ○○○부, ◇◇처 ◇◇◇부, □□□□□□□□
(○○○ ○○, 행정상 권고, 행정상 시정)

제 목 시설물 안전점검 후속 조치 이행 필요

관 계 기 관 ○○처 ○○○부, ◇◇처 ◇◇◇부, □□□□□□□□

내 용

1. 현황

○ ‘16 ~ ‘18년도 공원시설 안전점검 현황

점검대상시설	연간계획 수립여부	시설물 안전점검 담당 현황		비 고
		1차 담당	2차 담당	
□□□□□□	미수립	○급 ○○○(직종: ○○○직)/ ※ 1,2차 담당자 동일		※ □□□□□내 기술직원 미배정

○특별안전진단 결과 조치 현황

연 도	건수	주 요 점 검 결 과	조 치 방 안	조치여부
계	4건	(조치 3건, 미조치 1건)		
‘16년도	2건	○ 생활관 및 강의실 누수	○ 방수공사 시행	조치
		○ 지붕 및 건물 벽체 균열	○ 지속적인 주의 관찰	조치
‘17년도	2건	○ 슬래브 RS2부재 내력 부족	○ 탄소섬유시트 보강	미조치
		○ 옹벽, 석축 일부 균열 및 파손 발생 - 생활동 배면 옹벽, 계곡 석축	○ 무수축 몰탈 시공, 수목이설 검토 등	조치

2. 지적내용

○ 공단 ‘공원시설물 안전점검 매뉴얼’ 에 의거 시설물 안전 및 유지관리책임자는 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검 계획을 수립·시행하여야 하며, 1차 안전점검은 지역 담당자가 육안검사를 통하여 시설물의 안전상태를 조사하고, 2차 안전점검은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 시설물에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말하며 C, D, E등급 시설에 대하여 지역담당자와 기술직원이 합동으로 점검하도록 하고 있으며,

○ 공단 ‘공원시설유지관리규칙’ 제19조(기타 시설관리) 제1항에 의거 모든 시설은 해당 시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 함

- □□□□□□□□은 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검 계획을 수립하여야 하고 2차 안전점검은 경험과 기술을 갖춘 자가 하여야 함에도 ①연간 시설물 안전점검 계획을 수립하지 않고 안전점검을 시행하였으며, ②생태탐방연수원내 기술직원이 없다는 사유로 기술을 갖추지 아니한 1차 점검자(○급 ○○○, ○○○직)가 2차 점검을 시행하도록 하고 있음

3. 조치할 사항

○ ○○○ ○○(단기조치: 1개월 이내) 【●●처 ●●●●부】

- 시설물 안전점검결과 후속조치를 이행하지 않은 업무담당자 ○○○ ○○ 조치 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설관리	□□□□□□□□	○○	

○ 행정상 권고(중기조치: 3개월 이내) 【◇◇처 ◇◇◇◇부】

- ◇◇처 ◇◇◇◇◇장은 □□□□□□□□ 등 기술직원이 배치되어 있지 않은 사무소(원) 등에 대한 공원시설 안전점검자 지정 개선 방안 마련

○ 행정상 시정(중기조치: 3개월 이내) 【□□□□□□□□】

- 시설물 안전점검결과 미흡한 것으로 확인된 사항에 대하여 탄소섬유시트 보강 등의 후속 조치 이행