

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2018.12.14.	회신기일	2019.06.13.

△△△△△사무소

(행정상 시정)

제 목 ○○야영장 안전관리 소홀

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「국립공원 야영장 안전관리 기준」에 의거 소방시설은 소방 관계 법령에 따른 화재안전기준에 적합하게 설치하고, 야영장 천막 2개소 또는 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 눈에 띄기 쉬운 곳에 비치하도록 하고 있으며,
- 또한 안전대책부-132호(2018.02.01)「국립공원 야영장 안전관리 업무 철저 강조」를 통하여 봄철~가을철 국립공원 야영장 이용객의 일산화탄소 질식사고 및 화재사고 예방 등을 위하여 일산화탄소 감지기 대여서비스를 강화하도록 하고 있음
- △△△△△사무소 ○○야영장의 경우 영지내 비치한 간이 소화기의 경우 소화기 충약상태는 양호한 수준이나 일부 소화기가 탈색 및 부식이 진행되고 있으며, 야영장 이용객의 질식사고 등 안전사고 예방을 위한 일산화탄소감지기 대여서비스를 시행하지 않고 있는 등 야영장 안전관리를 다소 소홀히 하고 있음

2. 조치할 사항

○ ○○○○ ○○ (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 야영장 설치노후 소화기 교체 및 일산화탄소감지기 대여서비스 소홀

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	방재	△△△△△사무소	○○	

○ 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△사무소】

- △△△△△사무소장은 야영장 설치노후 소화기 교체 및 일산화탄소감지기 대여서비스 활성화 방안을 마련할 수 있도록 조치