

# 통 보 사 항

1. 제 목 : 공사 하자검사 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : △△
3. 내 용 : △△에서는 시설 이용자의 안전하고 쾌적한 사용을 위하여 시설물에 대하여 다양한 보수 활동을 수행하고 있습니다.

공단 「계약사무규정」 제93조(하자검사)에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 제92조의 규정에 의한 하자담보 책임기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 정하고 있고, 계약금액이 3천만원 이상인 공사계약인 경우에는 하자검사 조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△에서는 시설물에 대한 공사 준공 후에는 연2회 이상 정기적으로 하자 검사를 수행하여야 하고, 계약금액이 3천만원 이상인 경우에는 하자검사 조서를 작성하는 등 사후 관리도 철저히 하여 적극적인 관리활동을 수행하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 공사계약의 하자검사 관리 실태를 점검한 결과, 2017년 이후 준공된 공사로서 3천만원 이상의 공사 계약건 중 준공 후 1년이 경과되었으나 계약담당자나 소속 직원의 하자검사 활동은 없었던 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 하자검사 대상 공사 관리현황

| 공사명          | 계약금액 | 준공일        | 하자보수기간                | 하자검사 | 하자검사 조서 |
|--------------|------|------------|-----------------------|------|---------|
| △△ 승강기 교체공사  | ###  | 2017.08.30 | '17.08.30.~'20.08.29. | 미수행  | 미작성     |
| □□ 시설개보수(기계) | ###  | 2017.10.17 | '17.10.18.~'20.10.17. | 미수행  | 미작성     |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ △△장은

- 공사의 경우 하자담보 책임기간 중에는 연2회 이상 정기적으로 하자 검사를 실시하여 하자발생 여부를 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)