

감사결과 처분요구서

- 2018년도 □본부 종합감사 -

2018. 6. 26.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	60
3. 현지조치사항 내역	67

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- □본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2018년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- □본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- ▶본부와의 업무 인수인계, 관할 업무분장 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2015. 5. 1. ~ 2018. 4. 30.(36개월)
- 감사기간 : 2018. 5. 14. ~ 5. 25.(실 감사일수는 9일)
- 감사인원 : 종합감사팀장 등 10명

II. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	5	5	-	30	40	5	11,497,861	4	-	-	7	11	5

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-		-		-	
변 상	-		-		-	
회 수	-		-		-	
환 급	-		-		-	
환 불	-		-		-	
추 급	-		-		-	
예산절감	1	500,000	4	10,997,861	5	11,497,861
재고활용	-		-		-	
감 액	-		-		-	
기 타	-		-		-	
합 계	1	500,000	4	10,997,861	5	11,497,861

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	7	7

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	3	-	공사시공 및 감독	4	9,500,000
노무관리	-	-	문서관리	-	-
예산관리	-	-	사무관리	4	-
회계관리	-	-	보안관리	-	-
계약관리	5	512,861	기술관리	10	-
물자구매	2	-	공사관리	-	-
물자관리	-	-	기 타	1	-
공사·용역 설계	3	1,485,000	계	32	11,497,861

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	19	9,635,812	기 타		13	1,862,049
	공문서위변조	-	-	-		-	-
	문서관리소홀	-	-	계		32	11,497,861

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	고객접점근무자 순환보직 운영기준 수립 미흡	개선 1	-	-
2	주요 보직자 자격관리 미흡	통보 1	주의 1	-
3	응급구조인력 운영방법 개선	통보 1	-	-
4	구매계약 지체상금 부과 미흡	통보 1	-	-
5	구매계약 검사업무 처리 부적정	통보 1	주의 1	-
6	이행보증금 청구 및 구상청구 필요	시정 1	-	135,812
7	산업안전감시단 용역 입찰참가자격 제한 부적정	통보 1	-	-
8	DDP조건 부가세 매입세액 미정산 항목 정리 필요	시정 1 통보 2	-	377,049
9	환경감시차량 구매 및 관리 미흡	통보 2	-	-
10	수요부서직구입 대상 부적정	통보 1	-	-
11	공사 · 용역 구분 시행 미흡	통보 1 시정 1	-	985,000
12	임시홍보관 신축 부적정	시정 1	-	500,000
13	설계용역 대가 산정 업무처리 미흡	통보 1	-	-
14	주설비공사 공사통보서 발행 부적정	통보 1	-	-
15	▶ * , ^ 호기 주설비공사 비용구상 관리 미흡	시정 1	-	9,500,000
16	▶ 본부 태양광 5MW 발전설비 사업관리 업무처리 미흡	통보 1	-	-
17	폐기물 처리 업무처리 철저 필요	통보 2	-	-
18	내빈숙소 운영 기준 및 시스템 개선 필요	통보 1 개선 1	-	-
19	업무용 차량 관리 미흡	통보 3	-	-
20	국외 근무자 가족이주여비 기준 부적정	개선 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
21	방호·보안시설 중장기 보강계획 일상감사 누락	통보 1	주의 1	-
22	공사/용역 지입자재 업체구입 결정 및 관리 절차 개선	개선 1	-	-
23	과태료 부과처분 잘못	-	주의 4	-
24	지능형 CCTV 운영방법 개선 필요	통보 1	-	-
25	발전소 기술정보 제공 절차준수 미흡	통보 1	-	-
26	디지털 제어봉 정비용역 표준 설계기준 마련 필요	개선 1	-	-
27	***** 데스크탑 시뮬레이터 운영 미흡	통보 1	-	-
28	정비오더 종결처리 미흡	통보 1	-	-
29	환경실험실 폐수저장조 설비개선 필요	통보 1	-	-
30	통합 하수처리시설 적기 추진	통보 1	-	-
31	폐기물위탁처리 계약방법 개선	통보 1	-	-
32	보상어선 매각처분 업무처리 미흡	통보 2	-	-

고객접점근무자 순환보직 운영기준 수립 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 회사업무의 청렴도와 투명성 향상을 위해 고객접점근무 직위·직무를 설정하고 해당 근무자의 부조리 예방을 위해 순환보직 제도를 운영하고 있다.
- 우리 회사 「고객접점근무자 순환보직지침」 제5조(순환대상 직위, 직무의 보직관리) 제4항을 보면 소속장은 순환대상 직위·직무 보직자에 대한 순환보직 시행계획을 수립·관리하도록 되어 있다.
- 그런데, 이번 종합감사 기간 중 □본부의 ‘고객접점근무자 순환보직 운영기준’을 확인한 결과 ‘17년 1월에 본부가 발족한 이후 현재까지 자체 기준을 수립하지 않고 있으며, 본사의 지침을 준용하여 운영하고 있었다.
- 따라서 사업소 실정에 맞는 고객접점근무자 직위, 직무를 조속히 지정하여 운영하고 관리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. □본부장은 ‘사업소 고객접점근무자 순환보직 운영기준’을 제정하고 사업소 자체 세부적인 관리기준을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 □본부(◆팀)

관련부서

주요 보직자 자격관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 #소 □팀에서는 발전소 교육훈련계획 수립 및 시행, 발전소 직원 자격관리 등 교육 및 자격관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사의 표준절차서 「표준운영-2082A(원자력발전소 직원 자격관리)」 7.3.1.의 □팀 ■차장 자격요건 중 3)항 기타요건에 “사고대응 및 발전소 과도상태 해석, 노심보호를 위한 공학적 원리 적용, 발전소 사고완화, 발전소 설계기준 및 계통에 대한 교육훈련(일명 ‘STA’ 교육)을 이수하여야 한다” 라고 되어 있으므로 발전소 교육훈련 담당자는 ■차장을 보직하기 전 상기 교육훈련을 이수하였는지 필히 확인한 후 보직부여를 하여야 한다.
 - 그런데도 #소 □팀에서는 2017. 8. △팀 ■차장을 보직하면서 STA 교육이수를 하지 않은 직원을 ■차장으로 잘못 보직하였다.
 - 그 결과 2018. 1. 착수한 ㉠*호기 계획예방정비(O/H)의 정기검사에서 규제기관으로부터 지적을 받았으며, 이를 해결하기 위해 보직변경에 제한이 있는 □팀 자격심사승격 대상자(발전핵심직무에 5년 이상 계속근무 의무가 있는 직원)를 부득이하게 ■차장에 임시 보직하기 위해 상임인사위원회를 거치는 등 사전에 관리가 필요한 주요 보직직원의 자격관리를 소홀히 하였다.

조 치 사 항

1. □본부장은

- ① ‘발전소 직원 자격관리’ 업무에 빈틈이 생기지 않도록 있도록 재발방지 교육을 시행하시기 바라며 (통보)

조치사항

② 발전소 직원 자격관리를 소홀히 한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다.
(주의)

관련자	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	#소 □팀	-직급	A	'16.12 ~ 현재	자격 관리 업무 소홀	주의 (사업소)
조치부서	□□본부(#소, ◆팀)					
관련부서						

응급구조인력 운영방법 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ □본부는 본부 발족 「**(*)-1157 직제규정 개정」 (‘16. 12. 30.)에 따라 원전 사업자로서 방사선 안전보건에 대한 책임과 방사능 사고 시 의료조치 및 방재요원 건강관리 등을 위하여 ▲처 ▽팀에 ㉠실(▼센터)을 설치하여 운영하고 있다.

- 우리 회사 「직제규정」에 따르면 각 본부에는 ▼센터를 운영하도록 되어 있으며, ▼센터 「직무운영계획」과 「원전본부 REMC(Radiation Emergency Medical Center) 표준운영방안」에 따라 원전방사선비상 발생 대비 현장밀착형 응급 의료 시스템을 실현하기 위하여 간호사, 응급구급차, 의료장비 등을 운영하도록 되어 있다.

[표1] 본부 ▼센터 인력현황 및 장비현황

구 분	▶	●	■	■	□	비고
간호사	3	3	3	3	3	*□ 2명, 시간선택제
임상병리사	1	1	1	1	-	
응급구조사	1	1	1	1	-	

- 한편 ▽팀 소속 시간선택제 근무 간호사 2명(주 20시간 근무)이 본부 방사선 비상계획서 및 방사선비상계획수행절차서상의 의료조 비상요원으로 편성되어 있으나 이는 「원자력사업자의 방사선비상대책에 관한 규정」(원자력안전위원회 고시 제 2017-38호) 제5조에서 정한 비상조직이 24시간 운영될 수 있도록 하여야 한다는 규정에 부합되지 않을 수 있어 ‘18. 3. 28. KINS로부터 개선 권고조치를 받았으며, 또한 재난사태가 발생하여 비상요원으로

지 적 내 용(계속)

서의 역할을 수행하여야 할 때 「기간제 및 단시간 근로자 보호등에 관한 법률」에서 정한 단시간 근로자의 연장근로 제한 위반의 빌미를 제공할 우려가 있다.

- 비록 신설조직, 예산, 정원확보 등의 문제로 기간제근로자 운용의 어려움이 있다 할지라도 REMC 설립 목적과 방사선 안전운전 및 비상사태 적극 대응의 관점에서 ㉠실 근로자 운영방법을 개선하여 운영할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 ㉠실 간호사 운영인력을 확보하시기 바라며, 현행 ㉠실(▼센터) 근로자 운영방법을 개선하여 운영하시기 바랍니다.

조치부서	㉠본부(◆팀), ♠처(♠팀)
관련부서	

구매계약 지체상금 부과 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□본부 <팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물품구매계약일반조건」 제27조(지체상금)에 따라 계약상대자는 계약에 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 세칙 제95조에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다. 또한, 구매자는 기납부분에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 인수한 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제하는 것으로 되어 있다.
 - 그런데도 <팀에서는 '□□본부 노무카트 등 29품목 구매계약(계약금액 : 7,810천 원, 계약일자 : 2017. 12. 8.)' 관련 해당 물품이 납기 내에 납품되지 않았으므로 검수완료 후 대가지급 시 전체 계약금액에서 지체상금을 공제했어야 하는데도 업무과악 미숙으로 지체상금을 부과하지 않았다.
 - 이후 문제점을 인지하고 해당 건에 대해 지체상금 청구 공문을 발송하여 지체상금을 회수(246천 원)하였으나 재발방지를 위한 방안마련이 필요하다.

조 치 사 항

1. □□본부장은 대가지급시 지체상금 부과를 누락하지 않도록 교육을 시행하는 등 계약 관련 리스크 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □□본부(<팀)

관련부서

구매계약 검사업무 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ‘검사부서’란 계약에 의하여 납품되는 기자재가 계약조건에 맞는지 여부를 계약담당부서의 요청에 따라 조사하여 알려주는 부서이다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따라 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 또한, 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 하며 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지 받은 날부터 상기 기간을 계산한다고 되어있다.
 - 그런데 □#발 ◀팀에서는 ‘필터 등 2종 구매계약 인도지시(계약금액 : 5,841천원, 계약일자 : 2017. 12. 22.)’ 와 관련하여 계약상대자가 자재창고를 경유하지 않고 납품한 자재에 대해 외관 및 수량검사, 기술 및 품질검사가 완료되지 않은 자재를 지정장소에 보관했고, 외관 및 수량검사부서에 서면 또는 유선으로 통보하지도 않았다.
 - 그 결과, 계약상대자의 납품대금 미지급 관련 통지를 받은 후에 검수절차를 진행하여 물품도착일(2017. 12. 29.)로부터 25일이 경과된 시점(2018. 1. 23.)에 검사완료가 되게 하였다.

조치사항

1. □본부장은

- ① 자재 검수업무를 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 전직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바라며 **(통보)**
- ② 자재 검수업무를 부적정하게 수행한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의)**

관련자	소속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	#소 ◀팀	-직급	B	'15. 2. ~ 현재	업무처리 부적정	주의 (사업소)
조치부서	□본부(#소, ◆팀)					
관련부서						

이행보증금 청구 및 구상청구 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1	-	-	회 수	135,812	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 ♥팀에서는 보조기기 계약 사후관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제75조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장)에 따라 계약상대자는 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간 또는 하자보수보증기간을 연기하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간 내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 보증보험증권 등을 제출하게 하여야 한다.
 - 또한, 계약서 제1.21조(계약의 해제 또는 해지)에 따라 합당한 사유가 있을 경우 업무의 전부 또는 일부를 해지할 수 있고 공급자에게 서면으로 해지통보를 함으로써 발효된다고 되어 있고, 제1.22조(이행보증금)에 따라 계약보증금과 하자보수보증금을 분리 납부한 경우 하자보수보증금 납부의무의 불이행은 계약보증금 귀속사유에 포함된다고 되어 있다.
 - 그런데 ‘ㄹ*^호기 안전등급 공장제작 압력용기 및 탱크(계약금액 : 1,225,378 천 원, 계약일자 : 2008. 6. 24.)’ 등 2건의 구매계약과 관련하여 계약상대자가 하자보증증권 제출을 거부하여 이행보증금 청구(‘17. 9. 4.)를 하였고 서울 보증보험에서 보상심사자료로 계약이 해지되었음을 확인할 수 있는 자료를 요청했으나 계약 해지가 결정되지 않아 보상심사가 종결처리(‘17. 11. 9.)되었다.
 - 해당 건은 계약서 조항에 따라 합당한 사유가 있을 경우 임의계약 해지가 가능하므로 해지 결정 후 하자보수보증금 납부의무를 이행하지 않은 계약상대자에 대해 계약보증금 청구 등을 하여야 한다.

조치사항

- | |
|--|
| 1. □본부장은 하자보수보증금 납부의무를 이행하지 않은 계약상대자로부터 계약보증금을 회수할 수 있도록 이행보증금 청구 및 구상청구 등의 조치를 하시기 바랍니다. (시정) |
|--|

조치부서	□본부(#소 ♥팀)
------	------------

관련부서	
------	--

산업안전감시단 용역 입찰참가자격 제한 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 5개 원전본부에서는 원전 경상 및 계획예방정비 산업안전감시단 운영 개선계획 (안)(♥실, 2017. 9.)에 따라 산업안전감시단 용역을 발주하고 있다.
- 「엔지니어링산업진흥법」에 따르면 추정가격이 고시금액(2.1억 원) 이상인 엔지니어링 용역에 대하여는 사전 사업수행능력(PQ)을 평가하도록 되어 있으며, 이에 따라 최근에는 추정가격이 2.1억 원 이상으로 발주하는 산업안전감시단 용역은 사전 사업수행능력(PQ)을 수행하고 있다.
 - 그런데 산업안전감시단 용역은 엔지니어링대가 산정기준에 따라 준용하여 대가 산정을 하였던 것이고, 이견 용역을 수행하는 업체들이 엔지니어링 사업자가 아니고, 산업안전감시단 용역에 대하여 적격심사 외에 사업수행능력을 사전평가 할 만한 사유가 없다.
 - 또한 통상 재해예방 전문지도기관이 수행하는 용역 사업은 엔지니어링 사업 으로 적용하지 않는 점을 고려할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ♥실장은 산업안전감시단 용역에 대하여 불필요하게 사전 사업수행능력 (PQ)평가를 수행하지 않도록 원전본부에 공지하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♥실(▷ 팀)

관련부서

DDP조건 부가세 매입세액 미정산 항목 정리 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1 통 보 2	-	-	기 타	377,049	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ▶☞팀은 우리 회사 외자 인수, 통관 및 운송업무를 담당하고 있으며, 발전소 건설 및 정비를 위하여 구입하는 물품 중에는 관세 및 부가세를 공급자가 부담 (DDP, Delivered Duty Payed)하는 조건으로 수입되는 자재가 있고, 이 경우 공급자가 부담한 부가세에 대하여 수입세금계산서가 발행되면 우리 회사가 매입세액을 공제 받게 된다. 공급자가 납부한 부가세에 대해서는 환급요청이 있으면 현재 돌려주고 있다.
- 「상법」 제64조(상사시효) 에 따르면 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 때에는 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
 - 그런데, □본부 종합감사 기간 중 2018년도 1분기 재무제표상 기타미정산 항목을 점검한 결과 아래 표와 같이 DDP조건 부가세 미정산 항목이 총 446건, 430,708천 원이며, 외자 인수 통관을 담당하는 ▶본부의 재무제표상 유사한 미정산 항목도 총 594건, 1,458,898천 원에 이르고 있다. 그 중 389건, 377,049천 원은 감사일 현재 기준 5년 이상 경과된 장기 미정산 항목이다.

[표] ▶/□본부 DDP조건 부가세 미정산 내역 (단위 : 천 원)

구분	미정산 건수	금액	5년 이상 건수	금액
▶본부	594	1,458,898	209	247,808
□본부	446	430,708	180	129,241
합 계	1,040	1,889,606	389	377,049

지 적 내 용(계속)

- 또한, ▶본부 ♣팀은 5개 원전본부의 외자인수, 통관 및 운송업무를 담당하기 때문에 해당 세관장이 수입세금계산서 발행되기 전까지 통관되는 물품에 대하여 전혀 알 수가 없고 수입세금계산서가 발행된 이후에도 해당 물품의 계약 조건 등을 파악할 수 없는 구조이기 때문에 부가세 매입세액에 대하여 미정산 계정으로 회계 처리만 하고 있는 실정이다.
- 따라서 과거 발생한 미정산 항목에 대해서는 「상법」상 상사채권 시효를 적용하는 등 일정한 기준을 마련하여 정기적으로 정산할 필요가 있다. 또한 향후 DDP조건으로 수입되는 물품에 대해서는 사전에 통관부서에 알려줄 필요가 있으며, 부가세 미정산이 발생하지 않도록 부가세를 포함하여 업체에게 지급하거나 계약부서에서 상기 부가세 환급분을 업체에 정산해주는 등 합리적 방안을 마련해야 한다.

조 치 사 항

1. ♣처장은 기타미정산 항목 내 DDP조건 부가세 매입세액에 대하여 자체 기준을 마련하여 정산하시기 바랍니다. (시정)
2. ◇처장은
 - ① DDP조건 계약 체결 건에 대하여 업체 선적 시 통관부서에 해당 내용을 통보할 수 있도록 조치하시기 바람 (통보)
 - ② DDP조건 물품 인수 시 업체가 부담하는 부가세 매입세액에 대하여 합리적으로 처리할 수 있는 방안을 마련하기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♣처(●팀), ◇처(■팀)

관련부서

환경감시차량 구매 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사의 원전본부는 원자력안전위원회 고시(원자력사업자의 방사선비상 대책에 관한 규정)에 따라 방사선비상사고 발생 시 환경방사선(능)의 신속한 측정 및 평가를 통한 비상대응능력 강화목적으로 이동형 환경감시차량(EMV)을 운영하고 있다.
- ▶본부에서 분리·발족한 □본부도 2017. 11. 환경실험실 운영을 위한 법적 요건을 충족하고 방사선비상시 원전주변 환경감시를 위한 비상대응설비 구축을 위하여 환경감시차량(EMV)을 구매하였다.
- 그런데 □본부는 환경감시차량을 구매하면서 차량 성능에 대한 명확한 규제요건이나 전사적인 기준이 없자, 후쿠시마 사고('11)와 ▶본부 폭우로 인한 침수('14) 같이 일반차량은 운행이 불가능한 상황에서 운행이 가능한 다목적 Off-Road 차량으로 구매기준을 정하고 군용차량 성능을 참고하여 구매규격을 수립하였다. 그러나 차량 운행이 가능하다는 기준이 애매모호한 상황에서 포털 액슬, 토크튜브 서스펜션, CTIS(타이어 공기압 조절장치), 디퍼런셜락 등의 특수한 성능조건을 반영하여 구매규격을 수립한 것은 적절치 않다.
- 그리고 구매하는 차량이 인수검사가 필요한 주문 제작차량이 아님에도 담당자도 아닌 직원이 차량의 검수목적으로 국외출장(12일간)을 간 것은 잘못이며, 또한 환경감시차량의 담당자도 아니고 탑재장비를 운용하지도 않는 직원이 장비사용교육을 위하여 국외출장(9일간) 간 것도 잘못이다.

지 적 내 용(계속)

- 우리 회사의 재난 대응설비(차량)는 내진설계가 되어있는 차고지에 보관하고 있는데 이동형 환경감시차량의 경우에도 해당되는지를 검토하고 조치하여야 함에도 아무런 검토 없이 일반 차고지에 보관하는 것은 잘못이며, 또한 환경 감시차량의 특수한 기능들로 일반 운전자가 사전연습 없이는 운전할 수 없는데도 담당자 1명만 지정하고 운전이 가능하여 담당자 부재시에는 운행이 불가능한 실정이다.

조 치 사 항

1. ♥실장은 규제기관의 요구사항에 맞는 이동형 환경감시차량의 관리방안 및 성능기준을 수립하여 지침에 반영하시고 차고지의 내진설계 필요여부를 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)
2. □본부장은 직원공무 국외출장 심사 시 기준에 따라 철저하게 심사하여 예산을 낭비하는 일이 없도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	♥실(●팀), □본부(●팀)
관련부서	

수요부서직구입 대상 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□본부에서는 건설공사 수행을 위하여 설계용역 등에 대한 수요부서 직구입(이하, 직구매)하였다.
- 「물자관리지침」에 따르면 직구매는 기타설비 및 사무용품 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상품목의 구입에 적용하고, 금액은 구매전당 1천만 원 이하로 한다고 되어 있다.
 - 그런데 ㉠소 탁구장 신설 등 2건의 설계용역(공사)을 업무의 편의성·시급성을 이유로 직구매로 수행하였으나, 용역(공사)의 품질확보 및 사후관리를 위하여는 1천만 원 이하 소액이라고 하더라도 직구매를 지양하고 일반경쟁 또는 간이공사로 추진하는 것이 바람직하다.
- ※ 설계용역 등 용역(공사)규모가 소액이고 용역(공사)의 품질확보 및 사후관리가 불필요한 단순 용역(공사)의 경우에는 별도로 함

조 치 사 항

1. □□본부장은 향후 용역(공사) 품질확보 및 사후관리를 위하여 설계용역 등 용역(공사)에 대하여 수요부서직구입을 지양하고 간이공사 또는 일반경쟁으로 별도 계약하도록 관련부서에 전파하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □□본부(◁팀)

관련부서

공사 · 용역 구분 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감	985,000	사 전
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □본부 #소 ●팀에서는 기계설비 정비공사, 정비용역 설계 및 감독, 발전소 경상/계획예방정비체제 구축 등 발전소 정비업무를 관리 · 감독하고 있다.
- 우리 회사의 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」 제8조(정비사업의 공사 또는 용역 계약의 구분)와 제10조(공사 또는 용역계약 등의 구분기준)에 따라 고도의 전문성과 기술력을 필요로 하여, 투입인력에 대한 기술능력의 평가가 수반되어야 하는 유지, 보수업무 등에 해당하는 경우 기술용역관련 법령에 따라 용역계약을 추어야 하고, 정비사업 중 인력, 장비를 갖추고 설비의 분해, 부품의 교체 및 수리 등을 주로 수행하는 업무에 해당하는 경우 공사관련 법령에 따라 공사계약으로 추어야 하며, 공사와 용역이 혼재되어 있는 계약목적물을 일괄 발주하려는 경우 당해 사업의 주된 목적과 설계내역서 상 사업비 비중 등에 따라 공사계약 또는 용역계약으로 추진하도록 하고 있으므로 작업 설계 시 그 성격을 잘 파악하여 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 하여야 한다.
 - 그런데 #소 ●팀에서는 2018. 3. 9. ▣*호기 주증기대기방출격리밸브(MSADIV) 재료 충격시험값 불만족으로 인하여 해당 밸브를 교체해야하는 상황이 발생했을 때 공사성격인 작업인데도 공사로 발주하지 못하고 사안의 긴급성으로 인하여 현재 발전소에서 체결해 놓은 긴급복구용역(對 ※※)으로 발주를 하였다.
 - 그 결과 동일한 밸브 교체작업인 ▣^호기(준공 전으로 건설 시공사에 공사통보서를 발행하여 공사로 추진, 교체공사비 정산금액 3.69억 원)에 비하여

지 적 내 용(계속)

그 교체비용이 약 9.85억 원 많은 13.54억 원(용역 예정금액)에 용역으로 발주하는 결과가 초래되었다.

조 치 사 항

1. □본부장은 ■*호기 주증기대기방출격리밸브(MSADIV) 교체작업을 사안의 긴급성으로 인하여 부득이 긴급정비용역으로 발주하였으나 공사 성격의 역무가 대부분이므로 해당 업체와 협의하여 추후 최종 정산 시에는 ■^호기 교체공사 내역을 참고하여 정산 조치하시기 바랍니다. (시정)
2. ■처장은 CLP 교체작업, MSADIV 포함 각종밸브 교체 작업 등 공사성격의 긴급성이 요구되는 작업에 대해서는 사규에 따른 긴급공사 대신 발전소 긴급정비용역으로 추진하는 일이 없도록 관련 사업소에 통보하는 등 사전 조치를하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □본부(#소 ●팀), ■처(□팀)

관련부서

임시홍보관 신축 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1	-	-	예산절감	500,000	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사 다수 본부는 홍보관을 각각 운영하고 있는데 ►본부에서 최근 분리·발족한 □본부는 아직 홍보관이 없는 상태이다.
- 따라서 □본부는 ㉠+\$호기 준공 이후 영구홍보관을 건립하기 전까지 약 4~5년 동안 사용할 임시 홍보관 건립을 추진하고 있다.
 - 그런데 □본부는 2017. 11.에 기존 임시홍보관을 용도 없음으로 철거하였고, 또한 ►본부에 700평 규모의 최신식 홍보관이 인접하여 있어 공동으로 사용할 수 있음에도, 임시 홍보관 신축을 추진하는 것은 적절하지 않다.
- ※ 임시홍보관은 약 5억 원의 예산으로 65평(홍보공간 기준) 정도의 소규모로 신축을 추진 중임

조 치 사 항

1. □본부장은 임시홍보관 신축계획을 철회하고, 필요 시 향후 ㉠+\$호기 준공 이후에 영구홍보관 건립을 추진하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 □본부(■ 팀)

관련부서

설계용역 대가 산정 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 팀에서 Ⅲ+\$호기 건설전망대 신축공사 설계용역과 당해 공사를 수행하였다.
- 위 설계용역을 추진하면서 ㉠#,㉡호기 전망대 신축공사비를 참고하고 건설공사비 지수를 물가상승 반영하여 추정공사비를 산출하였다.
 - 그런데, 이건 용역의 경우 선행사례를 그대로 적용하여 설계용역 대상 공사비를 약 458백만 원으로 산출하였으나 2016. 10. 24. Ⅲ+\$호기 건설전망대 신축공사 시행계획에 따르면 총공사비는 978백만 원 수준으로 차이가 있다.
 - 이는 ㉠#,㉡호기 전망대 신축공사 설계용역비를 산출하면서 소요면적(건물 연면적)당 투입되는 공사비를 근거로 Ⅲ+\$호기 건설전망대 신축공사 설계용역비를 산출하였으나, 설계의 난이도(건물 연면적에 포함되지 않는 주차장, 도로포장, 조경공사 등) 등을 고려하여 이건 설계용역에 근접한 공사비를 산출하지 못하여 추정공사비 편차가 발생한 것으로 파악이 된다.
 - 양질의 용역수행을 위하여는 적정 대가를 지불할 필요가 있고, 용역설계가 부실해짐에 따라 설계 결과물이 부실하여 공사수행 시 수차례의 설계변경이 발생하는 등 공사에 상당한 어려움이 초래된바 설계용역 대가 산정을 보다 면밀하게 수행할 필요가 있다.

조치사항	
------	--

- | | |
|--|--|
| 1. □□본부장은 향후 신축공사 설계용역을 발주할 때에는 현장여건을 고려하여 추정 공사비를 보다 면밀하게 산정하시고, 적정 설계용역 대가를 산출하시기 바랍니다. (통보) | |
|--|--|

조치부서	□□본부(엡팀)
------	----------

관련부서	
------	--

주설비공사 공사통보서 발행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ □본부 #,●소에서는 원자력발전소 건설을 위한 공사관리(주설비공사 및 보조기기 계약사후관리, 시공감독업무 등) 등 현장 건설관리·감독업무 전반을 담당하고 있다.

- 특히 시공계약인 주설비공사 도급계약 중 계약상대자가 시공해야할 범위로 확정된 ‘계약상대자 시공범위’ 외에 추가로 공사가 많이 발생하므로 건설소 현장내부절차서인 「공사통보서 운영절차서」를 마련하여 추가할 공사의 범위를 다음과 같이 명확히 명시하고 있다.

1.0 목 적

건설공사 계약상대자에 대한 제반지시, 계약내용에 대한 처리(추가 또는 누락된 작업에 대한 지시)를 위해서 발행하는 공사통보서의 운영 방법을 정하여 합리적인 시공계약관리 및 효율적인 업무처리를 목적으로 한다.

2.0 적 용

주설비공사 계약상대자에 대한 제반지시, 계약내용에 대한 처리, 추가 또는 누락된 작업에 대한 지시 및 제 기록유지를 목적으로 발행하는 공사통보서 발급과 업무처리에 적용한다.

7.1 공사통보서 발행 일반

7.1.1 시공 중에 부득이한 사유로 공사의 추가, 누락된 작업, 자재공급 범위 변경 등 공사비 증감이 예상되거나, 기술규격서의 변경을 요하지 않고 공사비에 영향 없이 계약상대자에 대한 제반지시 및 계약내용에 대한 처리시 공사통보서를 발행한다.

따라서 추가 작업(추가 공사비 동반)이 필요한 경우 주설비공사의 범위에 해당되는지를 명확히 확인하여 공사통보서를 발행(수의계약에 해당)하는 것이 타당하다.

- 그런데도 □본부 #,●소에서는 주설비공사와 관련 없는 추가 작업 (①▶본부 풍력발전기 인근 고철야적장 펜스 설치공사 ② 준공기념물 주변 환경정리 시행 ③ 계근장 주차장 차선도색 통보 ④ 본관기초굴착지반 지질구조 외부자문 시행 등)을 별도 발주하거나 직접 자문하는 등의 방법으로 처리해야 하는데도 업무의 긴급성, 업무 편의성만을 따져 주설비공사 계약상대자에게

지 적 내 용(계속)	
-------------	--

공사통보서를 발행하여 처리한 것은 잘못된 방법이다.

조 치 사 항	
---------	--

- | |
|---|
| 1. □□본부장은 주설비공사 공사통보서 발행 시 「공사통보서 운영절차서」에 명시된 추가 작업에 대해서만 공사통보서를 발행하여 처리하도록 건설소 전 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보) |
|---|

조치부서	□□본부(#,●소 ■■■팀)
------	-----------------

관련부서	
------	--

■ *,^호기 주설비공사 비용구상 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(억 원)	
15	시 정 1	-	-	회 수	95억 원	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부는 ■ *,^호기 건설을 위한 주설비공사를 ⚙(공동수급자 : ☀, ☂)과 계약을 체결하여 사업을 진행 중에 있다.
- ■ *,^호기 주설비공사 도급계약서 제13조(사급자재 및 대여품) 제5항에는 사급자재 등이 계약상대자에게 인도된 이후에 멸실, 훼손, 또는 계약상대자의 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자가 지고, 제34조(일반적 손해)에는 계약상대자는 계약의 이행 중 공사의 목적물, 사급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담해야하며, 제42조(계약상대자의 손해 배상 책임)에는 계약상대자가 고의 또는 과실로 공사의 시공을 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 명기하고 있다. 더불어 「■ *,^호기 종합설계용역 비용구상 업무지침」에는 관리부서는 매년 비용구상 항목을 시공부서로부터 제출받아 관리하도록 명기하고 있다.
- 그런데 ■ *,^호기 주설비공사 주관부서인 #소 ▣팀은 ■ *,^호기 건설 주설비공사를 수행하면서 발생하는 비용구상에 대해서 주기적으로 취합하고 관리하여야하고 더불어 발생할 때마다 구상비용을 처리하여 회사 경영에 보탬이 되어야함에도 2016. 2. 이후로 감사일 현재까지 파악이 되고 있지 않으며, 파악이 완료된 구상비용 약 95억 원(RCP 전동기 전원케이블 피복손상 등 10건)도 처리하지 않고 있는 것은 잘못이다.

지 적 내 용(계속)

- 그러므로 ㉮ *,^호기 주설비공사 주관부서는 비용구상을 주기적으로 파악하여 관리하여야 하며, 불가피한 조건(소송, 연속된 공사에 해당 등)을 제외하고 청구하여 회수 가능한 구상비용에 대해서 주설비공사 설계변경이 발생할 때마다 포함하여 처리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ㉮본부장은 ㉮ *,^호기 주설비공사에서 발생하는 비용구상 관리를 주기적으로 철저히 하시고 조건이 가능한 구상비용은 조속히 회수하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	㉮본부 (#소 ㉮팀)
관련부서	

▶본부 태양광 5MW 발전설비 사업관리 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠실에서 2016. 8. ‘▶본부 태양광 5MW 발전설비’를 설치조건부구매로 발주하여 같은 해 11. 21. 계약을 체결하였고, □본부 #소 ㉡팀에서 ㉠실로부터 같은 해 12. 9. 사후 기술관리 위임을 받아 2017. 5. 준공하였다.
- 이견 사후 기술관리 위임 당시 ▶태양광 건설사업 업무분장(안)에 따르면 본사(㉠실)는 종합사업관리를 사업소는 설계관리·기자재제작 및 품질관리·공사관리 및 기성고관리·시운전관리·지자체 소관 인허가 관리 및 본사 위임 사항을 수행하도록 되어 있고 중요사항에 대하여는 본사보고를 하도록 하고 있다.
- 그런데 이러한 업무분장에도 불구하고 ㉠실에서는 2017년 2월부터 같은 해 4월까지 소내전력용 마이크로그리드시스템 추가 등 세 차례의 설계변경을 직접 추진하였다. 특히 원전본부에서 신재생사업을 추진할 경우 관리주체를 명확히 하지 않으면 사업관리의 공백이나 업무의 혼선이 발생할 가능성이 크므로 관리에 대한 주체를 명확히 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ㉡처장은 향후 사업 추진 시 사후 기술관리 위임 시 그 내용을 명확히 하시고 사업여건을 고려한 업무분장을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ㉡처(㉠팀)

관련부서

폐기물 처리 업무처리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □□본부에서는 ㄱ마을 보상건물 철거공사와 석면폐기물처리용역을 수행하였다.
- ㄱ마을 보상건물 철거공사를 수행하면서 발생하는 석면을 적법하게 처리하기 위하여 석면폐기물처리용역을 추진하였지만 2017. 3. 23. 계약의뢰 후 같은 해 10. 10. 계약 완료되었고, 그 과정에서 수차례 유찰되는 등 계약업체 선정에 어려움이 있어 철거공사 현장에 폐기물을 보관하고 반출 시까지 비산 농도측정 등 업무수행의 어려움이 있어 ▽팀과 협의하여 폐기물 적환장에 지정폐기물 보관장소로 이동하여 임시보관하였다.
 - 그런데 석면 등 폐기물은 지정폐기물로서 현장보관의 어려움이 있고, 최근 폐기물처리용역 계약이 제대로 수행되지 않을 가능성이 상당하므로 단기간에 석면 폐기물 처리가 되지 않을 경우에는 공사 발주부서는 폐기물 보관 주관 부서인 ▽팀의 협조하에 본부 지정폐기물 보관장소로 신속하게 이동조치할 필요가 있다.
 - 그리고 이건 석면해체 제거 감리용역 시행 시 견적금액(3개 업체)으로만 산출하여 추정가격을 산출하였으나, 「환경부고시」(석면해체작업 감리인기준)에 따른 감리용역비를 산출하고 견적금액과 비교하여 용역금액을 산출할 필요가 있다.
- ※ 감리용역 시행 당시에는 고시기준 산출금액을 검토하지 않았으나 확인결과, 이건 견적(43백만 원, VAT 별도) 대비 고시기준으로 산출한 금액(45백만 원, VAT별도)이 높은 점을 고려함

조치사항

1. □본부장은

- ① 석면 등 지정폐기물을 철거현장에 장기보관하는 사유가 발생할 때에는 지체 없이 본부 폐기물적환장(지정 폐기물 보관장소)에 이동·보관 조치하시기 바람 (통보)
- ② 석면해체 제거 감리용역을 발주할 때에는 「환경부고시」 (석면해체작업 감리인기준)에 따른 감리용역비를 산출·참고하시어 용역금액을 산정하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □본부(철팀)

관련부서 □본부(▽팀)

내빈숙소 운영 기준 및 시스템 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 <팀>은 「내빈숙소 운영내칙」에 따라 내빈숙소를 관리하고 있으며, □본부, ▶본부, ▨원 등 인근 사업소 소속 임직원 및 가족, 회사업무와 관련된 내빈을 대상으로 사업소 인트라넷을 활용하여 내빈숙소 신청 및 배정을 하고 있다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(약칭 ‘청탁금지법’) 제8조 제2항에 따르면 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회 100만 원, 매 회계연도 300만 원 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있다.
 - 그런데, 2017년 6월에 제정된 □본부 「내빈숙소 운영내칙」 제7조 제1항을 보면 내빈숙소 사용료는 사용신청자가 계좌이체 하도록 하며, 회사 업무와 관련된 내빈(정부 및 기관 관계자 등) 사용 시 사용료를 면제할 수 있다고 되어 있다.
 - 따라서 이 내칙을 그대로 적용하여 직무관련자에게 사용료를 받지 않고 내빈숙소를 제공하게 되면 「청탁금지법」 위반 소지가 발생함으로 합리적인 수준에서 사용료를 받도록 내칙을 개정할 필요가 있다.
 - 또한, 감사기간 동안 □본부 내빈숙소 이용 현황을 파악한 결과, 2017년 6월부터 현재까지 총 1,887건의 이용 내역 중 대부분이 직원 가족 및 친지 방문 목적이었으나, 그 중 160건은 선착순 배정원칙으로 인해 직원들이 빨리 신청하기 위해 이용 목적, 내역을 충실히 기재하지 않아 실제 누가, 무슨 목적으로 이용했는지 확인이 어려웠다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서 사업소 인트라넷 내의 내빈숙소 신청 시스템을 개선하여 신청자가 실제 이용자와 이용 목적 등을 정확하게 파악할 수 있도록 하고, 정부나 외부 기관 이용자의 경우 별도로 신청을 받고 승인을 해주도록 하여 「청탁금지법」 위반 소지가 없도록 하여야 한다.

조 치 사 항

1. □□본부장은

- ① 「청탁금지법」 위반 소지가 없도록 사업소 「내빈숙소 운영내칙」을 개정하시기 바라며 (개선)
- ② 내빈 숙소 이용의 투명성 확보를 위해 인트라넷 내 ‘내빈숙소 신청·배정 시스템’을 개선하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □□본부(◁팀)

관련부서

업무용 차량 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 ◆팀은 본부 차량 관리 부서로서 감사일 현재 업무용 차량 35대를 관리하고 있으며, 각각의 차량에 대하여 운용하는 부서를 정하여 운용부서에서 차량을 운행하고 일지 작성 및 통상적 관리를 하고 있다.
- 「장비관리지침」 제8조(정수 및 현수의 관리)에 따라 장비는 정수를 초과하여 운영할 수 없으며, 장비의 증감이 필요한 경우 관리부서는 주관부서로부터 정수의 변경 승인을 받은 후 정수범위 내에서 현수를 운용하여야 한다. 그리고 동 지침 제14조(장비의 운행) 제2항 장비는 사용신청서(서식 1)에 의해 사전승인을 받은 후 운행하여야 하며, 운행 후 운행일지(서식 2, 3, 4)에 기록하여야 한다고 되어 있다. 또한 동 지침 제15조(기록유지) 제2항에 보면 전기자동차 운행실적은 월단위로 다음달 15일 이내 한국에너지공단 인터넷 포털 사이트에 입력하여야 한다고 되어 있다.
 - 그런데, □본부 업무용 차량 정수는 39대로 현수인 35대와 4대의 차이가 있는데 지금 현재의 현수로 운영함에도 본부 차량 운용에 문제가 없다면 차량 정수를 줄여 현수와 일치시킬 필요가 있다.
 - 또한, 본부의 차량운행일지를 점검한 결과 차량을 운용하는 부서에 따라 「장비관리지침」 개정 전 운행일지 양식을 사용하고 있고 일부 부서에서는 양식을 임의로 변경하여 주기적인 담당자 확인을 생략하고 있는 실정이다.
 - 마지막으로 본부 업무용 차량 중 전기자동차 9대를 운영하고 있는데, 관련 지침에 의거하여 매월 운행실적을 입력해야 함에도 차량 담당자가 2018년 3월에 바뀐 이후 관리를 하고 있지 않는 점은 잘못이다.

조치사항

1. □본부장은

- ① 꼭 필요한 업무용차량의 정수를 파악하여 관리하시기 바람 (통보)
- ② 현행 「장비관리지침」의 차량운행일지 양식을 준용하여 작성될 수 있도록 조치하시고 (통보)
- ③ 전기자동차 운행실적을 매월 한국에너지공단 인터넷 포털 사이트에 입력하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □본부(◆팀)

관련부서

국외 근무자 가족이주여비 기준 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 인사이동 등 전근의 명을 받아 근무지가 변경된 직원들에게 전근여비를 지급하고 있으며, □□본부 ◆팀에서 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「총무규정」 제156조(전근여비)에 보면 전근의 명을 받아 신근무지로 부임할 경우 전근여비를 지급하도록 되어 있고 제157(전근여비 청구) 제1항에는 전근의 명을 받은 자가 발령일로부터 12개월 이내에 정당한 사유 없이 거주지와 이사화물을 이전하지 아니한 경우에는 제156조에 의하여 지급할 수 있는 이전비를 지급하지 아니한다고 되어 있다.
 - 그런데, □□본부의 전근여비 지급 내역을 점검한 결과 2017년 3월 아부다비 지사에서 □□본부로 전입 온 직원이 동반가족만 2015년 3월에 건강문제로 국내로 먼저 복귀시키고 본인의 발령이후 「총무규정」 제156조(전근여비)에 의거한 이전료 및 출장여비 3,741천 원을 수령하였다.
 - 하지만 이 직원은 전근여비 신청 시 담당부서인 ◆팀에서 전근여비 지급과 관련하여 문의를 했고 담당자는 「총무규정」 상 전근의 명을 받기 전에 이전한 사실에 대해서 이전료를 지급할 방법이 없으나, 실제 해외에서 이사화물을 국내로 이전을 했고 이전에 따른 수수료를 지급한 것이 명백하여 「총무규정」 상 지급할 수 있는 이전료 및 출장여비를 계산하여 지급하였다.
 - 따라서 국외 근무자들에 대해서는 동반 가족 이전 시 여러 변수(거주지, 자녀 학교 및 가족 건강 등)를 고려하여 중도 귀국하거나 이전료 청구 기한인 12개월을 초과할 경우에도 합리적인 수준에서 이전료를 지급할 필요가 있다.

조치사항

1. **처장**은 국외 근무자에 대한 전근여비 관련 기준을 합리적으로 개선하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 **처(팀)**

관련부서

방호·보안시설 중장기 보강계획 일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□본부 ■■■팀에서는 2017. 8. 22. □□본부 방호·보안시설 중장기 보강계획을 수립·시행하였다.
- 우리 회사 「감사규정」 제39조에 따르면 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성, 타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 받아야 하고, 사업소 「일상감사업무처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위에 따르면 기본 사업계획의 수립 및 변경 및 본부장 또는 처·소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항에 대하여는 일상감사를 회부하여야 한다.
 - 그런데 □□본부 방호·보안시설 중장기 보강계획 수립 시행 보고를 하면서 방호울타리 교체 등 11건에 대하여 소요예산이 21억 원에 이르고 본부장 결재 문서임에도 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. □□본부장은

- ① 사업소 「일상감사업무처리지침」에 따른 일상감사 대상을 누락하지 않도록 관련 부서 직원들에게 교육을 시행하시기 바라며 (통보)
- ② □□본부 방호·보안시설 중장기 보강계획 수립 건을 품의하면서 일상감사를 누락한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	■■■팀	-직급	C	'17. 2~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	□□본부(■■■팀, ◆팀)					
관련부서						

공사/용역 지입자재 업체구입 결정 및 관리절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □본부 #소는 경상운전(☐ *호기)와 시운전(☐ ^호기) 중이며, ●소(☐ +,\$호기)는 건설 중에 있어 타 본부보다 다수의 공사/용역을 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리지침」 제36조(업체구입의 결정)에는 업체구입 재료가 당해 공사 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전 협의하여야 하며, 업체구입을 하고자 할 경우에는 해당 물자의 품질보증 및 경제성 등을 면밀히 검토하여야 한다고 명시하고 있다.
 - □본부 공사/용역 수행을 위한 자재 수요부서는 소요물자 명세서 및 지입사 유서 개별 결재 후 스캔하여 원스텝 또는 수기로 물자관리부서에 검토를 요청하고 물자관리부서는 검토 후 또다시 수기결재 후에 그 문서를 스캔하여 수요부서에 원스텝으로 회신하는 등 불필요하고 복잡한 업무절차로 많은 행정 시간이 소요되고 있다.
 - 따라서, 본부 내 인트라넷에 공사/용역 지입자재 업체구입 결정 시스템을 구축하여 불필요한 절차 간소화와 행정 소요일을 절약하고 업체구입 데이터베이스를 구축하여 현황을 관리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. □본부장은 본부 내 인트라넷에 공사/용역에 필요한 지입자재 업체구입 결정 시스템을 구축하여 업무를 개선하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 □본부(◁팀)

관련부서

과태료 부과처분 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	-	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사의 모든 직원은 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 관련 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 업무를 수행해야 한다.
- 그러나 □본부의 경우, 2017년도 및 2018년도에 원자력안전법, 위험물안전관리법 등 관련법령을 위반(신고 지연, 정기점검결과 미흡 등)하여 [표]와 같이 감독 기관으로부터 과태료 부과처분을 받는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[표] 과태료 부과 및 조치 내역

구분	건 명	주 요 내 용	부과금(천 원)	조치내역
17년도	원자력안전법 위반	㉠+,\$호기 안전등급 충전기 및 전압조정 변압기 계약변경 신고 지연	3,000	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)
18년도	위험물안전관리법 위반	정기점검표 점검결과 기록 누락	400	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)
18년도	원자력안전법 위반	㉠*,^호기 해수배관 나비형밸브 계약변경 신고 누락	15,000	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)

조 치 사 항

- 본부장은 관련법령을 위반하여 과태료를 부과받은 아래 직원들을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

조치사항(계속)

	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	●소 1팀	-직급	D	16.2 ~ 17.2	관련 법령 위반	주 의 (사업소)
	#소 ●팀	=직급	E	13.5 ~ 현재	관련 법령 위반	주 의 (사업소)
	▲처 △팀	-직급	F	17.2 ~ 현재	관련 법령 위반	주 의 (사업소)
	#소 ●팀	=직급	G	13.7 ~ 현재	관련 법령 위반	주 의 (사업소)
조치부서	□□본부(◆팀)					
관련부서						

지능형 CCTV 운영방법 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■처(□팀)에서는 ■+,\$호기 건설 재개 관련 ‘원전 안전 건설 · 운영 대책’ 후속조치로 건설현장의 안전성 향상을 위하여 건설현장 내 인공지능형 CCTV 를 설치 · 운영하는 업무를 주관하고 있다.
- 지능형 CCTV는 기존의 고정형 CCTV에 지능형 영상분석 장치를 장착하는 방식으로 주요 감지 기능은 연기, 쓰러짐, 불꽃, 도난감시, SOS(개발 중) 등 이며, 지능형 CCTV 영상분석은 고정형 CCTV, 제한된 공간, 근접거리에서 효과적으로 기능을 발휘한다.
 - 그러나 2018. 5. 감사일 현재 ■+,\$호기 현장에 1차 적용된 지능형 CCTV는 본 부지 외곽에 모두 7대가 설치되었으나 구조물 실내 지역이 아닌 오픈된 외곽지역인 탓에 먼지, 햇빛 등 외부영향으로 감지능력이 떨어지고 감지거리도 멀어 오 탐지로 인한 오 경보가 잦아 감지 실효성이 떨어지는 실정이다.
 - 따라서 지능형 CCTV 적용은 안전성 향상 측면에서 운영이 필요하다고 판단 되므로 시행하되 구조물이 진행되어 실내에 적용이 가능한 시점에서는 외곽 적용 분은 실내 적용으로 전환하여 영상분석 서버(서버당 CCTV 8대 적용) 활용을 좀 더 경제적이고 효율적으로 할 필요가 있다.

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. ■처장 은 현장 안전성 향상을 위한 지능형 CCTV를 운영하되 구조물이 진행되어 실내에 적용이 가능한 시점에서는 외곽 적용 분은 실내 적용으로 전환하여 운영 효율성을 제고하시기 바랍니다. (통보) | |
|--|--|

조치부서	■처 (ㄱ 팀)
------	-------------------------

관련부서	□□ 본부(○ 소 ㄹ 팀)
------	--------------------------------------

발전소 기술정보 제공 절차준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업무 처리 부당	

지 적 내 용

- □본부에서 운영 및 건설되고 있는 발전소는 노형이 *****으로 국내 처음 운영 및 건설되는 발전소로 운영과정에 발생한 운전 및 시험결과(우리 회사 기술정보)를 협력회사(설계사 등)에 제공하여 발전소 안전운전에 적용하는 용역을 수행하고 있다.
- 우리 회사 「기술정보 관리지침」 제3조(용어의 정의)에는 “기술정보”란 회사 업무 수행과정의 결과로 최종생산 또는 사외로부터 접수되는 기술 자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록문서(검사, 시험, 필름, 영상자료, 음향 등), 설계도서, 참고도서, 도면, 기술 간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료로 정의하고 있고, 제5장(기술정보 사외제공) 제22조[협력(용역)회사 제공] 기술정보를 협력(용역)회사에 제공할 경우 기술정보 담당자 또는 기술정보관리 책임자의 승인 후 해당업체에 제공하고, 관련내용을 사외제공 기술정보 인수, 인계 대장에 기록하여야하며 전자파일 또는 전자메일 등을 통해 사외로 제공하는 기술정보는 PDF 또는 TIF 형식으로 변환 후 암호화 또는 암호설정, 필요 시 추가 권한 설정하여 제공하여야 한다고 명시하고 있다. 더불어 「연구 개발 지침」 별표 8에 연구자료 사외 제공 시 암호화 설정 기준 및 방법이 명시되어 있다.
- □본부 #소 ㉠팀, ㉡팀은 “㉢ *,^호기 원자로 설계용역”과 “㉢ *,^호기 ㉣발 제어봉 낙하 시 원자로 정비 방지 용역”을 ㉤㉤과 계약하여 추진하면서 용역수행에 필요한 ㉢ *,^호기 제어봉 낙하시험 결과물을 ㉤㉤에 제공하면서 암호화 미설정 등 정보보안 절차를 일부 준수하지 않은 것은 잘못이다.

조치사항	
------	--

- | | |
|---|--|
| 1. □본부장은 향후 유사사태가 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 규정을 교육하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	□본부 (#소 〇팀, 〇팀)
------	-----------------

관련부서	
------	--

디지털 제어봉 정비용역 표준 설계기준 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 #소 ㉠팀은 디지털 제어봉 계통의 설비 건전성을 확보하고 발전소 한주기 무고장 운전(OCTF) 달성을 위해서 유자격 전문 업체를 통해 매 계획예방정비 기간에 “디지털 제어봉 정비용역”을 수행하고 있다.
- 법제처에서 발간하는 「엔지니어링 사업대가의 기준」 제2장(설비정액 가산 방식), 제7조(직접인건비)에는 직접인건비란 해당 엔지니어링사업의 역무에 직접 종사하는 엔지니어링기술자의 인건비로서 투입된 인원수에 따라 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산하여야한다고 명기하고 있으며 우리 회사는 상기 조항에 따라 용역 설계를 하고 있다.
 - 따라서 우리 회사 용역을 설계할 때는 수행업무를 정확히 파악하여 각 역무별 투입인력을 정확히 산정하여야 함에도 □본부 #소 ㉠팀은 “㉠*,^호기 디지털 제어봉 정비용역”을 3차례 수행하면서 아래와 같이 동일 설비에 대한 동일한 역무내용의 용역을 담당자가 바뀌고 계약방법이 변경될 때 마다 직접인건비 산정에 차이로 용역 설계금액에 차이(4천만 원 ~ 1.5억 원)가 발생하므로 표준 설계기준을 마련하여 적용할 필요가 있다.

㉠*,^호기 디지털 제어봉 정비용역 금액 비교

호기	*호기	^호기	*호기
계약일(금액)	‘15.9. (약 37억 원)	‘17.4. (약 33억 원)	‘18.1. (약 22억 원)
계약자(계약방식)	㉠ ㉠ (수의)	㉠ ㉠ (수의)	㉠ ㉠ (경쟁)

조치사항	
------	--

- | | |
|--|--|
| 1. □본부장은 □*,^호기 디지털 제어봉 정비용역에 대한 표준 설계기준을 수립하여 향후 추진되는 용역 업무에 적용하시기 바랍니다. (개선) | |
|--|--|

조치부서	□본부 (#소 〇팀)
------	-------------

관련부서	
------	--

***** 데스크탑 시뮬레이터 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □□본부 #소 □팀에서는 발전소 교육훈련계획 수립 및 시행 등 교육관리 업무를 담당하고 있다.
- ‘18. 2.에는 고품질의 훈련 서비스를 제공하고 발전소 운전능력을 갖춘 주제어실 운전원 양성하기 위해 워크스테이션 기반 ***** 데스크탑 시뮬레이터(Desktop Simulator) 시스템을 설치하였다.
 - 또한, 시스템의 운영을 통하여 운전원의 ***** 주제어실 친숙화 및 시뮬레이터 반복 훈련을 통한 운전능력 향상과 운전원 면허(RO/SRO) 조기 취득을 위한 학습기회를 제공하기 위해 설치를 추진하였다.
 - 그러나 사용자가 많을 것으로 예상하여 사전 예약시스템을 이용하여 사전예약 후 사용하는 것으로 안내하였으나, 감사일 현재까지 사용이력이 없어 시스템 도입의 취지에 부합하지 않고 있어 활용방안의 수립이 필요한 실정이다.

조 치 사 항

1. □□본부장은 ***** 데스크탑 시뮬레이터 시스템의 활용방안을 수립하여 적극 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □□본부(#소 □팀)

관련부서

정비오더 종결처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ □□본부 #소 8 팀에서는 계측설비 및 전산설비의 엔지니어링 업무, 국산화 MMIS 에 대한 관리업무, MMIS분야 고장통지 설계 및 감독 등 발전소 정비업무를 관리 · 감독하고 있다.

- 원자력발전소의 설비 점검 및 정비, 설비개선 시의 정비작업은 「표준정비-9680B 정비작업 처리관리」에 따라 안전하고 체계적으로 수행하도록 하고 있으며, 6.4항에 “통지 및 오더는 발행 시부터 종결 시까지의 처리과정을 타당한 사유 없이 유보하거나 지체시켜서는 안된다.” 고 명시하고 있다.
- 또한, 7.13.6항에서는 자재 또는 기타 사유로 작업이 중지되거나 장시간 지체되는 경우 정비주관팀에서 처리하는 방법에 대해 다음과 같이 기술하고 있다.

- 작업오더의 「사용자상태」에 해당사항을 선택하고 롱텍스트에 사유 및 착수 예정일 등을 기재한다.
[SDW(정지작업 항목), MTL(자재대기), WKC(작업조건 대기) 등]
- 작업보류 사유가 해소되면 작업오더의 자재 및 완료기일 등을 재설계하여 처리 하며, 재설계하여 출력된 작업오더는 기 승인된 작업오더에 첨부하여 관리해야 한다.

- 그런데 #소 8 팀에서 관리하는 계통이 모두 직영설비로 감독자들이 직접 오더발행 및 일정관리 등 작업을 주관하고 있음에도 오더의 다수가 기본 종료일을 초과하여 실제 작업을 종료하였으며, 또한 작업오더의 착수예정일 변경 및 보류사유, 작업 오더의 재설계 없이 오더를 종료하였다.
- 그 결과 고장통지에 대하여 고장분석 등의 기술검토 및 사후평가 수행, 리스크 평가 등에 잘못된 정보를 제공할 우려가 있다.

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. □□본부장은 정비작업 시 「표준정비-9680B 정비작업 처리관리」에 따라 처리될 수 있도록 재발방지 조치를 하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	□□본부(#소 8 팀)
------	--------------

관련부서	
------	--

환경실험실 폐수저장조 설비개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □본부는 「원자력안전법」 제104조(환경보전) 및 「원자력이용시설 주변의 환경조사 및 환경영향평가」(원자력안전위원회 고시 제 2014-12호)에 따라 발전소 운영에 따른 주변 환경에 미치는 환경영향 조사 등을 위하여 사업장(사택내)에 (이화학)실험실을 구축하여 운영하고 있다.
- 1일 최대폐수발생량이 0.1㎥ 이상인 실험실은 폐수배출시설에 해당하며 실험실 운영 중 발생하는 실험실 폐수는 「물환경보전법」 시행령 제33조 2호에 따라 적정 처리하여야 하고, 같은 법 시행규칙 별표 14 2.다항에 따라 위탁하기 위한 폐수보관용기는 일일최대발생량의 5일분 이상을 보관할 수 있어야 한다.
- □본부는 실험실 일일 최대 폐수 배출량은 약 0.2 ~ 0.5톤이며, 3톤의 폐수용기를 설치하여 운영하고 있으나, 환경부 보도자료('13. 7. 9.)에 따르면 전국 대학 실험실 폐수 발생량은 1톤/일 이하부터 650톤까지 다양하고 아울러 ■*, ^호기 준공 및 환경감시 강화에 따른 분석횟수 증가상황을 고려할 경우 3톤의 저장용량은 다소 부족할 수 있다고 예상할 수 있다.
- 따라서 □본부는 실험실 폐수용기 용량을 증대하는 등의 개선절차를 통하여 실험실 운영의 안정성을 확보할 필요가 있다.

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. □본부장은 실험실 폐수용기의 보관용량을 증대하여 실험실 운영의 안정성을 확보하시기 바랍니다. | |
|--|--|

조치부서	□본부(●팀)
------	---------

관련부서	
------	--

통합 하수처리시설 적기 추진

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □본부는 발전소, 해오름사택 등의 하수처리시설 및 관련 설비(7개소, 662m³/일)를 하수처리시설관리업 등록업체에 위탁관리하고 있다.
- 우리 회사는 원전본부 내에 산재되어 있는 하수처리시설의 운영 효율성을 제고하고 강화된 방류수 수질기준을 준수하기 위하여 각 본부에 통합하수처리시설을 설치하여 능동적으로 대처(하수처리시설 통합설치 기본계획(안), '07. 6. 25.)하고 있으며, 발전 및 건설 중인 □본부는 산재된 하수처리시설의 운영 효율을 향상시키고 ㉡ +~\$호기 등 후속건물 신축 시 하수처리시설 중복투자를 방지할 필요가 있다.
 - 최근 배출오염시설 환경기준이 강화되고 하수처리시설 방류수 수질기준 미준수 사례 발생 등 환경친화기업 이미지 약화 및 대국민 신뢰도가 저하되고 있는 바
 - ㉡ +, \$호기 공론화 기간 중 공사일시 중지 등에 따라 순연된 통합하수처리시설의 설치를 위한 부지확보 및 기본설시설계 등 통합하수처리시설의 설치를 적기에 추진하여 하수처리시설의 운영효율 향상, 중복투자 사전 예방 및 친환경발전소 경영활동을 제고할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. □본부장은 순연된 통합하수처리시설의 설치를 위한 부지확보 및 기본설시설계 등 통합하수처리시설의 설치를 적기에 추진하시기 바랍니다.

조치부서 □본부(▽팀)

관련부서

폐기물위탁처리 계약방법 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- □본부는 발전소 건설 및 운영중 발생하는 폐기물을 「폐기물처리법」 및 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」에 따라 폐기물처리업체에 위탁처리하고 있다.
- 사업장에서 발생하는 폐기물은 「폐기물관리법」시행규칙 제14조(폐기물처리 등의 구체적인 기준방법에 따라 폐기물 발생 후 90일 이내(지정폐기물의 경우 발생 후 45일 이내)에 적정 처리하고, 공사중 발생하는 100톤 이상 건설폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조 및 시행령 제11조에 따라 별도 발주하여 처리하여야 한다.
 - 폐기물위탁처리를 위한 입찰절차를 진행 시 입찰참여 저조 및 미응찰로 유찰 (폐기물처리물량 소량, 1회성, 현실성 없는 설계금액 등)되는 사례가 다수 발생 하고 있으며, 행정소요일수가 과다하게 소요되어 계약체결이 지연될 경우 폐기물보관기간을 초과할 우려가 있고, 계약체결 시 계약기간을 1년 단위로 진행하고 있어 차기 계약 체결 시 계약 지연에 따라 부득이하게 연장계약을 체결하는 악순환을 반복하고 있다.

[표1] 폐기물위탁처리 계약 응찰 및 유찰 사례

구 분	계약기간 (계약금액, 천원)	입찰업체수	유찰횟수 (무응찰)	비고
▶본부 사업장폐기물처리	‘17.4.18~’18.6.30. (592,249)	1	2 (0)	기간연장
ㄱ마을석면폐기물 처리	‘17.5.22.~’17.7.5. (271,960)	1	6 (5)	-
주설비공사 건설폐기물처리	‘16. 4. 21.~’17.6.20. (247,605)	-	3 (3)	기간연장

지 적 내 용(계속)

- 따라서 「국가계약법」 시행령 제 69조 및 ◇처 타기관 입찰 사례를 참고하여 장기계속계약 및 계속비 계약의 경우 폐기물처리계약 입찰서 작성 시 현행 계약기간 1년을 연장하는 방법을 통한 물량증가로 입찰업체를 유인하고 계약체결 시까지의 행정소요일수를 감소하여 관련 업무 효율성을 제고할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. □□본부장은 장기 계속공사의 폐기물위탁처리계약 시 필요에 따라 선별적으로 폐기물위탁처리 계약기간을 연장하는 방안 등을 강구하여 폐기물처리 및 계약 업무의 효율성을 제고하시기 바랍니다.

조치부서	□□본부(▽팀)
관련부서	

보상어선 매각처분 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □본부 ♥팀에서 ■*,^호기 건설공사와 관련하여 공사부지로 편입된 ㄱ마을 주민소유의 어선 보상(7척)을 추진하였다.
- 2015. 3. 어선 감정평가를 시행하여 같은 해 11월 보상을 완료하였고 같은 해 3월 불용자산관리위원회에서 어선 매각을 결정하였고, 매각 결정 및 의뢰 후 매각 불능통보('16. 9.), 재매각의뢰('16. 10.)를 거친 후 2017. 3. 불용자산위원회에서 어선 및 기관 폐기를 결정하였다.
 - 그런데 2016. 8. ㄱ마을 보상어선 중 2척을 매각하는 과정에서 일부가 불법개조된 상태임을 인지하였고, 이로 인하여 어선 매각이 불가하다는 판단으로 폐기를 결정한 것으로, 2015. 3. 어선 감정평가 당시에는 이 사실을 알지 못하고 보상했다는 점에서 감정평가 업무처리가 미흡한 점이 있다.
 - 그리고 ㄱ마을 보상요청 관련 어선어업 감정평가 지침, 감정평가 수행계획서를 보면 이와 같이 감정평가가 일부 잘못 수행되더라도 손해배상을 받을 근거가 없다는 점에서 제대로 감정평가를 하도록 철저히 관리할 필요가 있다.
 - 또한 선박의 경우 관리의 어려움을 이유로 대부분 육상보관함에 따라 시일이 경과할수록 매각추진이 어려워짐에 따라 어선 보상매각을 추진하는 경우에는 조속히 추진하여 적정하게 매각을 추진하여야 한다.

조치사항

1. □본부장은

- ① 향후 어선어업 감정평가 시 제대로 감정평가를 수행할 수 있도록 적정 방안을 마련하시기 바라며 (통보)
- ② 향후 어선 매각을 적기 수행할 수 있는 적정 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □본부(♡팀)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	주요공적내용
1	●소 ㅅ 팀	-직급	H	☞+\$호기 우배수박스(SDB) 노선변경을 통한 공사비 절감 및 공기 단축
2	□본부 ◆팀	-직급	I	적극적인 세무조사 대응으로 가산세 방지
3	#소 ▣팀	-직급	J	☞*^호기 주설비공사 효율적관리로 예산절감
4	●소 ▣팀	-직급	K	☞+\$호기 주설비공사 하도급 관리 효율적 수행
5	●소 ㅅ 팀	-직급	L	☞ +,\$호기 잉여토사 사토장확보 및 외부반출을 통한 예산절감

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04-01	관계부서	□□본부 ●소 ▲팀		
제 목	■ +,\$호기 우배수박스(SDB) 노선변경을 통한 공사비 절감 및 공기 단축		감사자		

1. 내용

○ □□본부 -직급 H과장은 2016.1월부터 2018.5월 감사일 현재까지 ●소 ▲팀에서 옥외매설물 설치공사 및 ㄴ마을 도로확장공사 등 업무를 담당하고 있다.

○ 위 직원은 ■+,\$호기 옥외매설물 SDB공사 감독을 하던 중 당초 기존 설계안의 문제점을 해결하기 위하여 현장을 수차례 방문, 검토하여 기존 설계안으로는 민원 및 공사비 과다 소요, 미이주 가옥, 사토장 문제 등 여러 가지 문제로 인하여 공사가 불가하다는 결론을 내리고 변경 방안을 검토하였다.

○ ■+,\$호기 옥외매설물 SDB공사를 추진하기 위해서는 기존설계 노선을 변경하면 민원 해결, 사토문제 해결, 미이주 가옥 해결, 공사비 절감 등 많은 이득이 있음을 확인하고, 직접 설계사 및 시공사 등에 변경 시 장점과 문제점 등 해결과제 등을 면밀히 회의를 통해 변경가능하다는 결론을 내리고 기존 노선을 변경하여 발전소 부지내로 설치하기로 하였다. 변경노선으로 도면을 변경하고 공사를 적기에 추진할 수 있으며, 공사비도 약 16억 원을 절감하였다.

구분	당초	변경	비고
노선(연장)	503m	410m	▽93m
공사비	22억 원	6억 원	▽16억 원 절감

○ 상기와 같이 위 직원은 본인의 맡은 바 업무에 항상 적극적이고 투철한 사명감과 성실한 근무자세로 임하여 ■+,\$호기 건설사업에 크게 기여하고 있으며 활기찬 직장분위기 조성에도 힘써 타의 모범이 되고 있다.

2. 조치사항

○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
●소 ▲팀	-	H			

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04-02	관계부서	□□본부 ▲처 ◆팀		
제 목	적극적인 세무조사 대응으로 가산세 방지		감사자		
1. 내용					
○ □□본부 -직급(現 =직급직무대행) I은 2015년 5월부터 2018년 5월 감사일 현재까지 ▶본부(~ ‘17.1)와 □□본부(‘17.1 ~) ◆팀에서 인사운영, 예산관리, 조직관리 등을 담당한 직원으로서, 특히 2018년 3월부터는 관재업무 및 회계파트 차장업무를 수행 중이다. ○ 위 직원은 □□본부 재직기간 중 ① 공정하고 안정적인 인사운영, ② 신규조직의 신속한 적정 예산편성, ③ 신규조직 정원확보, ④ 본부내직 제정 등을 통해 신규 본부의 조기정착에 크게 기여하였다. 또한 ⑤ 최근 실시된 ㄷ시 세무조사에서 적극적이고 적절한 대응으로 가산세 발생을 방지하였다. ○ 신규본부 조기정착을 위한 노력 및 성과 - 신규본부의 특성상 잦은 조직변경, 인사시스템 미비 등으로 인사운영상 많은 애로사항이 있었음에도 불구하고, 본사와의 유기적인 협조체계를 구축하여 차질없는 인사운영을 위해 노력하였다. 특히 부족한 현원을 확보하기 위한 기간제 채용에서 현장부서와의 긴밀한 협의를 통해 현장중심형 인재 채용에 힘썼으며, 알리오 공시, 채용서류 반환 등 채용 제절차 또한 모두 준수하였다. - ‘17년도 예산 자체가 미배정된 신규조직에 신속하게 예산을 편성하였다. 이를 위해 자체 예산편성교육을 시행하였으며, 본사 담당자와의 회의도 수차례 진행하였다. 예산편성 과정에서 ▶본부 약 2억 원을 □□본부로 혼합조정함으로써 불필요한 예산 편성을 예방하였다. 또한 ▶-□□본부간 SAP 예산시스템의 분리작업에 적극적으로 의견을 개진하고 자료를 제출함으로써 원활한 시스템분리에 기여하였고, 2017년도엔 효율적 예산 운영(유보예산 편성, 절감률 모니터링, 예산 교육시행)을 통해 본부예산 점감률을 회사목표 17.5% 대비 15%초과달성하였다.(최종절감률: 42.5%, 절감금액: 41억 원/내부평가 기준) - ‘17년 5월 ●팀에서 정원이 없어 필수인력(+직급 기술담당원) 채용이 불가능한 상황에서 본부내 미활용 정원을 발굴하여 정원조정을 시행함으로써 문제를 해결하였으며, 이에 따라 불필요한 정원 배정 미연에 방지하였다.					
참고사항					

- 본부 직원들의 업무효율성 제고와 업무 수행상의 준수기준을 마련하기 위해 본부내칙을 제정하고 공포하는 데 크게 기여하였다. 실제로 「내칙관리요강」, 「직무권한내칙」을 직접 제정 공포하였다. 그리고 내칙 제정 프로세스를 정립한 후, 업무 주관부서별 내칙을 제정하도록 하고, 제정된 내칙을 취합하여 적절하게 관리하였다.

○ 적극적인 세무조사 대응으로 가산세 방지(성과: 약 8,400만 원 절감)

- ‘18. 5. 2. ~ 5. 16.까지 ㄷ시에서 진행한 지방세 세무조사에서 능동적이고 신속한 대응으로 가산세 발생을 방지하였다. 특히 지방소득세 2016년도과 2017년도(납부연도 기준) 분 납부 시, 납부기관 착오신고(ㄷ시 內, ㄹ구와 ㄴ군으로 분리 신고·납부하여야 하나 ㄴ군으로 통합 신고·납부함)로 가산세가 발생할 소지가 있었으나 조사관과의 지속적인 대화와 가산세 적용 특례 검토 등을 통해 가산세 없이 정정하기로 함으로써 가산세 약 8,400만원을 절감하였다.

[표] 법인지방소득세 가산세 발생 추정금액

<단위: 원>

구분	2016	2017년	합계	비고
착오신고 금액	162,417,940	156,275,630	318,693,570	
과소신고 가산세(a)	16,241,794	15,627,563	31,869,357	과소신고 납부세액*0.1
납부불성실 가산세(b)	35,569,529	17,112,181	52,681,710	과소신고 납부세액*0.03% *미납일수
합계(a+b)	51,811,323	32,739,744	84,551,067	-

2. 조치사항

○ 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□□본부	-	ㅣ			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04-03	관계부서	□□본부 #소 □□팀
제 목	☞*,4 주설비공사 계약관리 효율적 업무수행	감사자	

1. 내용

- □□본부 -직급 J은 2013년 3월부터 2018년 5월 감사일 현재까지 #소 □□팀에서 ☞*,^호기 주설비공사 계약관리 업무를 담당하는 직원으로서 ☞*,^호기 사업공정 변경에 따른 주설비공사 공기연장 추가공사비 반영을 위한 계약변경(제21차 계약변경, '15. 5.29) 업무를 수행함에 있어,
- ① 계약상대자(☞☞ 콘소시엄)가 '14. 1월에 청구한 공기연장 추가공사비의 산정내용을 검토한 결과 시공사의 공기연장 산정기간 기준시점(원연료장전일 ~ 변경 연료장전일)이 불합리함을 발견하여, 공기연장 산정기준을 원준공일부터 변경된 준공일까지 기간으로 적용하기 위하여 이에 대한 법률질의('14. 4 ~ '14. 8)를 시행하여 시공사에 산정기간 변경을 요청('14. 8)하였고,
 - ② 시공사가 이에 불응, 자체 법률질의 결과를 반영하여 이전보다 더 증가된 기간(공기연장 통보시점 ~ 변경준공일)으로 추가공사비를 청구하였으나 한수원 기준에 대한 확고한 원칙을 견지하며 끈질긴 설득으로 공기연장 기준 시점으로 준공일 기준을 관철하여 시공사 청구금액(약 695억 원)을 약 387억 원으로 조정하여 약 308억 원의 예산을 절감하였으며,
 - ③ 비급여성 임금을 노무비 산정기준에서 제외하는 등 정확한 업무처리로 약 20억 원을 추가 절감한 공기연장 추가공사비 변경계약을 체결하여 회사예산 절감 및 ☞*,^호기 주설비공사의 원활한 진행에 기여하였다.

[표] 주요 공사비 절감현황

구분	품 목	절감금액	비고
1	공기연장 기준시점 변경	308억원	
2	간접노무비 산정 기준 명확화 등	20억원	
	합 계	328억원	

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□□본부	-	J			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04-04	관계부서	□□본부 ●소 □□팀		
제 목	□□+, \$호기 주설비공사 하도급관리 효율적 업무수행		감사자		

1. 내용

○ □□본부 -직급 K은 2016년 1월부터 2018년 5월 감사일 현재까지 ●소 □□팀에서 □□+, \$호기 주설비공사 하도급관리 업무를 담당하는 직원으로서 하도급종합관리, □□원전 +, \$호기 건설현장 연계 일자리 창출 양해각서 후속조치 실무협의 추진 등을 수행하였다.

○ 위 직원은 □□+, \$호기 주설비공사 하도급관리 업무 및 건설현장 연계 일자리 창출 추진에서 임금채불 예방, 하수급인 노임 미불금 발생 예방, 울산지역 일자리 창출 등에 아래와 같이 기여하였다.

- ① 건설현장의 고질적인 임금채불을 예방하고자 하도급관리시스템을 통하여 하도급대금 적기 지급 추진 및 하도급대금 선지급으로 노무자의 임금채불 예방 및 노임관련 민원을 최소화 하였고,
- ② 매월 하수급인 노임 및 장비비, 자재비 지급내역 등을 검토하여 미불금 발생 유,무 및 문제점 등을 사전 파악, 조치하였으며,
- ③ ㄷ시와 협업을 통한 □□원전 +, \$호기 건설현장 일자리연계 양해각서 체결(2018.2.27) 및 이를 위한 후속조치 실무협의(2회) 추진하여 2018.6.21(목) ㄷ시 ㄴ체육관에서 취업연계 채용박람회 개최를 확정하고 ㄷ시와 세부 추진계획을 협의 중에 있으며, 행사를 통하여 울산지역 조선업종 실/퇴직자 취업지원과 일자리창출이 예상되어 회사 이미지 제고 등에 크게 기여할 것으로 사료됨

2. 조치사항

○ □□본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□□본부	-	K			

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-04-05	관계부서	□□본부 ●소 ▲팀														
제 목	㉠ +,\$호기 잉여토사 사토장확보 및 외부반출을 통한 예산절감		감사자														
1. 내용 ○ □□본부 -직급 L은 2012.6월부터 2018.5월 감사일 현재까지 ●소 ▲팀에서 부지정지공사, 영구사면보호공사 및 실시계획변경 업무를 담당하고 있다. ○ 위 직원은 ㉠+,\$호기 주설비 굴착공사를 준비하던 중 사토장으로 계획한 ㄴ마을 부지 매수 지연으로 사토장이 크게 부족함을 인지하고, 원활한 굴착공사 착수를 위해 실시 계획변경 인허가를 적기에 취득함으로써 ▶본부내 유휴부지 4.2만평(112만㎡)의 사토장을 확보함과 동시에 공사용 부지(약3.5만평)를 추가확보에 기여하였다. ○ 상기 사토장 확보에도 불구하고 부지매수 지연 및 구조물 50m이동, SWYD부지정지 등 추가공사로 인한 굴착수량 증대로 사토장 부족분(약 130만㎡) 해소를 위해 민원이 거의 없고, 해상운반이 가능한 외부사토장 조사는 물론 적극적인 협상·설득을 통해 ㅅ, ㅇ, ㅈ신항 등을 확보하였고, 토석 요구조건을 점차적으로 완화시키면서 굴착공정에 맞춰 원활히 반출함으로써 ① 건설공사 적기시행 기여, ② 사토장 부지고를 낮춰 공사부지면적증가, ③ 후속호기 토석 사전반출로 운반비 예산절감(약 94억원) 효과가 예상된다. 아울러 지역숙원사업인 ㄷ-ㄱ항 방파제공사 및 인근마을 공공사업 등에 토석을 지원함으로써 ④ 지역상생을 실천하였고, ⑤ 공론화기간 중 지역민들의 원전지지 운동에 적극적인 참여와 유도에 기여하였다. ○ 이와 같이 위 직원은 본인의 맡은 바 업무에 항상 능동적이고 투철한 사명감과 성실한 근무자세로 위기를 기회로 삼아 ㉠+,\$호기 건설사업에 크게 기여하고 있으며 활기찬 직장분위기 조성에도 힘써 타의 모범이 되고 있다. 2. 조치사항 ○ □□본부장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 직원에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">□□본부</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	□□본부	-	L			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
□□본부	-	L															
참고사항																	

3. 현지조치사항 내역

현지조치사항통보서

수 신 : □본부장

2018. 5. 14.부터 같은 해 5. 25. 까지 실시한 □본부 종합감사결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2018. 8. . 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2018. 6. .

감 사 반 장 ㉠

현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장

□ 감사기간 : 2018. 5. 14. ~ 같은 해 5. 25.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 교양 도서 구매 부적절(◆팀, △팀) - 도서구입비는 「예산편성지침」에 따라 업무와 연관된 도서를 구입하도록 되어 있으나, 그 예산으로 부서 자체적으로 직원 자기개발 및 인성향상에 관련된 교양도서를 구입함은 부적절함	○ 향후 도서구입비 예산은 업무상 반드시 필요한 도서를 구입하는 데 집행하도록 직원들에게 관련 내용을 교육할 것 ※ 교양도서는 ‘북러닝’ 또는 자료실에서 대여하여 활용하도록 안내	결과회보
2	○ 장기 연차휴가 사용 장려를 위한 물품 구매 부적절(▲팀) - 하계 휴가기간(7월 ~ 9월)동안 4일 이상 장기 휴가 사용자에 대해 여행용 키트, 보조 배터리를 지급하기로 하고 물품을 각각 100개씩 구매(총 3,470천 원)하였으나, 실제로는 85개만 지급하여 물품을 과도하게 구매한 측면이 있음	○ 향후 물품 구매 시에는 소요수량을 정확히 파악하여 구매하도록 하고 장기 연차휴가 장려물품을 구매하여 지급하는 것이 직원 연차사용을 촉진할 수 있는지 사업소 직원들의 의견을 수렴하여 추진할 것	결과회보
3	○ 자재마스터 검토 미흡(●팀) - 구매요청시 자재마스터상의 자재번호, 수량, 단위 등의 정확성 및 구매시방서와의 일치여부 등에 대해 면밀히 검토하여야 하는데도, “액체용 도량형기 외 17종” 특정 자재번호의 품목에 대한 단위설정 오류로 인해 2회 유찰 후 예산 재산정함[단위 족(컬레,개)을 족으로 잘못 설정함]	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 예산 사용 부적정 - ㉮+\$호기 주설비공사(회사분)는 건설 단가와 관련이 있으므로 사용할 때에는 실제 주설비공사와 관련된 업무(회의비, 출장비, 행사비 등) 용도로 사용함이 적합한데도 ㉮소에서는 주설비 공사와 관련이 없는 부분(Team KHNP 워크숍 등 업무출장, 사회공헌의 날 행사비, 팀 MV, 여직원 간담회 등)에 집행하는 등 예산관리가 일부 미흡함	○ 주설비공사(회사분) 예산은 주설비공사와 관련된 업무 용도로만 집행하도록 관련자 교육을 시행할 것	결과 회보
5	○ 반출수리공사 공사 감독 미흡(㉮팀) - ㉮ *호기 LLRT 시험장비(LRM) 반출수리공사 수의계약 사전공고 절차 준수 미흡 및 준공금 중 운송비(실적정산) 증빙 검토 미흡	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육하시기 바랍니다.	결과 회보 (주동식)
6	○ 질병휴가관리 미흡(전부서) - 질병휴가 신청 시 병원검진(정기건강검진 제외)은 사유에 해당되지 않음에도 다수의 직원이 병원검진을 사유로 질병휴가를 신청하였고 부서장이 이를 승인하여준 것은 잘못임	○ 질병휴가 신청 시에는 이에 합당한 사유를 들어 신청하고 해당 증빙을 첨부하여야 하며 부서장은 이를 확인하고 승인할 것	회보 불요
7	○ 부동산임대차계약 적기 작성 미흡(㉮팀) - ㉮본부 내에는 업무수행을 위하여 10여개 협력회사가 사무실을 임대하여 상주하고 있는바 위 협력회사와는 「비유동자산관리규정」 제32조(부동산의 임대기준), 제34조(임대기간)에 따라 부동산임대차계약서를 작성하여야 함에도 17. 12. 31. 임대계약이 완료된 ㉮㉮, ㉮㉮ 등 5개 회사와 임대차계약서를 작성(갱신)하지 않았음	○ 부동산임대차계약서를 작성(갱신)하지 않은 5개 협력회사와 부동산임대차계약서를 작성하시기 바람	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 시설안전 보강 필요(♣팀, ♀팀) - □본부 건설전망대로부터 내려오는 도로 바깥쪽은 펜스, 그레이팅 등 안전시설이 없어 추락의 위험이 일부 있고 위험표지판조차 없어 안전조치 보강이 필요함 - □본부 본관 사무실 측면 계단층(1~2층)의 디딤판 계단코가 일부 파손되어 있어 안전조치 보강이 필요함	○ 상기 2개소에 대하여 시설 보강을 시행할 것	결과 회보
9	○ 기술정보 관리등급 부여 부적정(▶팀) - SAP에 등재하는 구매계약 관련 서류는 「기술정보 관리지침」에 따르면 대부분 기술정보 관리등급의 C등급(회사업무 수행에 필요한 기술정보로 각종 기술문서, 도면, 절차서 등)에 해당하는데도 #소 방사선 외곽문 보안설비 설치공사를 수행하면서 계약관련 붙임서류 전부를 B등급(중요기술정보 또는 개인정보가 포함된 기술정보)으로 과도하게 설정함	○ SAP에 등재하는 구매계약 관련 서류는 「기술정보 관리지침」에 따라 기술정보 관리등급을 설정하도록 관련 부서 직원에 대하여 교육을 시행할 것 * [참고사항] 이건 기본계획 문서인 '■*,^호기 관리등급 외곽문 운영개선 기본계획(안)'은 공개로 설정함	결과 회보
10	○ 비품 위탁관리 시행 부적정(#발 ▶팀) - ■ ①소 비품 위탁관리 시행 품의('16.10) 후 정비부서(3개팀)에 안마의자를 각 1대씩 렌탈(39개월)하였으나, 안마의자를 비품으로 볼 수 없고, 정비부서 지원방안에 대한 전반적인 의견을 수렴하여 시행했다고 볼 만한 근거가 부족함	○ 복리후생 등과 관련하여 관련업무를 추진할 때에는 추진사유와 근거를 명확히 하여 수행할 것	결과 회보
11	○ 출장 숙박비 부가가치세 공제 부적정(◆팀) - 출장 중 경비의 세무처리에 대하여 ♣처에서 공지한 바 있으나(재무(세) - 537 '15. 11. 26.) 이후 지출된 숙박비 중 339건에 대해서는 부가가치세가 불공제 처리되어 있음	○ 전표 작성요령에 대해 각 부서에 전파할 것	결과 회보