

일련번호	△△△-09
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2017년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2017. 4. 7.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2017	현지조치	-	-

제 목 : 네이처센터 전기시설 안전조치 미흡

(현 황)

○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제15조(시설의 안전점검) 및 제17조(안전조치)에 의하면 탐방객의 이용빈도가 높은 다중 이용 시설을 정기적으로 점검하여야 하며 점검결과, 안전사고가 예상되는 시설물은 안전조치 등을 하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소에서 운영하는 □□□ □□□□□ 내 체험실은 어린이들이 많이 이용하는 시설이어서 특히나 안전에 유의하여야 하나 전기시설에 대한 시건장치가 없는 등 안전사고의 위험을 내포한 채 방치되고 있음.

- 현황사진



전기배선시설 전경(□□□ □□□□□ 체험실)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 전기시설 시건장치 등 안전조치