

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 ○○○○○부, □□□)	처분요구일자	2017.05.11.	회신기일	2017.06.10.

○○처 ○○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 먹는물 수질검사 부적합 판정에 따른 재검사 기간준수 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황[○○○○야영장 먹는물 측정현황 부적정 현황]

구분	측정기간	의뢰일	측정항목	측정결과	부적합 항목	재측정의뢰	재측정 결과
2014	2차	04.01.~06.15.	06.05.	46개항목	부적합	총대장균군, 분원성대장균군, 일반세균	07.07. 적합(07.09.)
	3차	07.01 ~ 07.20	07.18.	6개항목	부적합	총대장균군, 분원성대장균군	08.08. 적합(08.12.)
	5차	09.01 ~ 09.20	09.18.	6개항목	부적합	일반세균	10.07. 적합(10.14.)
	6차	10.01 ~ 11.15	11.07.	6개항목	부적합	일반세균	12.12. 적합(12.17.)

2. 지적내용

- 보전정책부 「수질측정망 운영계획(매년 시달)」에 따라 계곡·하천, 해양의 수생태계(수질 및 수생물) 효율적 보전을 위하여 계곡수, 해수, 오수방류수, 먹는물에 대하여 수질측정망을 운영중에 있으며, 먹는물의 경우 매년 총 6차에 걸쳐 6개~46개 항목에 대한 먹는물 수질 검사를 실시하고 있으며,
- 공단 「국립공원 물 관련 시설 관리 매뉴얼(안)」에 따라 수질검사 결과 부적합한 경우 해당 검사기간 내 재검사를 실시하고, 안정성이 확인될 때까지 사용중지 및 약수터, 음수대에 경고문 부착 등 국립공원 내 약수터(샘터), 음수대(지하수 등) 등 먹는물에 대한 적절한 수질관리를 통해 국립공원을 찾는 탐방객에게 양질의 먹는물을 제공하여야 함
- □□□국립공원사무소에서는 먹는물로 관리하고 있는 ○○○야영장(오대-3) 취사장 수질 검사를 실시하면서 동절기 채수불가에 따라 1~2차 수질검사를 2016.06.05.통합하여 실시한

결과 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군에 대한 부적합 판정으로 해당검사 기간내 (2016.04.01~06.15.) 재검사를 실시하여 먹는물로 관리하여야 함에도 22일이 초과한 2016.07.07.(3차 먹는물 검사기간내 포함) 재검사를 실시하는 등, 총 4차례에 걸쳐 먹는물 부적합 판정에 따른 재검사 기간 준수를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	수질	○○○○	○○	

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 먹는물 수질 측정망 운영 관련 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원교육 실시



국립공원관리공단
KOREA NATIONAL PARK SERVICE