

일련번호	□□□□□□□02
수령자	□□□장

현지조치 요구서

2017년도 지리산생태탐방연수원에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2017. 9. 8.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	3행년도	처분종류	금액	인원
□□□□□□□□ □□□	2017	현지조치	-	-

제 목 : 시설물 주변 배수로 정비 미흡

(현 황)

○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- □□□□□□□□□□에서는 시설물 주변정리를 말끔히 하여 교육 등을 위해 다수가 방문하는 시설로서의 이미지 제고에 힘써야 함에도 배수로에 토사가 퇴적되고 잡초가 자라 미관 및 기능이 저하된 상태로 방치함.

- 현황사진



배수로 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【□□□□□□□□□□】
 - 배수로 정비