

연번: 8

감 사 실 시 정

제 목 사옥 하자보수관리 부적정

부 서 명 ◇◆지사

내 용

국가계약법 시행령 제61조, 공사계약 일반조건 제35조(하자검사) 및 사옥신축 실무 제3장 사옥신축, 바. 하자보수관리 규정에 따라 사옥건축 완료 후 발생한 하자부분에 대해 적기 교체, 보수 등을 실시하여야 한다.

◆◆지사는 준공이후 2차례의 하자보수를 실시하였으나 지하 BIT실 천정누수 를 비롯한 5개소의 하자에 대해서는 적기 교체 또는 보수공사를 실시하지 아니하였다.

◎ 사옥하자발생 현황

공종명	세부공종	하자부분	비고
건축	방수설비공사	지하BIT실 천정 누수	
	조경공사	느티나무 등 5종 고사	
		인도경계표지석 로고누락	
	석공사	계단부 화강석버너구이 변색	
통신	단자함공사	통신선로단자함 잠금장치	

【조치할 사항】 ◇◆지사장은

지하 BIT실 누수 등에 대해서는 즉시 하자보수를 실시하고, 향후 지속적인 하자관리를 통한 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(시정)