

주 의 사 항

1. 제 목 : 개인용 전열기구 관리 부적정

2. 관계기관 : aa보훈병원

3. 내 용 : 우리 공단은 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제73조의4(안전점검의 날 등)에 따라 매월 4일을 안전점검의 날로 지정하여 재난취약시설에 대한 일제 점검과 직원의 안전의식 고취를 위하여 캠페인 활동을 실시하고 있습니다.

공단 내부분서 「동절기 화재예방을 위한 소방안전 관리 철저(****부-324, 2017.1.24.)」를 통해 화재예방 및 안전관리 강화를 위해 개별 냉난방기 반입 및 사용 기준을 시달 한 바가 있으며, 개별 난방기를 사용할 때에는 사용부서의 사용승인 신청에 따라 전기안전 담당부서 승인 후 사용하게 되어 있습니다.

따라서 관련 업무 종사자는 사무실 등에서 사용되어지는 개인용 전열기구에 대해서 사용금지 품목 반입여부 및 사용승인을 감독하여 화재예방에 철저히 기하여야 할 필요가 있습니다.

그런데 2017.12.20. aa보훈병원 공직기강 점검 시 개인용 전열기구 관리 실태를 점검한 결과, 2017.12.04. 안전점검의 날 실시한 안전점검 결과에 따르면 승인되지 않은 개인 전열기구에 대해 확인 점검하여야 할 화기관리의 적정성 여부는 '이상없음'으로 되어 있으나, **병원 접수창구 등에서 승인되지 않은 전기스토브 등이 사용되고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ aa보훈병원장은

- 동절기 화재예방을 위하여 승인받지 않은 개인용 전열기구에 대하여 철저히 관리하여 주시기 바라며, 앞으로 동일사레가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.