

1. 현지조치사항 명세

가. ◇◇◇지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
◇◇◇ -01	소송채권 관리에 관한 사항	회수가능성이 낮은 소송채권의 추심 노력	채무자 재산조회 및 대손 검토	회보불요
◇◇◇ -02	정보공개에 관한 사항	제3자와 관련 정보 공개결정 절차 미준수	의견조회 등 정보공개규정 절차 준수	회보불요
◇◇◇ -03	사택 예치금에 관한 사항	소유사택 관리비 예치금 장부 미계상	소유사택별 관리비 예치금 장부 계상	회보불요
◇◇◇ -04	사택관리 소홀	연간 사택운영계획 미수립(‘24년 제외) 및 사택점검 미진행	사택운영계획 수립 및 연간 사택점검 진행	회보불요
◇◇◇ -05	상품권관리대장 관리 소홀	상품권으로 물품 구매 시 증빙 미등록	증빙 등록 및 추후 관리 철저	회보불요
◇◇◇ -06	당직실 비품에 관한 사항	비상연락망 및 대응매뉴얼 현행화	비상연락망 및 대응매뉴얼 현행화	회보불요
◇◇◇ -07	기간제근로자 채용서류 관리 미흡	채용서류는 영구 보존하도록 되어 있음	채용 단위별 채용 관련 서류 정리	회보불요
◇◇◇ -08	관로주변 타공사시 시스템 관리미흡	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제67조에 의거 타공사 계획시 시스 템 입력 등 관리 필요	시설물관리시스템 관리 철저	회보불요
◇◇◇ -09	계획단수 완료보고 미흡	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제45조에 의거 계획단수 완료보고 시스템 미입력	시설물관리시스템 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
◇◇◇ -10	감시정보체계 설정·운영 미흡	감시정보체계 설정·운영 가이드라인에 따른 공정별· 설비별 정보 일부 미설정	가이드라인에 따라 정보 설정	회보불요
◇◇◇ -11	통제구역 출입문 시건 철저	통제구역으로 설정된 ◇◇ (정) 약품투입실 출입문 미시건	통제구역 출입문 시건 철저	회보불요
◇◇◇ -12	산업안전보건관 리비 계상 철저	「설계적산지침(적산공통)」 에 의거 산업안전보건관리 비 산정 시 기초금액을 반 영하여야 하나, 「2026년 ◇◇다목적댐 특수경비 용 역」의 산업안전보건관리비 산정 시 대상액에 요율을 적용한 금액만 반영	향후 용역 발주 시 관련 지침에 따라 산업안전보건관리비 계상 철저	회보불요
◇◇◇ -13	실험실 설치·운영 가이드라인 준수 철저	「K-water 실험실 설치· 운영 가이드라인」에 따른 흡후드, 긴급세척장치 점 검일지 등 작성 미흡	관련 가이드라인에 따른 점검대장 등 작성 철저	회보불요
◇◇◇ -14	유해화학물질 관리 철저	일부 유해화학물질(황산) 을 밀폐형 시약장이 아닌 일반 시약장에 보관 중	보다 안전한 유해화학물질 관리를 위해 밀폐형 시약장으로 이동 보관	회보불요
◇◇◇ -15	드론 촬영 자료 관리 철저	「무인비행장치 운영 및 관리 업무기준」에 의거 무인비행장치로 영상, 사 진을 촬영한 경우 10일 이내 드론포털에 등록하 여야 하나 일부 미흡	「무인비행장치 운영 및 관리 업무기준」 준수 철저	회보불요

나. ○○○○○지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
○○ ○○○ -01	사택 예치금에 관한 사항	소유사택 관리비 예치금 장부 미계상	소유사택별 관리비 예치금 장부 계상	회보불요
○○ ○○○ -02	기간수익비용에 관한 사항	임대기간과 달리 임대료 수익 인식	결산지침에 따른 기간수익비용 인식 철저	회보불요
○○ ○○○ -03	가지급금에 관한 사항	소액경비 청구·정산 등 집행관리자 규정 미준수	소액경비 청구 등 3급 이상 직원 집행관리 철저	회보불요
○○ ○○○ -04	법인카드에 관한 사항	50만원 이상 물품구매 사전승인 누락(1건) 확인	법인신용카드사용 관리기준 준수	회보불요
○○ ○○○ -05	공무용 차량 운행관리 미비	근거리 운행 시 운행기록부 상 차량운행거리 등록 미흡	차량이용 시 운행기록 입력 철저 안내	회보불요
○○ ○○○ -06	단기계약근로자 서류에 관한 사항	근로계약서 표준양식 변경처리 및 공사 직인처리 미흡	향후 근로계약서 작성 철저	회보불요
○○ ○○○ -07	국유재산 사용료 검토 철저	‘24년, ‘25년 국유재산의 사용료 검토 시 재산가액 산정기준 검토 소홀	사용료 검토 시 관련 법령 준수 철저	회보불요
○○ ○○○ -08	현장조치 행동매뉴얼 관리	매뉴얼 내 관계부처 및 비상연락체계 최신화 필요	현장조치 행동매뉴얼 최신화 실시	회보불요
○○ ○○○ -09	전기방식설비 적정 관리	「전기방식설비 유지관리지침」에 의거 핀홀사고 구간 TB 등 신설 필요	누수 사고 구간 전기방식 설비 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
○○ ○○○ -10	감전사고 예방 관련	감전사고 예방을 위해 강화된 기준에 의거 안전보호구 확보 등 개선방안 추진	감전사고 예방 개선방안 마련	회보불요
○○ ○○○ -11	보안성 검토 지침 미준수	☞☞(정) RCS 설비 「정보보안 업무규정」에 따른 보안성검토 미실시	보안성 검토 조속 실시	회보불요
○○ ○○○ -12	CCTV 설치 미흡	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따른 CCTV 설치 개소 일부 미준수	관련기준에 맞춰 적정 CCTV 설치 시행	회보불요
○○ ○○○ -13	수처리제 누출감시 설비 미흡	「상수도 정수시설 설계지침」에 따른 수처리제 누액감시설비 일부 고장	고장 개소 수리 또는 교체 조치	회보불요
○○ ○○○ -14	수처리제 구매예정량 산정 철저	「예산편성지침」 개정사항 미반영	수처리제 구매예정량 산정 시 수처리제별 3개년 평균 원단위 적용	회보불요
○○ ○○○ -15	장기 보관 약품 관리 철저	☞☞(정) 내 폴리아민을 장기보관(9년) 중으로 품질저하 우려	장기보관 중인 수처리제의 품질검사를 통해 사용가능 여부 확인 및 적정 처리방안 마련	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
○○ ○○○ -16	소화기 점검 철저	ㄷㄷ(정) 1단계 송수펌프동 소화기 점검 일부 누락	소내 소화기 점검 시 누락되는 곳이 없도록 점검 철저	회보불요
○○ ○○○ -17	안전보호구 관리 철저	ㄷㄷ(정) 차염투입동 내 안전보호구 중 이전 염소가스 사용 시 구비한 정화통 유효기간 초과	차아염소산나트륨 사고에 대비한 안전보호구 구비 필요	회보불요
○○ ○○○ -18	수질시험기기 검교정 철저	'25년 수질시험기기 검교정 누락	수질시험기기 검교정 누락되지 않도록 관리 철저	회보불요
○○ ○○○ -19	급수차량 운영 이력관리 철저	급수차량 관리대장 작성 미흡	「급수차량 및 충수설비 사용 이력관리 시행 계획 알림」에 의거, 운영 이력관리 철저	회보불요
○○ ○○○ -20	장기 미가동 펌프모터 유지관리 방안 검토	∞∞가압장 신규 설치 후 현재까지 미운영 중이며, 상태점검(육안점검)만 시행 중	관련 기준에 의거 펌프모터 용도 구분을 명확히 하여 유지관리 방안 검토 필요	회보불요
○○ ○○○ -21	RF센서 설치현황 관리 철저	관로에 설치된 RF센서 현황을 시스템에 등록·관리해야 하나, 담당자 자체 관리 중('23~)	시스템 외 자체관리 중인 RF센서 현황을 시스템 등록하여 관리 일원화	회보불요

다. ●●●지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
●●● 지사-01	법인카드에 관한 사항	50만원 이상 물품구매 사전승인 누락(2건) 확인	법인신용카드사용 관리기준 준수	회보불요
●●● 지사-02	국유재산에 관한 사항	무단점유 국유재산 후속조치 미완료	무단점유 해소조치 실시	회보불요
●●● 지사-03	지원사업 정산서류 관리 미흡	외부위탁(노인일자리)사업의 2024년 정산서류 보관 미흡	정산서류 보관 철저	회보불요
●●● 지사-04	기간제근로자 채용서류 관리 미흡	채용서류는 영구 보존하도록 되어 있음	채용 단위별 채용 관련 서류 정리	회보불요
●●● 지사-05	당직실 비품에 관한 사항	비상연락망 및 대응매뉴얼 현행화	비상연락망 및 대응매뉴얼 현행화	회보불요
●●● 지사-06	현장조치 행동매뉴얼 관리	매뉴얼 내 관계부처 및 비상연락체계 최신화 필요	현장조치 행동매뉴얼 최신화 실시	회보불요
●●● 지사-07	선착장 계류시설 관리	선착장 계류시설 내 난간로프 보강필요	난간로프 보강실시	회보불요
●●● 지사-08	전기계약 검토에 관한 사항	장기미사용 설비(사옥태양광), 최대전력 상승 시설(#1수력) 등 전기공급계약 검토 필요	적정 전기공급계약 검토	회보불요
●●● 지사-09	시스템 운영관리에 관한 사항	「댐 수자원 ICT시스템 설치 및 운영관리 업무기준」에 따라 백업데이터 별도장소 보관 필요	백업데이터 보관 관련 기준 준수	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
●●●● 지사-10	전화교환설비 운영관리에 관한 사항	내용년수(10년)을 초과하고 단종된 전화교환기('16년 설치)에 대해 교체 검토 시행	전화교환기 교체 검토	회보불요
●●●● 지사-11	선박운영관리 철저	「선박운영관리규정」에 따른 '26년 선박담당자 현행화 미흡 및 선박 운영계획 미수립	선박담당자 현행화 및 선박 운영계획 수립	회보불요
●●●● 지사-12	수질시험실 관리 철저	보호구 관리대장 작성 미흡하며, 출입문 내·외부 안전보건표지·비상연락망 등 미부착	보호구 관리대장 현행화 및 출입문 내·외부 안전보건표지·비 상연락망 등 부착	회보불요
●●●● 지사-13	수질시험실 폐액 보관시설 사다리 개선	지하에 위치한 수질시험실 폐액 보관시설로 통하는 사다리가 덮개에 절반이 가려져 있어 출입 시 안전 저해요소로 작용	사다리 상부가 덮개에 가려지지 않도록 개선 필요	회보불요
●●●● 지사-14	소방안전관리 철저	구사무소 일부 소화기 점검 누락 및 신축 사무동 출입구 화재감지기 커버 미제거	소화기 점검 철저 및 화재감지기 사용 가능토록 커버 제거	회보불요

라. ○○○○지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
○○○○ -01	사택 예치금에 관한 사항	소유사택 관리비 예치금 장부 미계상	소유사택별 관리비 예치금 장부 계상	회보불요
○○○○ -02	사택 보증금 회계처리에 관한 사항	전출직원의 임차사택 보증금 부서 이관 미이행	전출직원 임차사택 보증금 부서 이관	회보불요
○○○○ -03	당직실 비품에 관한 사항	매뉴얼 내 관계부처 및 비상연락체계 최신화 필요	현장조치 행동매뉴얼 최신화 실시	회보불요
○○○○ -04	지원사업협의회 서류관리에 관한 사항	협의회 위원 위촉에 따른 서약서 관리 미흡	지원사업협의회 위원 위촉서류 관리 철저	회보불요
○○○○ -05	대외비 관리에 관한 사항	이관 예정일 이후의 대외비 문서 존재	대외비 관리 철저	회보불요
○○○○ -06	계측기기 점검	분기별 계측결과 보고서 내 침투수량 실측값 누락	침투수량 실측값 등록 필요	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
○○○○ -07	보호지역 지정·관리에 관한사항	「수력발전소운영관리업무기준」 및 「보안업무규정」에 따라 여수로 수문 현장조작반 구역의 보호지역(통제구역)* 지정 필요 * 비인가자 출입 통제 등	적정 보호지역 지정·관리	회보불요
○○○○ -08	착공신고서 승인에 관한 사항	「건설기술관리규정」에 따라 “착공승인”이 필요한 사항에 대한 일부 서류 미흡	착공승인 관련 절차 준수	회보불요
○○○○ -09	안전보호구 관리 철저	수질실험실 내 유효기간 경과 안전보호구 (정화통 등) 교체 필요	안전보호구 유효기간 확인 후 필요시 교체	회보불요
○○○○ -10	소화기 점검 철저	지사 외부 창고에 비치된 소화기 점검 누락	점검 누락되는 소화기 없도록 점검 철저	회보불요
○○○○ -11	고압가스 용기 관리 철저	수량-수질 통합관측소 내 비치된 가스형 소화기 충전기한(‘25.11) 도과	고압가스 용기검사 적기 이행	회보불요
○○○○ -12	계측기기 검·교정주기 준수	지사에서 보유하고 있는 계측기기(소음측정기 등)에 대한 검·교정 이행실적이 ‘24년 이후 없음	계측기기 사용여부 검토 및 활용예정 계측기기에 대한 검·교정 적기 이행	회보불요