

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 자재공급원 승인검토 철저

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내

1. 업무 개요

○○○○○지사 □□□□센터는 지방상수도의 유수율 관리와 안전한 수돗물 공급을 위하여 ●●군으로부터 수탁받아 관련 건설공사를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제12조(공사자재의 검사)에 따라 공사에 사용할 자재는 심품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 하며, 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 감독관의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

「건설기술관리규정」 제92조(자재관리)에 따르면 감독원은 관계 법령에 따라 공사용 자재에 대하여 사용 전 감사를 하여야 하며, 반입된 자재에 대하여는 품질시험·검사성적서 원본(또는 등본)을 제출받아 품질기준 만족여부와 시험성적서 진위여부를 확인하여야 하고 검수를 실시하여 불합격된 자재를 즉시 공사 현장에서 반출하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 소관 부서는 '2024년 ○○군 지방상수도 관망정비공사'의 납품자재인 PE전자소켓의 시험성적서 발급기간이 승인요청일 기준 1년이 초과한 자료를 제출받은 사실이 확인되었다.

공사용자재에 대한 심품여부, 품질·규격 등이 시공 전에 확인되지 않고 공사가 진행될 경우 공사 품질 저하 등의 리스크가 발생할 우려가 있다. 「수도용 폴리에틸렌관(PE관) 자재구매 시방서」 제정 시행 알림(≫≫≫≫처-168, 2026.01.15.)에 따르면 공사용 자재의 시험성적서 유효기간은 최근 1년이라고 명시하고 있다.

관계부서 의견 ○○○○○지사에서는 감사기간 내 공급업체로부터 적합한 서류를 즉시 제출받아 서류를 구비하였으며, 향후 관련 규정에 의거 공사자재 승인 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사는 관련 규정에 따라 공사자재 승인에 관한 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)