

제 목 안전관리자 업무 및 산업안전보건관리비 집행 부적정

소 관 부 서 ① ○○○본부 ② ○○본부 ③ ○○본부 ④ ○○본부 ② ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장, ○○본부장, ○○본부장은 산업안전보건법 제17조 및 제72조를 위반 행위가 종료된 날로부터 5년이 경과¹⁾되지 않은 공사수급인에 대하여 산업안전 보건법 시행령 제119조에 따라 과태료 처분이 이루어 질 수 있도록 관할 지방고 용노동청에 신고하시기 바랍니다. (통보)

○○○본부장, ○○본부장, ○○본부장, ○○본부장, ○○본부장은

① 산업안전보건법 제17조 및 제72조를 위반사태가 재발하지 않도록 건설기술진 흥법 시행규칙 제19조에 따라 관련자에게 '주의조치' 하시기 바랍니다. (통보)

② 산업안전보건법 제17조에 따른 전임 안전관리자가 공사·공무 등 시공관리 업 무를 병행하는 사례가 재발하지 않도록 하시기 바랍니다. (주의)

○○본부장, ○○본부장은 「건설업 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준」과 달리 부당하게 집행한 “□□□(□□~□□) 복선전철 제□□공구 노반신설 기타 공사” 등 4개 공사의 안전관리비를 환수하시기 바라며, 부당하게 집행된 안전관 리비를 누계 관리하는 사용실적에서 제외하시기 바랍니다. (시정)

○○본부장은 기성검사 시행 시 산업안전보건관리비를 부당하게 청구하였음에도 이를 제대로 확인하지 못하는 등 산업안전보건관리비 사용 내역 확인 업무를 소홀히 한

1) 질서위반행위규제법 제19조(과태료 부과 및 제정기간)에 따라 행정청은 질서위반행위가 종료된 날부터 5년이 경과한 경우에는 해당 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과할 수 없도록 되어 있음.

관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)

○○본부장은 건설공사 안전관리자 지정 부적정 사례 및 산업안전보건관리비
부당집행 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)