

【현황 및 근거】

- 공급설비 신·증설공사에서 말뚝 설계 시 마이크로파일* 설계 반영
 - ※ 직경 30cm 이하의 강관말뚝으로 작업 공간이 협소한 경우 등 적용
- 마이크로파일에 대한 국내 설계·시공기준 미정립 상태
 - 公社의 경우, 마이크로파일에 대한 자체 설계·시공기준 부재한 실정
- '23년 공급분야 시 “마이크로파일 설계·시공기준” 마련토록 처분

【모범내용】

- (기준 마련) 해외 설계자료 기반으로 자체 설계·시공기준 마련
 - 전문가(설계용역사 3사) 활용하여 기초자료 수집 및 최종 설계안 검증
- (설계 적용) “원남관리소 배관시설이용 연결시설 설치공사”에 설계 적용

【기대효과】

- (자체기준 마련) 국내에 부재한 설계·시공기준에 대하여 자체기준 수립
- (시공품질 확보) 마이크로파일 시공품질 확보 및 향상 기반 마련

【조치할 사항】

- ▶ ◆# ▣ ▽부에 부서포상 조치