

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 보강토옹벽 전면석재판 공사비 감액

관계부서 : 교육도시처

내 용

2016. 5. 4. 경상북도 경산시 경안로에 있는 (주)A건설 외 1개사와 ‘SJA Jeju 국제학교 신축 건축공사’를 총 공사부기금액 57,345,543,000원으로 도급계약하고, 같은 해 2016. 5. 3. 착공하여 2017. 9. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

위 건축공사 H-10블럭과 H-12블럭에 설계되어있는 보강토옹벽¹⁾은 부지의 활용성을 극대화하고, 주변 계획을 고려하여 단차 최소화 및 위압감을 해소하기 위하여 계획하였고, 보강토옹벽 전면에는 전면석재판 설치를 설계시 반영하였다.

보강토옹벽 전면에 설치하는 전면석재판은 보강토옹벽의 안전성 향상 등 기능적인 측면보다는 보강토옹벽의 미관을 개선하기 위하여 설계에 반영한 것이나, 제주도내 대다수의 보강토옹벽에 전면석재판을 설치한 사례가 없고 설치하지 않더라도 미관상 큰 문제가 발생하지 않는다.

따라서 보강토옹벽의 전면에 석재판을 설치하지 않는 것으로 설계변경을 하여 공사비를 절감하는 것이 바람직하다.

교육도시처에서는 위 사항의 문제 제기에 별다른 이견을 제기하지 않고 예산을 절감 할 수 있도록 설계변경을 통하여 공사비를 절감하겠다고 하였다.

【조치할 사항】 이사장은

위 공사의 보강토옹벽 전면석재판에 대하여 2,722㎡을 제외하는 것으로 설계변경하여 공사비 114,344,609원 상당을 ‘감액’하시기 바랍니다.(시정)

1) 보강토옹벽 : 제작된 소형 콘크리트블럭과 배면의 그리드의 배면토 중량으로 토압에 저항하는 공법