

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020 - 068	처분요구일자	2020. 10. 19.
처분종류	경고, 개선, 시정, 통보(시정완료)		
관계부서	○○○○○○○○○○○○○○		
제 목	부대건물 소방시설 자체점검 소홀		

지 적 내 용

○○○○○○○○○○○○는 “T1지역 ****시스템 운영 및 유지관리 용역”(이하 “**용역”) 및 “****시설 유지관리용역”(이하 “**용역”) 계약에 따라 공항관리청사 등 부대건물의 소방기계, 소방전기 시설에 대해 유지보수 및 자체점검 과업을 수행하고 있다.

○○○○○○○○○○○○ “**용역”이 ‘20년 공항관리청사(동관) 비상승강기 승강장 제연설비(이하 ‘제연설비’)에 대해 시행한 자체점검 내용을 확인한 결과 제연구역 출입문, 수동 조작기능, 제어반 기능 관련 점검이 미흡하였으며, 출입문 및 제어반 관련 부서와 적극적인 개선 협조요청을 하지 않는 등 소극적으로 업무를 수행하여 자체점검 결과의 신뢰성 저하 및 유사시 제연설비의 정상 작동여부에 대한 우려를 초래하였다.

또한, ○○○○○○○○○○○ “**용역”이 시행한 2019년 및 2020년 부대건물에 대한 자체점검 결과를 확인한 결과, 공항관리청사의 할로겐소화설비의 비상전원 점검항목과 배전변전소를 포함한 여러 건물의 비상조명등 항목의 점검이 미흡하여 자체점검 결과의 신뢰성을 저하시켰다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○○○○○○○○○는 출입문은 담당부서인 건축부서에 통보하여 보수를 완료하였으며, 출입문 및 제어반의 점검담당 부서는 각각 건축과 전기분야라는 의견을 제시하였다.

그러나, 제연설비 점검 주관은 “**용역”이 수행 중이며, 용역 과업내용서 2.3 “본 과업범위 및 내용에 포함되어 있지 않는다 하더라도 과업 대상시설의 기계시설을 정상적으로 유지하기 위한 제반업무는 사회사의 업무 범위에 포함된다”로 규정된 바, 제연구역 출입문, 제연설비 원격조작 및 수동조작 기능은 제연설비의 정상적인 기동 및 성능확보를 위한 기본설비 또는 기능에 해당되므로, “**용역”은 타 분야 용역과 업무협의를 통하여 정상가동여부를 확인하여야 하나, 소극적으로 업무를 수행하였다.

조치할 사항

① ○○○○○○○○○○○ 사장은 청사 동관 제연설비에 대해 자체점검을 소홀히 하는 등 성실의무를 위반한 관련자를 「인사규정」에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

② ○○○○○○○○○○○ 사장은 향후 제연설비 자체점검 시 급기승강기의 현장 수동조작이 가능하도록 개선하고 제어반 점검 등 기계-전기 합동으로 점검할 수 있도록 관련 부서와 협의하여 점검 절차를 정비하시기 바랍니다. (개선)

③ ○○○○○○○○○○○ 사장은 자체점검이 미흡한 사항에 대해 즉시 보완조치하시기 바랍니다 (시정)

④ 제연구역의 출입문 폐쇄블람에 대해 조치완료 하였으나, 향후 유사사항 재발방지를 위해 그 내용을 통보하오니 ○○○○○○○○○○○ 사장은 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

인천국제공항공사 상임감사위원회

직인생략