

충남대학교병원

주의요구

제 목 소방안전 관리 부적정

관련부서 ○○과

내 용

방화관리지침 제5조(방화관리자의 권한)에 따르면 “방화관리자는 화재예방상 필요하다고 인정되는 사항은 예방상 필요한 조치를 명할 수 있으며 아래 사항은 사전에 방화관리자의 동의를 얻어야 한다.” 라고 되어 있다.

아래 사항 내용은 건물 내외부의 화기취급, 화재예방상의 위험한 공사(용접), 소방시설의 개·보수 및 신규공사, 피난시설의 개·보수 및 신규공사 등이다. 따라서 건물 내외부의 화기취급시 및 상기 공사의 공정 진행상 용접이 포함된 화기취급 작업을 할 시에는 화기취급 작업 안전수칙을 준수하고 화재감시인의 감시 하에 안전하게 작업할 것을 보장하기 위해 사전에 방화관리자에게 신청 및 허가를 받아 관련 공사 및 작업을 시행(방화관리지침 별표10)하여야 한다.

그러나 ○○과는 2018년 08월부터 2020년 07월까지 「과 ○○개수공사(건축)」 등 20건은 화기취급 관련 작업 및 공사를 진행 하면서도 사전에 방화관리자에게 신청 및 허가를 받아 관련 작업 및 공사를 시행하여야 함에도 준수하지 않아 소방안전 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

【표】 화기취급 작업 사전 신청 허가 미이행 현황

(단위 : 건)

구분	공사현황	비고
2018년	3건	3천만원 이상
2019년	12건	“
2020년 07월	5건	“
계	20건	

*세부내역 : [별표]

조치할 사항 충남대학교병원장은

소속 직원에게 방화관리지침을 숙지하여 화기취급 작업 수칙을 철저히 하도록 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 :	○○과	○○○○팀	담당	○○○술0급	J	- 주의
	○○과	○○○○팀	담당	○○○술0급	O	- 주의
	○○과	○○○○팀	담당	○○○술0급	P	- 주의
	○○과	○○○○팀	담당	○○○술0급	L	- 주의
	○○과	○○○○팀	담당	○○○술0급	Q	- 주의]

【별표】 화기취급 신청 허가 누락 공사 세부 현황

연번	공종	건명	기간	계약업체	담당자
1	건축		2018.04.16~2018.06.12	주식회사 ♠♠	XXX
2	건축		2018.08.27~2019.01.29	♠♠(주)	XXX
3	기계		2018.11.26~2019.02.12	◎◎	XXX
4	건축		2019.03.22~2019.04.19	◆◆(주)	XXX
5	건축		2019.04.01~2020.07.31	▣▣ 주식회사	XXX
6	건축		2019.04.22~2019.07.19	●●(주)	XXX
7	건축		2019.06.24~2019.07.22	주식회사 ○●	XXX
8	건축		2019.09.18~2019.10.14	주식회사 ○●	XXX
9	건축		2019.10.02~2019.11.06	주식회사 ㉔㉔	XXX
10	기계		2019.04.15~2019.06.13	㉔㉔	XXX
11	기계		2019.04.22~2019.07.19	㉔㉔	XXX
12	기계		2019.10.02~2019.11.06	㉔㉔(주)	XXX
13	기계		2019.04.03~2019.11.30	주식회사 ㉔㉔	XXX
14	기계		2019.12.02~2020.02.25	㉔㉔	XXX
15	기계		2019.10.01~2020.03.28	(주)㉔㉔	XXX
16	건축		2020.02.12~중지중	○○(주)	XXX
17	건축		2020.05.06~2020.06.19	(주)△△	XXX
18	건축		2020.06.25~2020.07.23	▽▽	XXX
19	기계		2020.05.08~2020.07.07	□□	XXX
20	건축		2020.05.01~2020.10.28	⊗⊗(주)	XXX