

모 범 사 례

일련 번호 19생산운영 - 22

제 목 지역 맞춤형 산불재난 대응체계 구축

소 관 부 처 梟梟기지본부

관 계 부 서

내 용

최근 梟梟도 梟梟안 산간지역 산불화재가 대형화 되고 그 피해 또한 증가되는 추세이며, 특히 강풍과 산지 경사로 인해 산불의 피해가 급속도로 전파되는 특징이 있어 梟梟기지본부 인근 산불에 의한 주변 건물 및 생산설비의 영향을 최소화 하여 인명 및 재산피해 예방을 위한 선제적 기지방재시스템 구축 필요성이 대두되었다.

이에 梟梟기지본부 梟梟梟梟부는 2017. 8. 9. 산불 위험영향 최소화, 화재 조기인지 및 확산방지를 위한 능동적 대처를 위해 “선제적 산불대응 기지방재시스템 구축 추진(안)” 을 수립하였다.

이에 따라 위 부서는 2018. 4. 18. 부터 2018. 6. 19. 까지 梟梟기지 주변 산불발생에 따른 영향평가를 시행하여 산불 예상구역별 산불시물레이션을 통해 피해범위(숙소 동 및 저장탱크)를 예측하고 그에 따른 구역별 개선대책을 수립하였으며,

그 결과로서 저장탱크는 인근 산림에서 화재가 발생하여도 영향이 없을 것으로 판단되어 별도의 개선대책이 필요 없으나, 숙소동의 경우에는 수 분내 기지 인근 재산(山) 전체로의 산불 확산이 예상되어 산불 진압이 현실적으로 불가능하므로 조기감시 및 피난시간 확보에 중점을 두고 【표 1】 과 같이 대응과제별 산불 방재시스템을 구축하고자 계획하였다.

【표 1】 숙소동 개선대책

대응 및 피해 저감과제	주요 구축내용	비 고
조기 화재감지 및 피난시간 확보	열화상 화재감시 카메라	취약부분 보완 및 실효적인 구축방법 중점
복사열 차단, 피난로 확보	옥외소화전 방수모니터	
재실자 피난 및 생존성 강화	피난보조용품 kit	

이와 같이 위험평가를 통해 도출된 개선대책을 바탕으로 위 부서는 ㉠㉠기지본부 내 타 부서(㉡㉡㉡부 및 ㉢㉢㉢부)와의 협업으로,

- 열화상 화재감시 카메라 설치와 관제모니터링 시스템 설치로 화재 조기감지 및 경보 발생으로 초기진화는 물론 인명 및 재산 피해를 예방하였고,



열화상 카메라 설치



관제모니터링 시스템

- 방수 모니터(산림 주변 5개) 설치로 산불 발생 시 소방대 도착 전까지 화재 진화 및 복사열을 억제함으로써 피난의 안전성 확보 및 인근 시설피해를 최소화하였다.



옥외소화전 방수모니터



방수모니터 살수 시험

※ 피난보조용품(Red Kit 및 Red Box)은 2019년 10월 현재, 구매·설치 추진 중

결과적으로 위 부서는 선제적 기지방재시스템을 구축하여 산불화재 확산에 따른 LNG기지 위험성 우려를 해소 하였고, 기지 인근 산불에 의한 주변 건물 및 생산설비의 영향을 최소화 하여 인명 및 재산피해를 예방하였으며,

산불에 대한 자체 대응체계를 구축함은 물론 타 기지 및 지역본부에 전파함으로써 산불재난에 대한 전사적 통합관리체계 구축 및 사고예방 실현에 기여하였다.

조치할 사항

○ 지역 맞춤형 산불재난 대응체계를 구축한 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (모범)

[관련부서]

기지본부 ◀◀◀◀부