

일련번호	△△△△-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△△국립공원사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 08. 31.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△	2021	현지조치	-	-

제 목 : △△ △△해변 화장실 NPIP 교체

(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△국립공원사무소 △△해변 화장실에 설치된 흡연금지 시설 안내판의 NPIP가 잘못 표기되어 교체가 필요함

- 현황사진



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - NPIP교체