

일련번호	△△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△△△국립공원사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 08. 31.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △	2021	현지조치	-	-

제 목 : △△ 야영장내 고사수목 제거

(현 황) ○ 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음. ○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조 및 KFS(Korea Safty Standards Fire) 1000 소화기 기준에 의거, 소화기의 충압상태를 점검하도록 함 (위법부당내용) ○ △△△△△국립공원사무소에서 운영중인 △△야영장에 다수의 고사목이 발견되어 안전사고의 우려가 있는바 제거가 필요함 - 현황사진



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△국립공원사무소】
 - 고사수목 제거