

현지조치사항내역서

감사반장 : ㉮ ㉮ ㉮ (인)

감사기간 : 0000.00.00. ~ 0000.00.00.

부서장 : □□□□□ ㉮ ㉮ ㉮ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2021- 003- 현06	○ 자체사옥 유지관리 소홀 - 「사업소 자체사옥 유지관리 절차서」 3. (사업소 자체사옥의 점검 및 유지보수)에 의하면 시설 관리담당자는 월 1회 사옥 유지관리 점검을 시행하고 EASY-O 사옥관리시스템에 입력하여 관리책임자의 승인을 받아야 하며, 분기당 1회 건축물에 대한 정기점검을 실시하여야 한다. - 그러나 □□□□□에서는 옥상 및 천정 결함 유무, 급수시설물 등의 분기별 정기점검과 월 1회 사옥 유지관리 점검 시행에 다소 미흡함이 있었다. - 따라서 사옥의 결함 등에 의한 사고를 사전에 방지할 수 있도록 시설관리담당자 등에 대한 교육 및 주기적인 점검을 시행할 필요가 있다.	○ □□□□□장은 향후 「사업소 자체사옥 유지관리 절차서」를 철저히 준수하여 사옥 점검을 주기적으로 시행하여 주시기 바랍니다.	결과 미회보