

한전KDN(주) 상임감사 통보, 개선 요구

제 목 ㉠㉡분야 장애발생 보고 관리 개선

소 관 부 서 □□□□□처(△△△△부)

조 치 부 서 □□□□□처(△△△△부)

구 분 안전관리(장애처리), 품질관리(품질기록)

내 용

□□□□□처 △△△△부는 '18.03월~'21.04월 기간 ㉠㉡성능관리 수탁 관련으로 ㉠㉡ 유지보수 업무의 효율적인 수행과 관리를 위하여 ㉠㉡성능관리시스템을 이용하여 ㉠㉡분야 수탁설비의 장애, 고장 등을 실시간으로 모니터링하고 있다.

「안전사고 및 장애발생 보고 절차서」 3.4 (㉠㉡계통장애 보고)에 따라 사업소는 당사 귀책 사유에 의한 순간고장 및 일시고장 또는 수탁대상설비의 비정상 동작으로 정전사고가 발생되거나 정전 복구시간이 지연되어 일시고장으로 파악된 경우 본사 수탁설비관리 주관부서(△△△△부)에 2시간 이내 유선보고 및 18시간 이내 ㉠㉡자동화 유지보수시스템을 이용하여 서면보고하여야 하며 수탁설비관리 주관부서장(△△△△부장)은 수탁설비 관리 부문장(□□□□□처장)에게 24시간 이내 서면보고하여야 한다.

「직무권한 규정」 13.라 (장애 처리)에 따라 사업소는 ㉠㉡분야 수탁설비의 중대 장애발생 시에 □□□□본부장/□□□□□□처장 결재를 득하여야 한다.

그러나 현재 운영되고 있는 ㉠㉡성능관리시스템은 ㉠㉡분야 수탁설비의 중대

장애발생 시 시스템 등록하지만 운영부서장(▣▣▣▣본부장/▣▣▣▣▣▣처장), 수탁설비 관리부문장(□□□□□처장)의 전자결재를 득하지 않고 있으며, △△△△부장은 □□□□□처장에게 최종 서면보고 후 ㉠㉠계통장애보고서를 「품질기록관리 절차서」에 따라 기록·보관하지 않고 있다.

관계부서 의견

□□□□□처 △△△△부는 ㉠㉠㉠성능관리시스템에서 장애발생 시 사업소는 시스템 등록하지만 운영부서장, 수탁설비관리 부문장의 전자결재를 득하지 않고 있으며, □□□□□처장에게 최종 서면보고를 하고 있으나 ㉠㉠계통장애보고서를 보관하고 있지 않음을 인정하며, 향후 전자결재시스템과의 연계프로세스를 통하여 결재·기록·보관을 할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□처장은 ㉠㉠분야 수탁설비의 중대장애발생 시에 운영부서장(▣▣▣▣본부장/▣▣▣▣▣▣처장), 수탁설비 관리부문장(□□□□□처장)의 서면보고 방법을 전자결재 시스템과 연계하여 보고할 수 있도록 ㉠㉠㉠성능관리시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

또한, △△△△부는 ㉠㉠㉠성능관리시스템의 중대장애 보고방법을 전자결재시스템과 연계되기 전까지 ㉠㉠계통장애보고서를 「품질기록관리 절차서」에 따라 기록·보관하여 주시기 바랍니다.(통보)