

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (□□□□부)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.07.29.

□□□□부
(신분상 경고)

제 목 <<<지구 지하수 개발공사 추진 부적절
관 계 기 관 □□□□부
내 용

1. 현 황

- 지하수법 제9조 및 같은 법 시행령 제14조(준공신고)에 따르면 같은 법 제7조에 따라 허가를 받거나 법 제8조에 따라 신고를 한 자는 지하수개발·이용시설의 설치를 위한 공사를 준공하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 준공한 날부터 1개월 이내에 시장·군수·구청장에게 신고하여야 함
- 또한 지하수법 제8조(지하수개발·이용의 신고) 제1항 및 같은 법 시행령 제13조제4항에 따르면 1일 양수능력이 100톤 이하인 경우(안쪽 지름이 40밀리미터 이하인 토출관을 사용하는 경우만 해당한다)에는 제7조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하고 지하수를 개발·이용할 수 있음

2. 지적내용

- △△△국립공원사무소는 <<<지구 내 안정적인 용수 확보를 통한 공원시설물의 효율적 관리 등을 위하여 추진한 「△△△ <<<지구 지하수 개발공사」 관련, 착공 전에 지자체에 신고하여야 하나 공사 완료 후에 신고하였고 야영장의 특성상 음용수로 신고하여 탐방객 편의를 도모하여야 하나 생활용수로 신고하였으며 준공한 날부터 1개월 이내에 지하수개발 준공신고서를 제출하지 않음
- 또한 공사과정에서도 지하수 오염방지를 위한 Grouting을 실시하지 않았고 지하수 개발 성공여부의 중요한 판단기준인 양수량 시험 및 수질시험 없이 공사를 완료하였으며(수질시험은 준공 후 시행) 토사·풍화암·경암층별 시후공사에 대한 정산과정 없이 준공처리하는 등 부적절하게 사업을 추진한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설과 총괄	△△△	경고	
일반직 ○급	○○○	시설	△△△	경고	