

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2016. 4.15.	회신기일	2016. 5.14.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 야영장 운영계획 미수립 및 소화기 비치 부족
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침(안전대책부-3482호, 2015.12.11.)」에 따르면 2016. 1. 1일부터는 공단에서 직영하는 야영장의 안전관리를 위해 제5조(운영계획 수립)에서는 야영장 운영 시기 및 관리인력, 야영장 점검, 재난발생 시 세부조치사항 등을 포함한 야영장 운영계획을 수립하도록 하고 있음. 또한 동 지침 <별표>의 국립공원 야영장 안전관리 기준에 따라 화재 예방을 위해 야영장 천막 2개소 또는 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 비치하여야 함.
- △△△국립공원사무소에서는 ○○○야영장 1개소 309동을 운영하고 있으나 종합감사일 현재(2016. 2.26.)까지 야영장 점검, 재난발생 시 세부 조치사항 등이 포함된 야영장 운영계획을 수립하지 않고 있으며, 309동의 야영장 운영과 관련하여 탐방객을 화재로부터 안전하게 보호하기 위해 총 155개 소화기가 필요함에도 적정 소화기 대비 45대가 부족한 110대만 비치하고 있는 사실이 있음.

2. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 탐방객 안전을 위한 야영장운영계획 수립 및 부족한 소화기 추가 비치