

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (△△△△△)	처분요구일자	2016. 12. 7.	회신기일	2017. 3. 6.

△△△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 순찰선박 안전관리 강화 필요(외부전문가 지적사항)

관 계 기 관 △△△△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「선박관리규칙」 제12조(안전점검) 제1항에 따라 선장은 안전한 운항을 위해 선체 및 장비 정비·관리상태, 전기 및 조명설비 작동·점검상태 등을 운항 종료 시 점검하여야 함
- △△△△△국립공원사무소의 경우 선박관리규칙에 따라 안전점검 및 선박관리를 실시하고 있으나 선박의 화재예방을 위해 다음의 사항을 추가적으로 점검·관리하여야 할 필요성이 있음
 - 선내 밧데리 단자의 스파크 발생 방지를 위한 보호캡 장착
 - 전기 배전반 내부의 차단기도 정기적 테스트 실시
 - 기관실 내 배전반 위에 방치된 물건으로 인한 사고예방을 위해 정리

2. 조치할 사항

- 행정상 시정(장기조치 : 3개월 이내) 【△△△△△】
 - 선박안전관리에 관한 지적사항을 조치