

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☐ 국립공원사무소 (☒ 처 ☒ 부, ☐)	처분요구일자	2017.06.19.	회신기일	2017.07.18.

☞☞처 ☞☞☞☞부, ☐☐국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 ○○○ 공중화장실 지하수 관정 개발공사 추진 부적절
관 계 기 관 ☞☞처 ☞☞☞☞부, ☐☐국립공원사무소
내 용

1. 현황[지하수 과정 개발공사 부적정 현황]

행정절차 미 이행	사업추진 부적절	비고
· 지하수 개발 및 이용 미 신고 · 지하수 개발 준공 신고서 미 제출	· 지하수 개발공사 성공여부의 중요한 판단기준 인 - 양수량 시험 미 실시(20ton/일) - 생활용수로써 적합여부 판단을 위한 수질 시험 미 실시 · 지하수 오염방지를 위한 Grouting 비용 미 반영 및 미 실시	

2. 지적내용

- 「지하수법」 제8조(지하수개발·이용의 신고) 제1항 및 같은 법 시행령 제13조 제4항에 따르면 1일 양수능력이 100톤 이하인 경우(안쪽 지름이 40밀리미터 이하인 토출관을 사용하는 경우만 해당한다)에는 제7조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하고 지하수를 개발·이용할 수 있음
- 「지하수법」 제9조 및 같은 법 시행령 제14조(준공신고)에 따르면 동법 제7조에 따라 허가를 받거나 법 제8조에 따라 신고를 한 자는 지하수개발·이용시설의 설치를 위한 공사를 준공하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 준공한 날부터 1개월 이내에 시장·군수·구청장에게 신고하여야 함

- □□국립공원사무소는 ○○○○ 공중화장실에 계곡수를 인입 사용함으로써 동절기에 계곡수의 결빙 등으로 인한 한시적 폐쇄가 불가피하여 4계절 안정적인 용수 확보를 위한 「○○○○ 공중화장실 지하수 관정 개발공사」를 추진하면서, 지하수 개발 및 이용 미 신고, 양수량 시험 미 실시, 수질 시험 미 실시, 지하수 오염방지를 위한 Grouting 비용 미 반영 및 미 실시 등, 관정개발공사를 부적절하게 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【▣▣처 ▣▣▣▣부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	♠♠♠국립공원사무소	○○	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□국립공원사무소】

- □□국립공원사무소장은 지하수 관정 개발 관련 법령 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시