

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (□□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017.11.13.	회신기일	2017.12.12.

□□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 오수처리시설 정기점검 소홀
관 계 기 관 □□□□국립공원사무소
내 용

1. 현황[오수처리시설 점검 현황]

일련번호	오수처리시설	수질측정결과('17.7.)		기준초과사유
계	3개소	BOD(기준 20mg/L)	SS(기준 20mg/L)	
1	○○분소	76.8	105	에어펌프 가동시간 오류
2	○○○주차장화장실	9	28.1	에어펌프 노후
3	○○○○○화장실	31.2	42.5	에어펌프 작동 미약

2. 지적내용

- 공단 「오수처리시설 방류수 수질관리 추진계획 시달 및 관리 철저(2014.9.16)」 및 「수질측정 및 실험실 운영지침」에 따르면 오수처리시설의 정기점검(연3회, 수질담당자·시설담당자 합동점검)을 실시하고, 방류수 수질기준 초과 시 원인분석 및 개선대책을 강구하여 방류수 수질관리를 하도록 규정하고 있음
- □□□□국립공원사무소에서는 관리지침 시달후 '14.9.~'17. 감사일 현재까지 총 8회 실시하도록 되어있는 오수처리시설 정기점검 중 2015. 5. 1회만 점검하고, 7회는 미 실시 함. 결과적으로 2017. 7. 오수처리시설 방류수 측정결과 에어펌프 노후 등으로 인하여 3개 오수처리시설의 BOD, SS 항목 배출허용기준치를 초과하는 등 방류수질의 예방관리를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】
 - □□□□국립공원사무소장은 오수처리시설 방류수 수질관리 관련 계획 및 지침 숙지와 재발방지 직원교육 시행