

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (□□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017.05.08.	회신기일	2017.06.07.

□□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 오수처리시설 위탁 관리에 따른 수질 자가측정 부적정
관 계 기 관 □□□□국립공원사무소
내 용

1. 현 황

- 보전정책부-671(2016.03.07.) 「2016년도 수질측정망 운영계획」에 따라 계곡, 하천, 오수처리시설, 약수터, 음수대 등 국립공원 수질측정망 운영을 통한 맑고 깨끗한 공원 이용 환경 조성을 위하여 매년 수질측정망을 운영하고 있으며, 오수방류수의 경우 총 3차(5월, 7월, 9월)에 걸쳐 자체분석(BOD, SS, T-N, T-P) 및 공인기관(BOD, SS)에 의뢰하여 오수방류수 수질분석을 실시하여야 함.
- □□□□사무소-1904(2016.04.30.)호 「2016년 오수처리시설 관리용역 계획(안)」에 따라 □□□□국립공원내 오수처리시설 4개소에 대하여 오수처리시설 위탁관리를 실시하고 있음.

오수처리시설 위탁관리 현황

가. 수질관리 : BOD, SS 자가측정 실시(월 1회*4개소*6개월 = 총 24회)

나. 시설관리

- (FRP 오수정화조) 접촉산화 2차 처리방식의 각 처리공정(전,중,후) 단계별 분리정화 및 정화미생물의 적정밀도 유지
- (기계실) Motor, Blower, Timer, 운전스위치 등 기계설비 정상작동 확인 및 유지보수, 현장 여건에 따라 유동적으로 가동시간 설정 등

2. 지적내용

- □□□□국립공원사무소는 매년 3차례 오수방류수 검사를 실시하여 수질측정 결과 기준초과 및 부적합시 문제점 파악 및 조치 후 재측정 의뢰 등 본부 방침에 따라 효율적인 수질관리를 실시하고 있음에도 2015년부터 수질분석 공인기관이 아닌 오수처리시설 위탁업체와 계약을 별도 체결하여 공인 인증기관 수질분석 의뢰전 사전점검을 사유로 공단측 정망과 동일한 시설물, 동일한 조사항목에 대하여 감사일 현재까지 매년 24회 오수방류수 자가수질 검사를 실시하여 차별성이 결여된 추가 분석을 실시하였으며,
- 분석시기 또한 사무소 위탁기관에서 실시하는 자가수질 검사와 본부 방침에 의한 공인기관·공단자체 분석사무소 의뢰 날짜가 동월에 시행되어(짧게는 1~2일 간격) 예산의 효율적 집행에 소홀했던 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】

- □□□□국립공원사무소장은 오수방류수의 수질 측정기간, 횟수, 측정항목, 분석방법 등에 대한 관련지침 숙지 및 재발방지 직원교육 실시