

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (□□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2019.01.17.	회신기일	2019.02.16.

□□□□국립공원사무소
(행정상 시정)

제 목 ▲▲▲야영장 영지내 소화기 관리 소홀
관 계 기 관 □□□□국립공원사무소
내 용

1. 현 황

- 공단 「국립공원 야영장 안전관리 기준」에 의거 소방시설은 매월 1회 자체 안전점검을 실시하고, 연 1회는 소방관련 전문기관을 통한 전문가 점검을 실시하고 그 결과를 기록·유지하도록 하고 있으며, 소화기 충약 상태 및 이상 유무 및 각종 감지기 정상 작동 상태 여부 등 소방시설을 안전점검하도록 규정하고 있음

2. 지적내용

- □□□□국립공원사무소는 복무점검 당일('18.12.20. 15시경) 소방시설은 매월 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 기록유지하여야 하며 안전점검시 소화기의 충약상태 및 이상유무를 점검하도록 하고 있음에도 ▲▲▲야영장의 경우 영지내 80개의 분말소화기를 설치하고 있으나 그 중 4개는 점검표가 없었고, 분말소화기 1개는 안전핀이 제거되었고 충약상태가 불량한 상태로 교체가 필요한 실정임

※ 복무점검 당시('18.12.20.) ▲▲▲야영장은 동절기 폐쇄 기간('18.12.1.~'19.3.31.)임

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】
 - 야영장 영지내 소화기 안전점검을 실시하고 상태가 불량한 소화기를 교체하도록 □□□□국립공원사무소에 대하여 “행정상 시정” 조치